

Mesačný protokol za 12.2024

Tech.jednotky	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit					11,0	14,0					16,4	159,4	249,3	199,5
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	1,9	0,1	73,4	155,7	0,0	1,3								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	9 / 1,2				
N platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	1,9	0,1	73,4	155,7	0,0	1,3								
Množstvo ZL [kg]< EL	62	9	2 253	4 910	2	45								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	42 590	42 590	42 590	42 590	42 590	42 590								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	-	--	N	Z	Q		mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	94,4	145,3	0,0	0,3	0,0	33,8	6,0	55 564	16,5	160,0	250,0	200,0
02.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	32,2	146,6	0,5	1,8	0,0	34,4	6,0	79 645	16,5	160,0	250,0	200,0
03.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	23,8	161,8	0,0	2,6	0,0	33,2	6,0	35 837	16,5	160,0	250,0	200,0
04.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,2	63,3	152,1	0,0	1,8	0,0	30,5	6,0	52 681	16,5	160,0	250,0	200,0
05.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,2	100,1	152,1	0,0	3,0	0,0	32,9	6,0	96 655	16,5	160,0	250,0	200,0
06.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	155,4	155,6	0,0	0,4	0,0	36,3	6,0	70 723	16,5	160,0	250,0	200,0
07.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	49,4	149,4	0,0	0,8	0,0	33,4	6,0	119 572	16,5	160,0	250,0	200,0
08.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	90,9	152,3	0,0	0,4	0,0	35,1	6,0	44 913	16,5	160,0	250,0	200,0
09.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	122,9	153,9	0,0	0,6	0,0	34,8	6,0	90 188	16,5	160,0	250,0	200,0
10.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	131,4	151,0	0,0	0,5	0,0	34,1	6,0	12 748	16,5	160,0	250,0	200,0
11.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	85,3	154,3	0,0	1,9	0,0	36,8	6,0	3 165	16,5	160,0	250,0	200,0
12.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	92,4	149,0	0,0	0,7	0,0	35,6	6,0	35 182	16,5	160,0	250,0	200,0
13.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	56,2	152,5	0,0	1,4	0,0	38,2	6,0	95 789	16,5	160,0	250,0	200,0
14.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	70,5	158,3	0,0	1,0	0,0	37,4	6,0	6 919	16,5	160,0	250,0	200,0
15.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	32,4	125,2	0,0	1,0	0,0	36,1	6,0	2 795	16,5	160,0	250,0	200,0
16.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	45,4	157,1	0,0	0,6	0,0	36,8	6,0	37 418	16,5	160,0	250,0	200,0
17.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,7	49,0	149,2	0,0	1,3	0,0	31,2	6,0	50 817	16,5	160,0	250,0	200,0
18.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2	45,8	154,0	0,0	0,7	0,0	36,1	6,0	53 168	16,5	160,0	250,0	200,0
19.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2	47,5	159,4	0,0	0,7	0,0	38,0	6,0	68 341	16,5	160,0	250,0	200,0
20.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	52,7	147,8	0,0	0,7	0,0	32,9	6,0	52 406	16,5	160,0	250,0	200,0
21.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	64,6	157,2	0,0	3,5	0,0	38,0	6,0	70 195	16,5	160,0	250,0	200,0
22.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	93,1	172,9	0,0	2,1	2,3	39,0	5,8	83 443	15,8	152,5	241,2	194,0
23.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	113,9	156,7	0,0	3,3	0,0	41,0	6,0	44 357	16,5	160,0	250,0	200,0
24.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	57,7	158,4	0,0	0,3	0,0	38,3	6,0	82 861	16,5	160,0	250,0	200,0
25.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	83,6	159,2	0,0	0,3	0,0	40,9	6,0	33 614	16,5	160,0	250,0	200,0
26.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	67,9	164,9	0,0	0,9	3,5	35,8	5,8	65 090	15,6	149,7	237,7	191,4
27.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	52,4	161,1	0,0	2,0	0,0	43,4	6,0	74 156	16,5	159,9	249,8	199,9
28.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	82,4	152,5	0,0	0,6	0,0	38,5	6,0	55 798	16,5	160,0	250,0	200,0
29.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	67,7	164,0	0,0	0,8	0,0	40,5	6,0	74 963	16,5	160,0	250,0	200,0
30.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	73,3	169,5	0,0	2,3	0,0	47,5	6,0	45 538	16,5	160,0	250,0	200,0
31.12.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,0	78,1	182,0	0,5	2,2	0,1	55,1	6,0	81 042	16,5	159,7	249,6	199,7
Suma	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
Mes priemer							1,9	0,1	73,4	155,7	0,0	1,3	0,2	37,3	6,0	57 245				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie