

Mesačný protokol za 02.2024

Tech.jednotky	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Oblo	Ozrefmix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Emissný limit	mg/m3	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,4	8,3	102,6	145,6	5,1	6,5					16,1	155,6	244,4	195,9
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emissných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	148 / 21,3	143 / 20,6	22 / 3,2	20 / 2,9	143 / 20,6	143 / 20,6	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	19 / 2,7				
N platných PDH	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,4	8,3	102,1	145,2	5,1	6,5								
Množstvo ZL [kg]< EL	24	303	3 775	5 458	176	232								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	68 618	68 618	68 618	68 618	68 618	68 618								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrž. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrž. EL	0	0	0	0	0	0								

Datum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Oblo	OzrefMx	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	-	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	10,9	53,4	161,0	5,0	5,8	0,0	49,9	6,0	112 486	16,5	160,0	250,0	200,0
02.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	13,7	90,9	146,0	9,2	5,8	0,0	46,4	6,0	108 601	16,5	160,0	250,0	200,0
03.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,9	88,8	145,0	4,0	5,5	0,0	41,2	6,0	101 771	16,5	160,0	250,0	200,0
04.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	10,9	69,7	147,2	6,6	5,4	0,0	36,0	6,0	93 244	16,5	160,0	250,0	200,0
05.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	17,9	75,4	160,6	12,1	6,5	0,0	36,2	6,0	93 776	16,5	160,0	250,0	200,0
06.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	12,7	76,9	158,4	9,3	6,0	0,0	32,6	6,0	87 310	16,5	160,0	250,0	200,0
07.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	13,9	69,9	158,0	11,3	8,6	0,0	30,5	6,0	86 892	16,5	160,0	250,0	200,0
08.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	123,8	105,0	4,9	5,6	0,0	28,9	6,0	81 692	16,5	160,0	250,0	200,0
09.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,0	149,0	120,6	2,4	5,8	0,0	28,1	6,0	84 992	16,5	160,0	250,0	200,0
10.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	15,7	121,1	145,1	5,0	6,1	0,0	27,4	6,0	89 319	16,5	160,0	250,0	200,0
11.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,3	89,7	134,5	1,7	9,2	0,0	27,3	6,0	86 353	16,5	159,9	249,9	199,9
12.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,2	170,8	121,4	0,8	6,0	0,0	27,2	6,0	86 438	16,5	160,0	250,0	200,0
13.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	19,1	66,9	159,7	13,7	6,8	2,2	31,6	5,8	86 559	16,8	152,6	241,3	194,0
14.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,7	106,3	127,5	7,6	6,2	0,0	35,1	6,0	90 991	16,5	160,0	250,0	200,0
15.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	49,7	152,2	6,4	7,1	0,0	32,7	6,0	88 004	16,5	160,0	250,0	200,0
16.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	8,4	64,1	152,5	7,0	7,7	0,0	29,0	6,0	84 464	16,5	160,0	250,0	200,0
17.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,7	69,0	144,6	4,5	6,8	0,0	28,1	6,0	79 827	16,5	160,0	250,0	200,0
18.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,9	78,0	139,9	5,2	6,2	0,0	29,3	6,0	83 451	16,5	160,0	250,0	200,0
19.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	244,0	132,2	1,5	6,1	0,0	35,0	6,0	92 827	16,5	160,0	250,0	200,0
20.02.24	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,3	3,6	195,2	141,3	0,6	6,5	6,0	49,1	6,0	115 609	15,4	147,8	234,5	188,8
21.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,3	140,6	152,3	4,7	6,6	8,1	52,1	6,0	127 758	14,9	143,3	228,7	184,6
22.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	152,8	149,2	0,2	7,0	9,0	50,5	6,0	126 127	14,8	141,6	226,6	183,0
23.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	20,6	70,6	165,1	10,9	6,6	9,8	47,9	5,9	119 662	14,6	139,6	224,4	181,6
24.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	16,2	87,1	164,0	6,8	7,2	5,7	50,2	6,0	119 892	15,3	147,4	234,0	188,4
25.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	130,8	155,4	1,4	5,9	7,5	49,8	6,0	117 754	15,0	144,4	230,2	185,6
26.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,8	92,9	162,6	1,5	8,6	8,9	49,7	6,0	127 029	14,8	142,0	227,1	183,4
27.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1	114,8	154,7	0,1	7,1	3,3	49,6	6,0	116 424	15,8	152,9	240,9	193,4
28.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,7	59,5	144,4	0,7	5,9	0,0	37,5	6,0	94 445	16,5	160,0	250,0	200,0
29.02.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,7	80,3	121,9	1,2	4,8	0,4	31,7	6,0	85 206	16,4	158,5	248,1	198,6
Suma	1,0	693,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,4	8,3	102,6	145,6	5,1	6,5	2,1	38,0	6,0	98 693				
Mes.priemer							0,4	8,3	102,6	145,6	5,1	6,5	2,1	38,0	6,0	98 693				

Oznacenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálennej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálennej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:  
 ecm administrator - konfiguračný prístup  
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfiguraácie