

Mesačný protokol za 02.2026

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emissný limit						11,0					16,3	157,6	247,1	197,9
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	1,7	7,6	45,5	144,6	3,9	4,1								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emissných limitov	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672			
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0			
N / % HPH E	20 / 3,0	20 / 3,0	3 / 0,4	3 / 0,4	20 / 3,0	20 / 3,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	3 / 0,4				
N platných PDH	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	1,7	7,6	45,5	144,6	3,9	4,1								
Množstvo ZL [kg]< EL	67	280	1 638	5 323	145	155								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	51 321	51 321	51 321	51 321	51 321	51 321								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrž. EL.	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrž. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	-	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	5,3	44,5	151,7	5,3	5,6	6,0	48,4	6,0	83 436	16,5	160,0	250,0	200,0	
02.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,1	46,1	146,7	2,4	4,8	6,0	48,9	6,0	84 322	16,5	160,0	250,0	200,0	
03.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,3	29,0	152,2	2,0	6,9	6,0	46,4	6,0	78 519	16,5	160,0	250,0	200,0	
04.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,4	8,3	53,9	147,4	3,2	4,3	6,0	42,7	6,0	76 318	16,5	160,0	250,0	200,0	
05.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,8	58,5	136,6	2,6	1,9	6,0	39,4	6,0	70 886	16,5	160,0	250,0	200,0	
06.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,3	30,4	144,8	3,1	3,3	6,0	38,7	6,0	67 530	16,5	160,0	250,0	200,0	
07.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,0	48,1	135,2	2,0	2,0	6,0	34,8	6,0	64 087	16,5	160,0	250,0	200,0	
08.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,9	47,6	142,1	3,5	3,7	6,0	37,8	6,0	70 190	16,5	160,0	250,0	200,0	
09.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,3	12,9	56,5	148,7	7,5	4,5	6,0	42,1	6,0	75 625	16,5	160,0	250,0	200,0	
10.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	13,1	50,0	148,4	9,0	5,9	6,0	46,0	6,0	81 349	16,5	160,0	250,0	200,0	
11.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	10,3	45,5	148,9	4,9	4,4	6,0	50,9	6,0	87 871	16,5	159,7	249,6	199,7	
12.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,5	12,6	47,2	144,9	5,1	3,2	6,0	41,4	6,0	74 659	16,5	160,0	250,0	200,0	
13.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,1	11,7	47,3	141,6	5,0	3,1	6,0	36,6	6,0	65 698	16,5	160,0	250,0	200,0	
14.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,8	34,4	142,2	5,3	4,0	6,0	35,6	6,0	63 956	16,5	160,0	250,0	200,0	
15.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,6	13,4	34,0	147,9	9,0	6,6	6,0	43,2	6,0	76 048	16,5	160,0	250,0	200,0	
16.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,0	49,2	148,3	7,0	5,1	6,0	48,9	6,0	89 632	16,1	155,3	244,0	195,6	
17.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,2	7,4	59,8	148,4	6,0	7,5	6,0	47,4	6,0	84 740	16,5	160,0	250,0	200,0	
18.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	11,2	44,0	149,7	5,0	5,2	6,0	46,1	6,0	81 942	16,5	160,0	250,0	200,0	
19.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,4	41,2	136,0	2,4	3,0	6,0	45,3	6,0	74 629	16,5	160,0	250,0	200,0	
20.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,7	37,6	149,7	2,3	3,8	6,0	48,8	6,0	85 412	16,5	160,0	250,0	200,0	
21.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	22,7	153,2	1,8	7,5	25,4	25,2	4,5	97 145	10,8	98,0	175,6	147,9	
22.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,6	38,6	149,0	2,7	3,3	6,0	47,3	6,0	83 852	16,5	160,0	250,0	200,0	
23.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	9,9	42,3	146,3	2,7	2,7	6,0	41,8	6,0	74 382	16,5	160,0	250,0	200,0	
24.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,6	7,3	52,7	142,2	2,1	3,1	6,0	36,1	6,0	67 974	16,5	160,0	250,0	200,0	
25.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,8	51,3	144,2	1,9	3,3	6,0	34,8	6,0	67 033	16,4	158,9	248,6	199,0	
26.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,6	47,4	134,8	1,7	2,3	6,0	39,2	6,0	70 410	16,5	160,0	250,0	200,0	
27.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,6	59,3	132,7	1,6	1,7	6,0	37,5	6,0	69 573	16,5	160,0	250,0	200,0	
28.02.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	5,5	64,9	135,4	1,5	1,8	6,0	38,7	6,0	71 163	16,5	160,0	250,0	200,0	
Suma	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0															
Mes priemer						1,7	7,6	45,5	144,6	3,9	4,1	1,0	41,8	5,9	76 371					

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Pristup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie