

Mesačný protokol za 01.2024

Tech.jednotky	TZL mg/m3 nr	SO2 mg/m3 nr	CO mg/m3 nr	NOx mg/m3 nr	HCl mg/m3 nr	NH3 mg/m3 nr	Oplyn MW	Obio MW	Ozrefmix %	Prietok m3/h ns	TZLElmix mg/m3 nr	SO2ELmix mg/m3 nr	COELmix mg/m3 nr	NOxELmix mg/m3 nr
Emisný limit					11,0	14,0					15,8	152,2	240,2	192,9
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0									
PMH (priemerná mesačná hodnota)	1,6	13,4	72,8	172,0	5,0	7,6								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744			
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0			
N / % HPH E	266 / 35,8	266 / 35,8	27 / 3,6	26 / 3,5	266 / 35,8	266 / 35,8	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	25 / 3,4				
N platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	1,6	13,4	72,8	172,0	5,0	7,6								
Množstvo ZL [kg]< EL	84	673	3 850	9 226	253	386								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	88 949	88 949	88 949	88 949	88 949	88 949								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix	
-	--	N	Z	Q		mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	
01.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	26,2	40,4	156,7	4,5	8,1	0,0	51,9	6,0	109 784	16,5	160,0	250,0	200,0	
02.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	25,5	52,5	167,2	10,3	8,4	0,0	50,6	6,0	112 561	16,5	160,0	250,0	200,0	
03.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	25,2	55,5	150,9	5,5	6,5	0,0	49,7	6,0	108 022	16,5	160,0	250,0	200,0	
04.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	32,7	72,9	163,3	6,3	6,9	0,0	48,0	6,0	108 783	16,5	160,0	250,0	200,0	
05.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	11,5	79,7	154,3	3,6	5,8	0,0	45,0	6,0	99 194	16,5	160,0	250,0	200,0	
06.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	16,2	90,6	161,4	4,5	6,1	0,0	47,4	6,0	104 353	16,5	160,0	250,0	200,0	
07.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	19,7	53,1	160,9	4,4	6,5	2,7	53,3	6,0	120 577	16,0	154,6	243,1	195,0	
08.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	10,8	132,6	156,5	4,0	7,7	10,6	53,6	6,0	133 647	14,5	139,1	223,4	180,7	
09.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	11,9	84,9	164,3	3,0	7,8	12,4	53,8	6,0	134 339	14,5	138,5	222,6	180,1	
10.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,6	68,6	158,2	2,4	8,0	14,5	51,2	5,9	139 241	13,6	129,4	211,4	172,1	
11.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	97,2	158,5	1,3	7,6	10,6	54,3	6,0	129 583	14,7	140,9	225,6	182,3	
12.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	9,5	60,0	180,6	6,5	7,9	7,5	53,8	6,0	131 063	15,1	145,1	231,0	186,3	
13.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	12,8	80,8	180,2	5,8	8,4	3,4	53,9	6,0	124 743	15,8	152,7	240,7	193,2	
14.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	7,3	58,9	164,5	5,0	8,4	5,7	52,9	6,0	124 062	15,4	148,0	234,7	188,9	
15.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	88,0	169,8	2,5	7,7	2,4	52,5	6,0	118 384	16,0	155,1	243,8	195,5	
16.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	13,3	88,0	175,1	9,8	8,3	6,0	52,6	6,0	123 330	16,3	147,6	234,2	188,5	
17.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	58,9	178,2	2,6	8,1	5,1	53,7	6,0	126 148	15,7	151,4	239,0	192,0	
18.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,2	56,5	170,6	3,5	8,5	1,9	52,6	6,0	118 867	16,1	156,0	244,9	196,3	
19.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,7	51,7	193,4	3,8	8,6	4,0	53,2	6,0	124 157	15,7	151,3	238,9	192,0	
20.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	10,4	78,9	200,5	8,4	9,2	3,4	53,0	6,0	127 378	15,8	152,8	240,9	193,4	
21.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	18,0	56,3	223,2	5,8	7,0	2,5	53,4	6,0	125 557	16,0	154,7	243,3	195,1	
22.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	11,8	106,8	209,4	4,2	5,9	3,0	51,7	6,0	122 495	15,9	153,8	242,2	194,3	
23.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	12,6	84,1	200,4	2,8	8,7	0,8	52,2	6,0	122 017	16,3	158,2	247,7	198,3	
24.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	21,4	84,6	175,5	6,3	9,0	3,1	44,8	5,9	112 588	15,8	152,2	240,5	193,3
25.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	20,6	92,4	160,0	10,7	7,5	2,3	45,2	6,0	115 098	15,9	153,9	242,2	194,4
26.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	12,0	51,5	164,5	5,1	7,0	4,5	43,0	5,6	108 731	15,4	147,8	235,6	190,1	
27.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	15,9	49,2	164,4	4,4	7,8	0,0	48,3	6,0	111 325	16,5	160,0	250,0	200,0	
28.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	16,3	55,4	162,4	5,8	7,3	0,0	46,9	6,0	102 836	16,5	160,0	250,0	200,0	
29.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	10,0	64,3	160,2	3,8	6,6	5,5	53,2	6,0	124 688	15,4	148,3	235,0	189,1	
30.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	12,5	64,5	165,2	4,7	6,4	2,8	55,4	6,0	121 127	16,0	154,4	242,8	194,8	
31.01.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	9,8	98,9	160,9	5,1	6,9	2,9	50,1	6,0	121 523	15,9	153,1	241,2	193,6	
Suma	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Mes priemer							1,6	13,4	72,8	172,0	5,0	7,6	3,8	51,0	6,0	119 555					

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie