

Mesačný protokol za 07.2026

	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0				
I (%)	10,0	20,0				
Mesačný priemer	19,3	58,6				
N PDH > EL	0	0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené				
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0				
N HPH < EL + I	287	287				
N platných HPH	287	287	287	287	287	287
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	21 / 6,4	21 / 6,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N platných PDH	29	29	29	29	29	29
N / % PDH F	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	18,7	58,9				
Množstvo ZL [kg]< EL	312	891				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	8 957	8 957				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0				

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
	-	***	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
01.07.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	19,0	56,4	10,8	181,1	6,5	27 255
02.07.26	4,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	17,3	56,2	10,9	77,1	5,9	25 553
03.07.26	20,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	23,3	54,8	11,0	70,0	7,2	30 617
04.07.26	15,0	8,0	0,0	1,0	0,0	0,0	19,1	58,9	11,0	87,0	6,5	27 838
05.07.26	7,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	15,4	59,0	10,9	67,4	5,6	24 249
06.07.26	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	21,2	52,8	11,0	65,4	7,2	30 667
07.07.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	15,9	53,6	11,0	75,0	5,8	25 174
08.07.26	18,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	22,1	55,8	11,0	85,7	6,9	29 518
09.07.26	1,0	22,0	0,0	1,0	0,0	0,0	20,9	57,6	11,0	78,2	6,8	28 815
10.07.26	20,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	22,9	59,4	10,9	68,9	7,3	30 526
11.07.26	15,0	7,0	0,0	2,0	0,0	0,0	22,8	57,9	10,9	130,5	7,0	29 403
12.07.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	15,6	59,6	10,9	62,9	5,6	24 436
13.07.26	7,0	16,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,7	60,2	10,9	69,6	6,8	28 864
14.07.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	18,9	57,6	10,9	120,2	6,4	27 218
15.07.26	15,0	7,0	1,0	1,0	0,0	0,0	20,4	60,4	10,9	69,8	6,8	28 584
16.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
17.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
18.07.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,1	59,0	10,9	78,3	6,4	27 134
19.07.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,1	59,8	10,9	70,2	6,4	27 312
20.07.26	14,0	8,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,2	58,4	11,0	70,2	5,7	24 843
21.07.26	17,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	22,5	60,3	11,0	81,4	7,1	30 496
22.07.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	18,7	59,5	11,0	139,9	6,3	27 197
23.07.26	15,0	8,0	1,0	0,0	0,0	0,0	18,8	58,1	11,0	87,6	6,2	26 876
24.07.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	17,9	57,2	11,0	207,6	6,0	26 164
25.07.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	17,4	61,8	11,0	85,9	6,0	25 843
26.07.26	15,0	7,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,2	64,0	10,9	71,1	6,4	27 349
27.07.26	2,0	18,0	2,0	2,0	0,0	0,0	19,7	61,1	10,9	72,6	6,5	27 601
28.07.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	16,6	58,9	10,9	102,1	5,8	25 065
29.07.26	17,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,9	63,5	10,9	69,3	6,8	28 600
30.07.26	6,0	16,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,6	58,0	10,9	198,7	6,5	27 587
31.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	59,7	10,9	136,6	5,9	25 418
Suma	415,0	287,0	20,0	22,0	0,0	0,0	19,3	58,6	10,9	95,9	6,4	27 455
Mes priemer												

Náhradné hodnoty pre rok 2026	CO	NOx	Prietok
	kg/h	kg/h	m3/h ns
	1,676	2,646	31 011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05	

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku:

koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%):

koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

Výpočet prietoku:

v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konštanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem výhr ZP	35,0340
K12	KGJ konštanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem výhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem výhr.ZP	35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie