

Mesačný protokol za 07.2026

	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0				
I (%)	10,0	20,0				
Mesačný priemer	28,7	52,7				
N PDH > EL	0	0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené				
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0				
N HPH < EL + I	497	498				
N platných HPH	497	498	498	498	498	498
N / % HPH F	1 / 0,2	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	15 / 2,8	15 / 2,8	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N platných PDH	31	31	31	31	31	31
N / % PDH F	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	28,1	53,1				
Množstvo ZL [kg]< EL	736	1 342				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	14 893	14 893				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0				

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
	-	***	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
01.07.26	15,0	7,0	1,0	1,0	0,0	0,0	31,7	52,4	10,9	73,3	7,2	30 754
02.07.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	29,7	50,8	11,0	153,1	6,6	28 395
03.07.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	29,0	51,1	11,0	73,7	6,7	28 831
04.07.26	14,0	9,0	1,0	0,0	0,0	0,0	25,0	54,3	11,0	72,7	6,3	27 562
05.07.26	14,0	8,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,4	51,6	11,0	77,9	6,2	27 251
06.07.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	25,7	53,3	11,0	65,8	6,1	26 704
07.07.26	14,0	9,0	1,0	0,0	0,0	0,0	31,1	53,8	11,0	67,6	6,8	29 471
08.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	53,3	11,0	78,3	6,7	29 114
09.07.26	17,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0	34,0	49,5	11,0	68,0	7,5	32 149
10.07.26	2,0	19,0	1,0	2,0	0,0	0,0	30,5	52,2	11,0	73,8	6,8	29 604
11.07.26	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	32,5	51,4	11,1	66,0	7,3	31 679
12.07.26	15,0	8,0	0,0	1,0	0,0	0,0	29,8	49,2	11,0	68,7	6,5	28 678
13.07.26	11,0	10,0	2,0	1,0	0,0	0,0	28,2	52,1	11,0	80,0	6,0	26 262
14.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	53,4	11,0	100,2	6,9	29 723
15.07.26	4,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	30,6	54,1	10,9	105,6	6,8	29 515
16.07.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,9	55,4	10,9	79,1	6,4	27 684
17.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	55,1	11,0	93,7	6,4	27 954
18.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	53,7	10,9	96,6	6,4	27 610
19.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	52,8	11,0	73,3	6,5	28 301
20.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	52,2	11,0	71,8	5,6	25 073
21.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	52,4	11,1	76,7	6,3	27 773
22.07.26	3,0	17,0	2,0	2,0	0,0	0,0	30,2	53,2	11,0	127,8	6,6	28 689
23.07.26	2,0	20,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,2	52,8	11,0	146,7	6,4	27 899
24.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	54,0	11,0	128,8	6,1	26 823
25.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	48,7	11,1	91,4	5,8	25 593
26.07.26	10,0	13,0	0,0	1,0	0,0	0,0	28,2	50,4	11,1	123,4	6,1	26 818
27.07.26	16,0	7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	28,5	53,1	11,0	78,3	6,4	27 682
28.07.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	54,6	11,0	78,8	6,0	26 119
29.07.26	0,0	22,0	0,0	2,0	0,0	0,0	26,7	56,0	11,0	105,4	6,1	26 699
30.07.26	7,0	16,0	0,0	1,0	0,0	0,0	26,3	55,3	11,0	146,5	6,2	26 869
31.07.26	17,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	32,0	53,1	11,0	105,8	7,0	30 301
Suma	209,0	498,0	18,0	19,0	0,0	0,0	28,7	52,7	11,0	91,9	6,5	28 180
Mes priemer												

Náhradné hodnoty pre rok 2026	CO	NOx	Prietok
	kg/h	kg/h	m3/h ns
	1,919	2,988	31 595
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05	

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku:

koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%):

koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

Výpočet prietoku:

v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konštanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem výhr ZP	35,0340
K12	KGJ konštanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem výhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem výhr.ZP	35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie