

Mesačný protokol za 07.2026

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	O2refmix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit					11,0	14,0					5,0	35,0	100,0	95,0
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,0	0,0	1,7	70,7	0,0	0,0								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	19 / 100,0	19 / 100,0	2 / 10,5	2 / 10,5	19 / 100,0	19 / 100,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	2 / 16,7				
N platných PDH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,0	0,0	1,0	43,4	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]< EL	0	0	0	9	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	103	103	103	103	103	103								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	O2refM	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	-	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
02.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
03.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
04.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
05.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
06.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
07.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
08.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
09.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
10.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
11.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
12.07.26	12,0	9,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	67,2	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	5 891	5,0	35,0	100,0	95,0
13.07.26	21,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	69,3	0,0	0,0	3,6	0,0	3,0	5 597	5,0	35,0	100,0	95,0
14.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
15.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
16.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
17.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
18.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
19.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
20.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
21.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
22.07.26	20,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	75,5	0,0	0,0	5,1	0,0	3,0	6 890	5,0	35,0	100,0	95,0
23.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
24.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
25.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
26.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
27.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
28.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
29.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
30.07.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
31.07.26	24,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0 N	0,0 N	0,0 N	0,0 N
Suma	725,0	12,0	4,0	3,0	0,0	0,0														
Mes priemer							0,0	0,0	1,7	70,7	0,0	0,0	4,2	0,0	3,0	6 126				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Pristup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie