

Mesačný protokol za 06.2026

	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0				
I (%)	10,0	20,0				
Mesačný priemer	34,1	53,0				
N PDH > EL	0	0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené				
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0				
N HPH < EL + I	246	246				
N platných HPH	246	246	246	246	246	246
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	13 / 4,4	13 / 4,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N platných PDH	22	22	22	22	22	22
N / % PDH F	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	33,7	53,0				
Množstvo ZL [kg]< EL	527	819				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	8 713	8 713				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0				

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
-	"	N	Z	Q	UFS		mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
01.06.26	18,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	36,5	54,6	10,9	78,9	7,9	33 791
02.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	56,5	11,0	102,6	7,2	31 325
03.06.26	8,0	14,0	1,0	1,0	0,0	0,0	35,1	55,3	11,0	137,8	7,5	32 549
04.06.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	35,5	55,6	11,0	138,9	7,6	32 886
05.06.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
06.06.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
07.06.26	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	31,4	54,1	10,9	66,1	7,0	30 565
08.06.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	31,7	51,6	11,0	70,9	6,8	30 109
09.06.26	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	13,0	N	N	N	N	N	N
10.06.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	N	N	N	N	N	N
11.06.26	18,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	N	N	N	N	N	N
12.06.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
13.06.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
14.06.26	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	34,2	56,3	11,0	64,5	7,2	31 129
15.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	54,2	11,0	85,0	7,2	31 309
16.06.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	33,1	50,4	11,0	110,0	6,9	30 245
17.06.26	14,0	8,0	1,0	1,0	0,0	0,0	38,3	51,6	10,9	152,9	8,1	34 203
18.06.26	18,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	37,2	48,9	10,9	79,7	7,9	33 409
19.06.26	11,0	12,0	0,0	1,0	0,0	0,0	32,6	51,5	10,9	171,5	6,8	29 511
20.06.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	37,3	48,3	10,9	150,8	7,6	32 484
21.06.26	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
22.06.26	17,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	37,3	50,4	10,8	124,7	7,7	32 690
23.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	52,8	10,9	156,9	7,5	32 181
24.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	52,3	10,9	144,3	6,6	28 688
25.06.26	8,0	14,0	1,0	1,0	0,0	0,0	36,3	49,7	10,9	181,8	7,6	32 805
26.06.26	10,0	12,0	1,0	1,0	0,0	0,0	35,3	49,2	10,9	225,7	7,7	33 246
27.06.26	14,0	8,0	1,0	1,0	0,0	0,0	29,1	57,4	10,9	256,2	6,4	27 813
28.06.26	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	30,7	55,5	10,8	69,8	6,6	28 571
29.06.26	9,0	13,0	1,0	1,0	0,0	0,0	33,3	52,1	10,8	84,1	7,3	31 135
30.06.26	14,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	28,8	57,2	10,9	208,2	6,4	27 662
Suma	403,0	246,0	16,0	13,0	0,0	42,0						
Mes priemer							34,1	53,0	10,9	130,1	7,2	31 287

Náhradné hodnoty pre rok 2026	CO	NOx	Prietok
	kg/h	kg/h	m3/h ns
	1,506	2,939	30 678
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05	

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku:

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%):

Výpočet prietoku:

koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h

koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konštanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem výhr ZP	35,0340
K12	KGJ konštanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem výhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem výhr.ZP	35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie