

Mesačný protokol za 06.2026

	CO	NOx	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0	
I (%)	10,0	20,0	
Mesačný priemer	27,4	56,0	
N PDH > EL	0	0	
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0	
N HPH < EL + I	623	623	
N platných HPH	623	623	623
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	46 / 6,6	47 / 6,8	0 / 0,0
N platných PDH	28	28	28
N / % PDH F	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	26,6	54,7	
Množstvo ZL [kg]< EL	1 739	3 277	
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	40 588	40 588	
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	
Množstvo ZL [kg] pri nezáistení údajov o dodrž. EL.	0	0	
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrž. EL	0	0	

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO	NOx	Prietok
	-	""	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	m3/h ns
01.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	54,5	51 714
02.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	56,4	52 844
03.06.26	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,0	53,8	51 820
04.06.26	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	31,7	55,1	57 426
05.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	59,8	53 293
06.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	63,1	46 974
07.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	65,4	42 404
08.06.26	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	13,0	23,7	61,0	53 048
09.06.26	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	23,0	N	N	N
10.06.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	N	N	N
11.06.26	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,5	64,5	47 157
12.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	60,2	50 074
13.06.26	0,0	22,0	0,0	2,0	0,0	0,0	21,1	55,0	45 951
14.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	52,9	37 951
15.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	53,3	54 297
16.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	52,5	50 042
17.06.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	28,4	56,6	51 747
18.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	52,3	52 323
19.06.26	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	29,6	53,6	55 275
20.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	52,2	46 916
21.06.26	2,0	16,0	4,0	2,0	0,0	0,0	28,2	51,5	41 697
22.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	55,9	55 093
23.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	54,0	54 776
24.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	52,8	51 848
25.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	55,5	49 880
26.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	55,0	49 414
27.06.26	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	21,6	57,5	41 017
28.06.26	0,0	23,0	1,0	0,0	0,0	0,0	25,5	55,2	42 709
29.06.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	53,5	48 798
30.06.26	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	0,0	26,7	55,8	49 801
Suma	3,0	623,0	11,0	10,0	0,0	73,0			
Mes priemer							27,4	56,0	49 510

Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05
---	------	------

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku:

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%):

Výpočet prietoku:

koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h

koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konštanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem výhr ZP	35,0340
K12	KGJ konštanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem výhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem výhr.ZP	35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie