

Mesačný protokol za 05.2026

Tech.jednotky	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit					11,0	14,0					5,0	35,0	100,0	95,0
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0									
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,0	0,0	1,3	68,9	0,0	0,0								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	118 / 100,0	118 / 100,0	8 / 6,8	8 / 6,8	118 / 100,0	118 / 100,0			0 / 0,0	0 / 0,0				8 / 8,0
N platných PDH	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,0	0,0	1,1	57,1	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]< EL	0	0	6	76	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	-	-	N	Z	Q		mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.05.26	5,0	18,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	68,7	0,0	0,0	9,1	0,0	3,0	12 108	5,0	35,0	100,0	95,0
02.05.26	11,0	11,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	70,1	0,0	0,0	6,3	0,0	3,0	8 419	5,0	35,0	100,0	95,0
03.05.26	16,0	6,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	72,2	0,0	0,0	5,1	0,0	3,0	7 067	5,0	35,0	100,0	95,0
04.05.26	21,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	69,3	0,0	0,0	8,6	0,0	3,0	11 202	5,0	35,0	100,0	95,0
05.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
06.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
07.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
08.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
09.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
10.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
11.05.26	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
12.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
13.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
14.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
15.05.26	21,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	67,8	0,0	0,0	3,1	0,0	3,0	5 251	5,0	35,0	100,0	95,0
16.05.26	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
17.05.26	3,0	19,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	65,1	0,0	0,0	8,7	0,0	3,0	11 600	5,0	35,0	100,0	95,0
18.05.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	64,6	0,0	0,0	7,6	0,0	3,0	9 847	5,0	35,0	100,0	95,0
19.05.26	11,0	12,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	66,1	0,0	0,0	6,8	0,0	3,0	9 058	5,0	35,0	100,0	95,0
20.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
21.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
22.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
23.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
24.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
25.05.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	76,4	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	5 278	5,0	35,0	100,0	95,0
26.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
27.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
28.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
29.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
30.05.26	18,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	68,7	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	5 628	5,0	35,0	100,0	95,0
31.05.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0
Suma	626,0	100,0	9,0	9,0	0,0	0,0														
Mes priemer							0,0	0,0	1,3	68,9	0,0	0,0	6,2	0,0	3,0	8 546				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:  
 ecm administrator - konfiguračný prístup  
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigúracie