

Mesačný protokol za 11.2024

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit						11,0					16,3	158,2	247,8	198,4
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	1,0	0,2	112,0	159,9	0,0	1,4								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	34 / 4,7	34 / 4,7	7 / 1,0	5 / 0,7	34 / 4,7	34 / 4,7	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	5 / 0,7				
N platných PDH	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	1,0	0,2	112,0	159,9	0,0	1,4								
Množstvo ZL [kg]< EL	22	5	2 211	3 518	0	27								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	33 932	33 932	33 932	33 932	33 932	33 932								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	-	**	N	Z	Q	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	105,8	167,1	0,0	0,2	0,0	22,8	6,0	43 122	16,5	160,0	250,0	200,0
02.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	220,1	160,7	0,0	0,2	0,0	23,6	6,0	44 817	16,5	160,0	250,0	200,0
03.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	176,2	183,8	0,0	0,2	0,0	27,3	6,0	51 913	16,5	160,0	250,0	200,0
04.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	140,4	162,2	0,0	0,3	0,3	29,9	6,0	51 701	16,4	158,8	248,4	198,9
05.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	49,0	169,1	0,1	0,8	2,9	29,5	5,8	53 894	16,6	150,2	238,2	191,8
06.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	50,7	155,8	0,1	3,0	0,3	31,4	6,0	53 388	16,4	159,1	248,9	199,2
07.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	72,3	150,5	0,0	0,5	0,0	29,9	6,0	51 867	16,5	160,0	250,0	200,0
08.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	94,5	144,1	0,0	0,4	0,0	33,5	6,0	57 847	16,5	160,0	250,0	200,0
09.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	81,8	155,5	0,0	1,4	0,0	33,3	6,0	59 490	16,5	160,0	250,0	200,0
10.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	116,9	157,8	0,0	0,4	0,0	33,2	6,0	108 951	16,5	160,0	250,0	200,0
11.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	96,2	162,2	0,0	0,9	0,0	38,9	6,0	21 790	16,5	160,0	250,0	200,0
12.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	76,2	158,3	0,0	0,8	0,0	40,9	6,0	21 282	16,5	160,0	250,0	200,0
13.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	100,6	158,4	0,0	0,3	0,0	41,2	6,0	21 708	16,5	160,0	250,0	200,0
14.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	174,0	145,8	0,0	0,6	0,7	38,3	6,0	21 209	16,3	157,7	247,0	197,9
15.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,1	49,9	157,5	0,0	0,2	0,0	36,0	6,0	40 415	16,5	160,0	250,0	200,0
16.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	67,1	157,1	0,0	0,3	0,0	37,6	6,0	70 080	16,5	160,0	250,0	200,0
17.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	44,3	159,4	0,0	0,3	0,0	34,9	6,0	110 707	16,5	160,0	250,0	200,0
18.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	35,5	159,4	0,0	0,7	0,0	36,5	6,0	62 441	16,5	160,0	250,0	200,0
19.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	56,9	161,6	0,1	0,2	0,0	34,6	6,0	19 613	16,5	160,0	250,0	200,0
20.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	102,0	153,9	0,0	0,2	0,0	37,8	6,0	20 870	16,5	160,0	250,0	200,0
21.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	114,9	158,2	0,0	0,6	0,0	39,9	6,0	32 867	16,5	160,0	250,0	200,0
22.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	152,7	159,7	0,1	2,7	0,0	41,4	6,0	42 686	16,5	160,0	250,0	200,0
23.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	102,1	159,8	0,0	2,9	0,8	41,2	6,0	67 880	16,3	157,9	247,3	198,1
24.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	179,8	161,2	0,0	1,6	0,8	37,7	6,0	23 625	16,2	156,6	245,7	196,9
25.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	85,8	184,1	0,0	11,8	1,9	26,8	6,0	27 569	15,7	151,9	239,6	192,5
26.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	122,2	178,5	0,0	3,4	1,8	25,8	6,0	28 621	15,9	153,4	241,6	193,9
27.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	202,2	151,7	0,0	2,0	3,5	30,4	6,0	46 016	15,4	148,4	235,2	189,2
28.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	222,2	163,5	0,0	2,3	0,4	37,4	6,0	47 897	16,4	158,4	248,0	198,5
29.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	116,3	149,8	0,0	2,9	1,1	28,5	6,0	56 278	16,0	155,1	243,8	195,5
30.11.24	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,1	151,3	151,1	0,0	0,2	0,0	32,3	6,0	53 301	16,5	160,0	250,0	200,0
Suma	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	112,0	159,9	0,0	1,4	0,5	33,8	6,0	47 128				
Mes priemer							1,0	0,2	112,0	159,9	0,0	1,4	0,5	33,8	6,0	47 128				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Pristup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie