Mesačný protokol za 10.2026

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Qplyn	Qbio	O2refmix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit					11,0	14,0					7,2	58,4	128,1	114,6
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,1	0,2	13,2	82,6	0,0	1,0								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	548 / 83,3	548 / 83,3	47 / 7,1	46 / 7,0	548 / 83,3	548 / 83,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	46 / 7,5				
N platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,1	0,2	14,8	77,8	0,0	1,1								
Množstvo ZL [kg]< EL	3	5	419	1 174	0	27								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	14 106	14 106	14 106	14 106	14 106	14 106								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL.	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Qplyn	Qbio	O2refMix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	-	""	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.10.26	13,0	8,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	81,2	0,0	0,0	10,6	0,0	3,0	13 926	5,0	35,0	100,0	95,0
02.10.26	4,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	83,7	0,0	0,0	8,1	0,0	3,0	10 633	5,0	35,0	100,0	95,0
03.10.26	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	79,9	0,0	0,0	9,1	0,0	3,0	12 051	5,0	35,0	100,0	95,0
04.10.26	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	77,3	0,0	0,0	10,9	0,0	3,0	14 390	5,0	35,0	100,0	95,0
05.10.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	77,6	0,0	0,0	10,8	0,0	3,0	13 780	5,0	35,0	100,0	95,0
06.10.26	5,0	16,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	77,6	0,0	0,0	10,1	0,0	3,0	13 280	5,0	35,0	100,0	95,0
07.10.26	6,0	15,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	80,3	0,0	0,0	12,6	0,0	3,0	16 158	5,0	35,0	100,0	95,0
08.10.26	4,0	15,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	83,4	0,0	0,0	8,9	0,0	3,0	11 790	5,0	35,0	100,0	95,0
09.10.26	4,0	17,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	81,8	0,0	0,0	10,1	0,0	3,0	12 917	5,0	35,0	100,0	95,0
10.10.26	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	6,0	0,0	3,0	7 708	5,0	35,0	100,0	95,0
11.10.26	4,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	8,3	0,0	3,0	10 610	5,0	35,0	100,0	95,0
12.10.26	1,0	19,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	74,2	0,0	0,0	13,0	0,0	3,0	16 818	5,0	35,0	100,0	95,0
13.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	72,5	0,0	0,0	13,3	0,0	3,0	17 053	5,0	35,0	100,0	95,0
14.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	70,9	0,0	0,0	17,5	0,0	3,0	21 927	5,0	35,0	100,0	95,0
15.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	72,6	0,0	0,0	10,9	0,0	3,0	14 019	5,0	35,0	100,0	95,0
16.10.26	7,0	13,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	74,1	0,0	0,0	12,0	0,0	3,0	14 698	5,0	35,0	100,0	95,0
17.10.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	72,9	0,0	0,0	10,9	0,0	3,0	13 791	5,0	35,0	100,0	95,0
18.10.26	13,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	71,8	0,0	0,0	11,5	0,0	3,0	14 704	5,0	35,0	100,0	95,0
19.10.26	4,0	19,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	73,6	0,0	0,0	8,0	0,0	3,0	10 052	5,0	35,0	100,0	95,0
20.10.26	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	75,0	0,0	0,0	12,9	0,0	3,0	16 261	5,0	35,0	100,0	95,0
21.10.26	9,0	12,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	74,2	0,0	0,0	13,4	0,0	3,0	18 099	5,0	35,0	100,0	95,0
22.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	75,6	0,0	0,0	12,8	0,0	3,0	17 584	5,0	35,0	100,0	95,0
23.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	72,2	0,0	0,0	17,7	0,0	3,0	23 362	5,0	35,0	100,0	95,0
24.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	73,8	0,0	0,0	16,1	0,0	3,0	22 016	5,0	35,0	100,0	95,0
25.10.26	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	76,4	0,0	0,0	13,9	0,0	3,0	19 182	5,0	35,0	100,0	95,0
26.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	73,6	0,0	0,0	18,1	0,0	3,0	24 030	5,0	35,0	100,0	95,0
27.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	85,7	97,3	0,0	5,2	4,9	32,5	5,8	53 293	14,5	138,3	223,1	180,8
28.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,5	91,8	110,1	0,0	6,0	0,7	37,1	6,0	53 874	16,2	157,2	246,4	197,4
29.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	90,0	127,5	0,0	6,8	0,0	33,7	6,0	49 163	16,5	160,0	250,0	200,0
30.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	48,8	127,0	0,0	5,9	0,7	31,8	6,0	49 675	16,2	157,1	246,3	197,3
31.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	72,6	115,5	0,0	6,2	0,0	30,9	6,0	45 913	16,5	160,0	250,0	200,0
Suma	87,0	612,0	26,0	20,0	0,0	0,0														
Mes priemer							0,1	0,2	13,2	82,6	0,0	1,0	10,1	5,4	3,5	21 057				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie

(c) 2023 ECM ECO Monitoring a.s.