Mesačný protokol za 10.2026

	CO	NOx	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0	
I (%)	10,0	20,0	
Mesačný priemer	36,4	42,7	
N PDH > EL	0	0	
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov	splnené	splnené	
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0	
N HPH < EL + I	712	712	
N platných HPH	712	712	712
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	14 / 1,9	14 / 1,9	0 / 0,0
N platných PDH	30	30	30
N / % PDH F	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	36,1	42,3	
Množstvo ZL [kg]< EL	3 378	3 843	
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	54 951	54 951	
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL.	0	0	
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL	0	0	

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO		NOx		Prietok	
	-	""	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr		mg/m3 nr		m3/h ns	
01.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6		51,7		67 365	
02.10.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	33,3		51,2		67 731	
03.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5		51,6		62 699	
04.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7		49,6		61 589	
05.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5		50,8		68 766	
06.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6		48,9		71 940	
07.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4		43,4		71 600	
08.10.26	3,0	19,0	1,0	1,0	0,0	0,0	37,6		40,4		73 522	
09.10.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	34,1		42,5		69 152	
10.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5		44,0		70 150	
11.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9		42,4		70 150	
12.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5		41,8		73 584	
13.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9		41,5		75 661	
14.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2		41,7		70 938	
15.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6		39,1		95 998	
16.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4		36,9		109 923	
17.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7		37,7		110 381	
18.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6		36,6		110 130	
19.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3		38,1		111 046	
20.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7		37,6		86 612	
21.10.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	37,7		39,8		75 967	
22.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3		41,0		74 304	
23.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0		40,0		75 360	
24.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1		40,0		75 682	
25.10.26	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1		40,7		75 600	
26.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8		41,4		73 916	
27.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6		45,9		55 646	
28.10.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	31,6		39,5		57 913	
29.10.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		N		N		N
30.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6		43,0		68 527	
31.10.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7		41,8		67 567	
Suma	3,0	712,0	1,0	5,0	0,0	0,0						
Mes priemer							36,4		42,7		76 647	

Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku: koncentrácia v mg/1000000)*prietok v kg/h
Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%): koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))
Výpočet prietoku: v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konstanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem vyhr ZP	35,0340
K12	KGJ konstanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem výhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem výhr.ZP	35.034

Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie

(c) 2020 ECM ECO Monitoring a.s.