

Mesačný protokol za 09.2024

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLEmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emissný limit						11,0						5,0	100,0	95,0
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emissných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	30 / 100,0	30 / 100,0	2 / 6,7	2 / 6,7	30 / 100,0	30 / 100,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	3 / 11,1				
N platných PDH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,0	0,0	0,1	80,1	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]< EL	0	0	0	30	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	318	318	318	318	318	318								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLEmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix	
	-	**	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	
01.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
02.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
03.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
04.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
05.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
06.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
07.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
08.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
09.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
10.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
11.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
12.09.24	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
13.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
14.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
15.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
16.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
17.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
18.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
19.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
20.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
21.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
22.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
23.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
24.09.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
25.09.24	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
26.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
27.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
28.09.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	N	0,0	N	0,0
29.09.24	18,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	0,0	0,0	11,2	0,0	3,0	13 765	5,0	35,0	100,0	95,0	
30.09.24	0,0	22,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	88,3	0,0	0,0	6,2	0,0	3,0	10 594	5,0	35,0	100,0	95,0	
Suma	381,0	27,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	9,7	0,0	3,0	12 179					
Mes priemer							0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	9,7	0,0	3,0	12 179					

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Pristup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie