

**Vyhodnotenie štandardov kvality**  
za kalendárny rok: **2024**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno	Sídlo (miesto podnikania)	IČO
MH Teplárenský holding, a.s.,	Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto závod Bratislava	36 211 541

Číslo povolenia	Počet odberných miest	Výroba tepla		Rozvod tepla	Dodávka tepla
		Inštalovaný výkon (MW)	Druh najviac používaného paliva	Rozvinutá dĺžka zariadení na rozvod tepla (km)	Ročná dodávka tepla (MWh)
2006T 0268 - 52	4 505	153,277 MW	zemný plyn	499,8897	2 131 875,080

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

Záznam		§ 2 ods. 1 písm.					§ 3 písm.								
		a)	b)	c)	d)	e)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
A	Udalosti zaznamenané v roku t-1:	[počet]	4 505	4 505	1 594	4 505	4 505	2 237	2 237	2 237	928	13	1	11	2
B	Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality (NŠK):	[počet]	0	0	4	0	0	316	0	105	0	0	0	0	0
E	Podiel všetkých udalostí k preukázaným NŠK $[D/(A+B-C) \times 100]$	[%]	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	14,1	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dosiadnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku t-1:		[%]	<b>98,72</b>												
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality:		[%]	<b>90</b>												

28.2.2025

Dátum

Ing. Juraj Mydliar v.r.

výrobný riaditeľ