

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2021

	Tepláreň východ
Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla	89,08%
	SCZT-východ
Podiel dodávky tepla CZT z celkovej dodávky tepla	82,78%
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej CZT	91,56%
	Tepláreň západ
Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla	87,49%
	SCZT-západ
Podiel dodávky tepla CZT z celkovej dodávky tepla	89,70%
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej CZT	100,00%

Bratislavská teplárenská, a.s. spĺňa podmienky v súlade so zákonom č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyššie uvedené údaje zverejňuje v zmysle § 4, ods. 5, písm c) tohto zákona.