

CENNÍK VÝKONOV SKÚŠOBNÉHO LABORATÓRIA PRE ROK 2023

Izolačné oleje	EUR bez DPH
Prierazné napätie	14,791
Vnútoraná rezistivita	20,288
Stratový činiteľ tg d a relatívna premitivita	53,229
Medzipovrchové napätie	16,156
Obsah vody – coulmetricky	22,564
Číslo kyslosti	20,179
Kaly a usadeniny	11,066
Prítomnosť inhibítorov	19,107
Hustota	4,391
Strojné oleje	EUR bez DPH
Deemulgačné číslo	19,131
Deemulgačná charakteristika	18,352
Bod vzplanutia	18,352
Prítomnosť kyselín a zásad rozpustných vo vode	4,801
Viskozita	20,549
Mechanické nečistoty	18,353
Kód čistoty	11,109
Uhlie	EUR bez DPH
Spracovanie vzorky uhlia	11,800
Sitový rozbor	12,990
Stanovenie nedopalu	8,255
Spalné teplo	13,301
Obsah vody	10,457
Obsah popola	12,548
Prchavá horľavina	6,274
Výhrevnosť	100,923
Elementárna analýza – obsah uhlíka	16,429
Elementárna analýza – obsah dusíka	16,429
Elementárna analýza – obsah vodíka	16,429
Elementárna analýza – obsah síry	16,429

Voda	EUR bez DPH
Alkalita	8,488
Tvrdosť	8,088
Merná el. vodivosť	5,091
pH	7,429
Kremičitany	7,792
Fosforečnany	3,311
Dusičnany	9,300
Sírany	7,580
Chloridy	3,326
Oxidovateľnosť - Mn	6,540
Oxidovateľnosť - Cr	7,848
BSK ₅	29,630
NL ₁₀₅ °C	12,851
RL ₅₅₀ °C	12,851
Celkové látky	25,703
Vápnik	6,471
Horčík	4,087
Sodík	9,551
Draslík	9,551
Mangán	5,528
Kyanidy	6,494
Amoniak	5,420
Železo	7,451
Meď	6,233
Ropné látky	19,027
Dusitany	5,790
Rozpustený kyslík – O ₂	4,188
Protokol o skúške	4,577
Zlievaná vzorka	12,565
Bodová vzorka	8,377

Na zostavenie individuálnej cenovej ponuky a poskytnutie bližších informácií kontaktujte:

Aneta Čapová, 055/619 2244, 0918 380 232, aneta.capova @mhth.sk