

	<b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500027929</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 504656		
		Žilina; 07.02.2018		
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748		<b>Dodávateľ:</b> ABB, s.r.o. Túhovská 29 831 06 BRATISLAVA		
<b>Adresa pre doručenie faktúry:</b> Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina		<b>Miesto dodania:</b> Žilinská teplárenská, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina		
<b>Ponuka:</b>		<b>Termín dodania: 02.2018</b>		
<b>Vybavuje:</b> Ing. Róbert Hrehuš 0908/910023 robert.hrehus@ziltep.sk				
<hr/>				
<b>Pol.</b>	<b>Materiál</b>	<b>Označenie</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena/Jedn. Celkom bez DPH</b>
00010	14532	Revízia	1 JV	2.900,00 2.900,00
Objednávame u Vás: Bilančný výkonový výpočet rozvádzača NN r04.1 a r04.2 pre kotol K1 a K2 v rozsahu:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Výpočet výkonovej bilancie transformátora T11 pri náraste výkonu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný</li> </ul> </li> <li>2. Výpočet výkonovej bilancie rozvádzača NN r04.1 pri náraste výkonu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný</li> </ul> </li> <li>3. Výpočet výkonovej bilancie hlavného ističa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný, nárast záťaže</li> </ul> </li> <li>4. Vplyv na hlavnú a záložnú ochranu VN T11</li> <li>5. Výpočet výkonovej bilancie pre vývod na FM DV K1 - 250 kW: istenie, kabeláž</li> <li>6. Výpočet výkonovej bilancie transformátora T12 pri náraste výkonu: stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný</li> </ol> Výpočet výkonovej bilancie rozvádzača NN r04.2 pri náraste výkonu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Výpočet výkonovej bilancie hlavného ističa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stav zaťaženia: vypočítaný, prevádzkovaný, nárast záťaže</li> </ul> </li> <li>9. Vplyv na hlavnú a záložnú ochranu VN: T12, T14</li> <li>10. Výpočet výkonovej bilancie pre vývod na FM DV K2 - 250 kW: istenie, kabeláž</li> <li>11. PDF, papierová forma</li> </ol>				
<b>Celková cena bez DPH v mene EUR</b>				<b>2.900,00</b>
<b>Cena/spôsob stanovenia ceny:</b>				
Ponuka AT/ATX/180185/254/A0				
<b>Spôsob prevzatia:</b>				
Na základe preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán a bude potvrdzovať vykonanie a prevzatie diela v stanovenom rozsahu.				
<b>Fakturácia:</b>				
Prevodom, po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto objednávky				
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L				



**Objednávatel:**  
Žilinská teplotársená a.s.  
Košícká 11  
011 87 Žilina

**Objednávka**  
**No.: 3500027929**  
Prosíme uvádzať v korešpondencii!  
Číslo dodávateľa: 504656

**Platobné podmienky:**

Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia objednávatelovi

**Objednávku žiadame obratom potvrdiť.**

**Za dodávateľa**

**Za objednávatel'a**

V.....dňa.....

V Žiline, dňa.....

.....

.....