

	Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Objednávka No.: 3500028907 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 503247												
		Žilina; 20.08.2018												
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	Dodávateľ: TRANSCOM TECHNIK S.R.O. BOJNICKA 18 830 00 BRATISLAVA													
Adresa pre doručenie faktúry: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Miesto dodania: Žilinská teplotárska, a.s. Sklad - 9023 ul. Košická 11 011 87 Žilina													
Ponuka:	Termín dodania: 11.2018													
Vybavuje: Peter Michulek 0905/871312 peter.michulek@ziltep.sk Prevzatie tovaru p. Biro 0905/871525														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14526</td> <td>Opravy strojné</td> <td>1 JV</td> <td>7.235,00</td> <td>7.235,00</td> </tr> </tbody> </table>			Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14526	Opravy strojné	1 JV	7.235,00	7.235,00
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH									
00010	14526	Opravy strojné	1 JV	7.235,00	7.235,00									
<p>Objednávam u Vás:</p> <p>1/ GO merania Zberová linka technológia Kalorimetrické počítadlo RMS 621 Konfigurácia KP RMS 621 je v prílohe požiadavky POBJ - 1ks</p> <p>2/ Vírový prietokomer Prowirl 200F DN 100 PN 40 - 1ks</p> <p>3/ Prevodník tlaku Cerabar PMP 51 Rozsah tlaku - 0 - 1200kPa (rel.) výstup 4 - 20 mA - 1ks</p> <p>4/ Odporový snímač teploty Pt 100 Typ - JSP Pt 100/ B/ 4 studený koniec - S5, merací koniec - D3 # 6mm kód výrobu – T1070 06 F1 J33 (s jímkou a šróbením, vonkajší závit M27x2) L160 H2 S5 N145 P4 A2SK – nepárované prevedenie Overenie na Slovensku podľa TSK 321/12-023 v rozsahu 0-300°C, ako člen merača tepla - 1ks</p>														
Všetky merače musia byť v súlade s platnou metrologickou legislatívou SR a overené v predpísaných triedach presnosti ako člen určeného meradla tepla + certifikáty o overení														
Konfigurácia KP RMS 621 pre OST 1/152 Zberová linka technológia Kalorimetrické počítadlo RMS 621 Meracie miesto - Zberová linka technológia aplikácia merania - Para (Priama metóda) prietokomer - Vírový prietokomer Prowirl 200F DN100 PN 40 snímač teploty - Pt 100 štvorvodičové zapojenie rozsah tlaku - 0 - 1200kPa (rel.) 4 - 20 mA Vstup pre kondenzát označenie - Kondenzát snímač prietoku - objemový														
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L														



Objednávateľ:
 Žilinská teplotársená a.s.
 Košická 11
 011 87 Žilina

Objednávka
No.: 3500028907
 Prosíme uvádzať v korešpondencii!
 Číslo dodávateľa: 503247

Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH
	druh signálu - impulzný				
	jednotky prietoku - m ³ /h				
	jednotky množstva - m ³				
	hodnota impulzu - 10 liter/impulz				
	zmena farby displeja - NIE, podsvietenie displeja - BIELA FARBA				
	komunikačné rozhranie -2 x RS 485, Mod bus				

Celková cena bez DPH v mene EUR **7.235,00**

Cena/spôsob stanovenia ceny:

Ponuka P1-00058A-18

Dodacie podmienky:

DAP ŽT, a.s.

Spôsob prevzatia:

Skladníkom skladu 9023 ŽT, a.s. na základe dodacieho listu

Fakturácia:

platba prevodom, po prevzatí tovaru

Platobné podmienky:

Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia

Záruka:

Podľa OZ v platnom znení

Objednávku žiadame obratom potvrdiť.

Za dodávateľa

Za objednávateľa

V.....,dňa.....

V Žiline, dňa.....

.....

.....