

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 22hod 45min

ID oprávnených osôb:

Administrator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

04.05.2022

Strana :

1/9

Veličina	NO <sub>xr</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.04.2022	159.18	540.21	156.86	59.11	203.56	192.62	
02.04.2022	174.10	536.75	179.68	48.03	148.86	226.53	
03.04.2022	174.91	522.08	180.00	44.51	134.39	227.00	
04.04.2022	173.22	532.30	178.31	59.00	187.25	224.49	
05.04.2022	171.54	495.05	174.62	51.21	149.13	219.00	
06.04.2022	165.89	495.37	161.08	43.24	129.53	198.89	
07.04.2022	165.84	494.59	161.09	42.76	127.59	198.90	
08.04.2022	164.16	513.11	162.30	41.69	130.25	200.70	
09.04.2022	164.87	534.65	162.80	37.78	122.84	201.45	
10.04.2022	169.71	564.09	164.23	43.98	146.57	203.57	
11.04.2022	174.59	624.19	164.51	45.40	161.64	203.99	
12.04.2022	156.43	498.13	163.39	45.71	149.67	202.32	
13.04.2022	157.80	429.95	167.55	46.28	127.71	208.50	
14.04.2022	158.45	389.51	169.08	40.34	99.13	210.77	
15.04.2022	157.35	413.04	168.96	32.71	87.23	210.60	
16.04.2022	166.04	524.77	171.40	37.04	117.92	214.22	
17.04.2022	165.66	471.65	171.13	41.09	119.96	213.82	
18.04.2022	166.25	529.16	171.87	39.60	127.83	214.93	
19.04.2022	167.50	412.67	171.53	42.35	106.97	214.41	
20.04.2022	170.28	361.87	172.18	38.47	88.83	215.38	
21.04.2022	166.23	472.52	170.66	38.87	111.93	213.12	
22.04.2022	162.79	487.84	169.91	39.39	88.49	212.01	
23.04.2022	161.63	416.61	168.94	39.16	100.65	210.56	
24.04.2022	160.31	396.22	168.38	31.93	78.36	209.73	
25.04.2022	166.19	445.02	169.55	30.79	82.25	211.47	
26.04.2022	164.46	396.25	168.57	27.84	67.02	210.02	
27.04.2022	165.69	410.46	169.05	27.13	67.25	210.72	
28.04.2022	167.02	420.76	169.63	28.77	72.81	211.60	
29.04.2022	164.91	409.40	169.26	33.13	82.48	211.04	
30.04.2022	164.19	380.97	168.41	26.98	62.39	209.78	
<b>PMH</b>	165.59	-	168.83	40.14	-	210.40	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s.  
 Štatutárny zástupca: JUDr. Erik Stefák  
 Celkový čas prevádzky systému: 29deň 22hod 45min  
 ID oprávnených osôb: Administrator  
 Tlačené dňa: 04.05.2022

Zdroj: komin 120m

Kód: 0120  
 Strana : 2/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	165.59	-	168.83	40.14	-	210.40	
MZLm v t	14.119			3.480			
MZLm <EL v t/mesiac	14.119			3.480			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	714/100.00%			714/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	714			714			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	145.11			22.20			
Max PHH	256.55			189.71			
Min PDH	156.43			26.98			
Max PDH	174.91			59.11			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 22hod 45min

ID oprávnených osôb:

Administrator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

04.05.2022

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.04.2022	129.38	452.34	179.67	5.86	19.78	17.73	
02.04.2022	165.20	508.77	226.35	5.92	18.20	21.94	
03.04.2022	168.87	499.87	227.00	5.96	17.71	22.00	
04.04.2022	140.51	442.55	223.55	5.93	18.15	21.69	
05.04.2022	147.52	425.50	215.99	5.82	16.76	21.01	
06.04.2022	66.51	204.03	188.30	5.70	16.97	18.51	
07.04.2022	135.06	414.15	188.31	5.60	16.67	18.51	
08.04.2022	118.34	372.57	190.79	5.70	17.70	18.74	
09.04.2022	119.22	395.11	191.82	5.78	18.68	18.83	
10.04.2022	146.68	494.59	194.75	6.05F	16.35	19.09	
11.04.2022	142.95	505.83	195.32	5.71	20.25	19.15	
12.04.2022	140.85	440.70	193.02	5.38	17.15	18.94	
13.04.2022	181.32	524.01	201.53	5.36	14.66	19.70	
14.04.2022	106.68	266.23	204.66	5.23	12.89	19.99	
15.04.2022	117.08	296.83	204.42	5.35	14.00	19.96	
16.04.2022	105.79	345.78	209.40	5.47	17.19	20.41	
17.04.2022	136.01	386.62	208.86	5.54	15.75	20.36	
18.04.2022	137.87	451.28	210.38	5.57	17.70	20.50	
19.04.2022	94.76	212.11	209.66	5.54	13.60	20.44	
20.04.2022	132.13	261.03	211.01	5.56	11.64	20.56	
21.04.2022	111.60	316.30	207.89	5.30	15.07	20.28	
22.04.2022	143.73	916.40	206.37	7.78	24.68	20.14	
23.04.2022	146.24	381.28	204.37	7.11	18.25	19.96	
24.04.2022	111.35	282.95	203.22	7.07	17.44	19.86	
25.04.2022	115.79	312.11	205.62	7.20	19.23	20.07	
26.04.2022	101.63	245.12	203.63	7.26	17.50	19.89	
27.04.2022	135.99	336.09	204.59	7.38	18.24	19.98	
28.04.2022	117.63	298.88	205.79	7.38	18.57	20.09	
29.04.2022	123.85	309.08	205.03	7.31	18.14	20.02	
30.04.2022	93.91	221.80	203.29	7.33	17.00	19.86	
<b>PMH</b>	<b>127.68</b>	<b>-</b>	<b>204.15</b>	<b>6.13</b>	<b>-</b>	<b>19.97</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:  
 Štatutárny zástupca:  
 Celkový čas prevádzky systému:  
 ID oprávnených osôb:  
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.  
 JUDr. Erik Stefák  
 29deň 22hod 45min  
 Administrator  
 04.05.2022

Zdroj: komin 120m  
 Kód: 0120  
 Strana : 4/9

Veličina	SO <sub>2</sub> r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	127.68	-	204.15	6.13	-	19.97	
MZLm v t	11.520			0.516			
MZLm <EL v t/mesiac	11.520			0.516			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	714/100.00%			710/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	714			710			
n neplatných PHH	0			4			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	30/100.00%			29/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			29			
n neplatných PDH	0			1			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.56%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	7.47			4.74			
Max PHH	455.02			35.65			
Min PDH	66.51			5.23			
Max PDH	181.32			7.78			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 22hod 45min

ID oprávnených osôb:

Administrator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

04.05.2022

Strana :

5/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
I(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
01.04.2022	1.43	4.90	9.60	172.67	739265.69	-	8.57	
02.04.2022	0.67	2.08	9.99	181.67	709524.08	-	9.17	
03.04.2022	0.22	0.61	10.00	186.18	705488.92	-	9.19	
04.04.2022	0.38	1.14	9.97	185.92	724304.29	-	9.14	
05.04.2022	0.39	1.11	9.91	180.27	666590.20	-	9.17	
06.04.2022	2.41	7.21	9.67	168.80	672797.79	-	9.34	
07.04.2022	3.25	10.18	9.67	168.19	657568.43	-	9.14	
08.04.2022	3.32	10.56	9.69	171.76	700855.15	-	9.12	
09.04.2022	5.59	18.46	9.70	175.25	739041.47	-	9.08	
10.04.2022	6.41F	17.48	9.73	180.03	781943.63	-	9.16	
11.04.2022	4.08	14.61	9.73	188.12	843408.04	-	8.80	
12.04.2022	1.68	5.51	9.71	189.65	756357.99	-	8.67	
13.04.2022	0.42	1.16	9.78	182.82	652106.59	-	9.28	
14.04.2022	0.08	0.17	9.81	181.27	589416.60	-	9.42	
15.04.2022	0.17	0.46	9.81	185.15	628970.65	-	9.16	
16.04.2022	1.49	4.91	9.85	191.72	766149.30	-	8.96	
17.04.2022	2.08	5.91	9.85	191.11	692193.87	-	9.00	
18.04.2022	2.03	6.43	9.86	189.44	762398.21	-	8.95	
19.04.2022	2.24	4.70	9.85	187.65	586219.22	-	8.91	
20.04.2022	0.99	1.42	9.87	187.30	508475.91	-	9.00	
21.04.2022	0.11	0.34	9.84	187.29	670619.67	-	8.88	
22.04.2022	0.27	0.84	9.83	185.25	601764.76	-	8.90	
23.04.2022	0.59	1.60	9.81	183.57	600686.86	-	8.94	
24.04.2022	0.29	0.70	9.80	181.98	571965.30	-	8.92	
25.04.2022	0.15	0.40	9.82	185.87	626167.37	-	8.84	
26.04.2022	0.07	0.17	9.80	183.63	572844.18	-	9.14	
27.04.2022	0.05	0.08	9.81	185.98	593640.30	-	9.10	
28.04.2022	0.37	0.93	9.82	183.99	605818.43	-	9.29	
29.04.2022	1.01	2.51	9.81	184.93	599709.93	-	9.29	
30.04.2022	0.54	1.26	9.80	181.68	557561.38	-	9.39	
<b>PMH</b>	1.40	-	9.81	182.96	-	-	9.07	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 22hod 45min

ID oprávnených osôb:

Administrator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

04.05.2022

Strana :

6/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
I(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
PMH	1.40	-	9.81	182.96	-	-	9.07	
MZLm v t	0.128			19883.854			-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.128			19883.854				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000				
n PHH < 2*EL+I	710/100.00%			714/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PHH	710			714			714	
n neplatných PHH	4			0			0	
n nahradených PHH	0			0			0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	29/100.00%			30/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PDH	29			30			30	
n neplatných PDH	1			0			0	
podiel F PHH pri UP	0.56%			0.00%			0.00%	
EQ	0.00			0.00				
Min PHH	0.00			161.94				
Max PHH	7.81			198.83				
Min PDH	0.05			168.19				
Max PDH	6.41			191.72				

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 22hod 45min

ID oprávnených osôb:

Administrator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

04.05.2022

Strana :

7/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm <sup>3</sup> /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
01.04.2022	49.44	10.00	
02.04.2022	45.13	10.00	
03.04.2022	43.76	10.00	
04.04.2022	44.95	10.00	
05.04.2022	42.75	10.00	
06.04.2022	45.99	10.00	
07.04.2022	45.19	10.00	
08.04.2022	47.07	10.00	
09.04.2022	48.71	10.00	
10.04.2022	52.43	10.00	
11.04.2022	51.97	10.00	
12.04.2022	46.07	10.00	
13.04.2022	41.10	10.00	
14.04.2022	37.49	10.00	
15.04.2022	39.23	10.00	
16.04.2022	46.11	10.00	
17.04.2022	41.89	10.00	
18.04.2022	46.49	10.00	
19.04.2022	35.92	10.00	
20.04.2022	31.24	10.00	
21.04.2022	41.37	10.00	
22.04.2022	38.04	10.00	
23.04.2022	37.76	10.00	
24.04.2022	36.34	10.00	
25.04.2022	38.95	10.00	
26.04.2022	36.07	10.00	
27.04.2022	36.93	10.00	
28.04.2022	38.09	10.00	
29.04.2022	37.50	10.00	
30.04.2022	35.50	10.00	
<b>PMH</b>	<b>42.00</b>	<b>10.00</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s.  
 Štatutárny zástupca: JUDr. Erik Stefák  
 Celkový čas prevádzky systému: 29deň 22hod 45min  
 ID oprávnených osôb: Administrator  
 Tlačené dňa: 04.05.2022

Zdroj: komin 120m

Kód: 0120  
 Strana : 8/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm <sup>3</sup> /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
PMH	42.00	10.00	
MZLm v t	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac			
MZLm >EL v t/mesiac			
n PHH < 2*EL+I			
n PHH > 2*EL+I			
n platných PHH	714	714	
n neplatných PHH	0	0	
n nahradených PHH	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I			
n platných PDH	30	30	
n neplatných PDH	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	
EQ			
Min PHH			
Max PHH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....



## Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2022

**Prevádzkovateľ:** Žilinská teplárenská a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Erik Štefák  
**Celkový čas prevádzky systému:** 29deň 22hod 45min  
**ID oprávnených osôb:** Administrator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 04.05.2022 **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2022	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2022	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	714:00	00:00	00:00	05:00	01:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 PRE - Prechodový stav  
 KPO - Kontrola po opravě  
 VYP - Výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 SNCR - Výpadok denox  
 NID - Výpadok odsírenia  
 FS - Funkčná skúška  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....