

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.05.2024 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.04.2024	173.87	286.90	180.00	73.94	112.36	227.00	
02.04.2024	173.25	361.69	180.00	40.77	85.37	227.00	
03.04.2024	173.97	363.57	180.00	44.72	96.37	227.00	
04.04.2024	172.38	348.27	179.86	41.33	83.48	226.79	
05.04.2024	173.92	344.47	180.00	43.75	86.78	227.00	
06.04.2024	174.36	299.37	180.00	63.16	105.77	227.00	
07.04.2024	174.01	264.04	180.00	50.64	76.72	227.00	
08.04.2024	174.08	264.26	180.00	47.71	72.54	227.00	
09.04.2024	173.26	312.10	180.00	45.17	65.32	227.00	
10.04.2024	174.25	259.22	180.00	45.44	67.45	227.00	
11.04.2024	174.05	207.80	180.00	55.16	65.62	227.00	
12.04.2024	174.06	195.24	180.00	56.01	63.22	227.00	
13.04.2024	174.36	178.34	180.00	41.98	42.93	227.00	
14.04.2024	173.74	179.11	180.00	40.20	41.77	227.00	
15.04.2024	172.73	203.05	178.72	57.14	67.34	225.10	
16.04.2024	173.29	346.48	179.37	90.53	179.75	226.06	
17.04.2024	173.03	344.04	178.95	91.92	182.66	225.45	
18.04.2024	173.22	352.66	179.13	84.67	172.19	225.71	
19.04.2024	174.10	387.96	180.00	69.73	155.88	227.00	
20.04.2024	173.94	383.02	180.00	77.49	170.59	227.00	
21.04.2024	173.81	439.62	180.00	64.68	163.36	227.00	
22.04.2024	173.96	448.34	180.00	69.49	179.54	227.00	
23.04.2024	173.98	445.85	180.00	60.67	160.89	227.00	
24.04.2024	173.92	438.78	180.00	64.66	166.43	227.00	
25.04.2024	173.99	465.81	180.00	73.16	197.27	227.00	
26.04.2024	173.89	428.79	180.00	64.54	161.56	227.00	
27.04.2024	173.83	392.49	180.00	61.47	138.54	227.00	
28.04.2024	173.65	276.13	180.00	77.33	141.55	227.00	
29.04.2024	172.16	239.99	177.81	88.65	122.80	223.75	
30.04.2024	167.18	222.04	177.81	102.32	140.82	223.75	
PMH	173.49	-	179.72	62.89	-	226.59	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.05.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.49	-	179.72	62.89	-	226.59	
MZLm v t	9.679			3.567			
MZLm <EL v t/mesiac	9.679			3.567			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	687/100.00%			687/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	687			687			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	105.07			31.96			
Max PHH	216.27			179.76			
Min PDH	167.18			40.20			
Max PDH	174.36			102.32			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.04.2024	122.69	242.87	227.00	8.73	13.07	22.00	
02.04.2024	132.21	277.31	227.00	9.86	21.06	22.00	
03.04.2024	179.55	916.22	227.00	11.87	26.45	22.00	
04.04.2024	154.87	312.17	226.71	11.66	23.54	21.97	
05.04.2024	175.58	625.26	227.00	7.59	21.12	22.00	
06.04.2024	142.46	237.03	227.00	5.89	10.04	22.00	
07.04.2024	152.33	230.69	227.00	5.51	8.37	22.00	
08.04.2024	142.03	215.22	227.00	6.05	9.21	22.00	
09.04.2024	166.77	377.90	227.00	6.66	11.07	22.00	
10.04.2024	98.19	147.95	227.00	7.22	10.75	22.00	
11.04.2024	133.26	164.21	227.00	7.25	8.65	22.00	
12.04.2024	126.17	140.91	227.00	7.36	8.24	22.00	
13.04.2024	112.21	117.29	227.00	7.67	7.83	22.00	
14.04.2024	120.79	124.38	227.00	7.82	8.06	22.00	
15.04.2024	118.36	137.70	224.38	8.06	9.47	21.76	
16.04.2024	147.09	619.77	225.71	8.32	15.98	21.88	
17.04.2024	149.77	297.29	224.86	8.68	17.25	21.81	
18.04.2024	94.02	193.25	225.22	9.31	18.94	21.84	
19.04.2024	132.71	299.75	227.00	8.16	18.29	22.00	
20.04.2024	131.12	288.49	227.00	6.59	14.49	22.00	
21.04.2024	171.74	439.12	227.00	6.86	17.37	22.00	
22.04.2024	121.03	310.25	227.00	6.92	17.88	22.00	
23.04.2024	157.17	419.89	227.00	7.61	19.48	22.00	
24.04.2024	153.51	391.29	227.00	8.08	20.38	22.00	
25.04.2024	155.17	419.68	227.00	8.61	23.02	22.00	
26.04.2024	144.84	360.48	227.00	8.93	21.98	22.00	
27.04.2024	161.16	368.54	227.00	9.20	20.77	22.00	
28.04.2024	150.23	341.05	227.00	10.53	16.35	22.00	
29.04.2024	104.58	231.59	222.52	10.55	15.15	21.60	
30.04.2024	99.54	136.41	222.53	8.83	11.83	21.60	
PMH	137.80	-	226.43	8.16	-	21.95	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.05.2024 **Kód:** 0120
Strana : 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	137.80	-	226.43	8.16	-	21.95	
MZLm v t	9.384			0.466			
MZLm <EL v t/mesiac	9.384			0.466			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	687/100.00%			686/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	687			686			
n neplatných PHH	0			1			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.15%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-0.71			4.78			
Max PHH	386.00			22.80			
Min PDH	94.02			5.51			
Max PDH	179.55			11.87			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.04.2024	159.78	365159.36	-	11.16	24.14	11.78	43.22	
02.04.2024	191.16	516440.49	-	9.41	31.26	13.57	62.73	
03.04.2024	193.17	517834.67	-	9.29	30.63	14.17	62.14	
04.04.2024	190.21	492787.61	-	9.31	29.99	14.21	60.60	
05.04.2024	184.97	479312.06	-	9.52	29.66	14.20	59.14	
06.04.2024	157.46	408011.65	-	11.07	29.97	12.77	52.51	
07.04.2024	170.42	363196.88	-	10.32	24.66	13.23	48.33	
08.04.2024	170.40	363990.65	-	10.34	24.72	13.21	48.23	
09.04.2024	168.99	367983.56	-	10.43	25.25	13.06	48.62	
10.04.2024	168.76	356754.93	-	10.45	24.45	13.53	47.17	
11.04.2024	159.91	285392.39	-	10.96	20.59	13.68	38.46	
12.04.2024	158.63	267997.71	-	11.04	19.54	13.55	36.43	
13.04.2024	153.62	243972.37	-	11.34	18.38	13.45	33.18	
14.04.2024	156.06	246824.07	-	11.23	18.30	13.39	33.35	
15.04.2024	160.93	281378.67	-	10.92	20.23	13.85	36.25	
16.04.2024	173.47	455453.42	-	10.28	29.55	13.34	53.91	
17.04.2024	175.53	480890.13	-	10.11	31.71	13.25	58.12	
18.04.2024	177.20	489484.04	-	9.95	31.98	13.73	59.65	
19.04.2024	185.42	537391.78	-	9.47	33.52	15.14	63.56	
20.04.2024	187.08	530510.05	-	9.35	32.82	15.45	62.42	
21.04.2024	196.92	610985.22	-	8.77	35.85	15.48	72.63	
22.04.2024	199.87	622425.48	-	8.59	36.03	15.05	75.35	
23.04.2024	196.11	616281.15	-	8.76	36.22	14.42	75.39	
24.04.2024	196.22	604900.73	-	8.72	35.61	14.45	73.71	
25.04.2024	195.98	648543.23	-	8.87	38.26	14.36	78.33	
26.04.2024	193.26	601208.00	-	9.11	35.92	14.11	73.31	
27.04.2024	189.62	549360.92	-	9.31	33.47	14.32	67.32	
28.04.2024	158.62	383085.54	-	11.09	27.13	12.67	49.10	
29.04.2024	157.73	332511.22	-	11.10	25.82	12.57	45.27	
30.04.2024	172.93	324169.59	-	10.23	21.71	13.88	42.51	
PMH	176.85	-	-	10.00	28.64	13.82	55.52	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 30deň Ohod 0min
Tlačené dňa: operator
Kód: 0120
Strana : 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	176.85	-	-	10.00	28.64	13.82	55.52	
MZLm v t	13344.238			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	13344.238							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	687/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	687			687	687	687	687	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	30			30	30	30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	88.57							
Max PHH	207.83							
Min PDH	153.62							
Max PDH	199.87							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný		
Celkový čas prevádzky systému:	30deň Ohod Omin		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.05.2024	Strana :	7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.04.2024	0.00	73561.91	13334.26	977.53	
02.04.2024	0.00	57128.49	55403.38	278.69	
03.04.2024	0.00	56410.01	53846.61	-284.72	
04.04.2024	0.09	55278.00	52675.70	399.18	
05.04.2024	0.01	53687.92	53089.21	-27.24	
06.04.2024	0.04	73534.21	34361.53	-51.35	
07.04.2024	0.05	83531.02	5230.27	-141.21	
08.04.2024	0.00	83574.28	5422.57	106.54	
09.04.2024	0.00	83871.68	7030.84	352.86	
10.04.2024	0.04	82827.19	5200.93	-357.58	
11.04.2024	0.09	70100.56	4020.79	265.95	
12.04.2024	0.00	67091.76	3263.42	161.76	
13.04.2024	0.00	62712.02	3454.75	173.84	
14.04.2024	0.00	62432.38	3455.96	67.99	
15.04.2024	0.50	68137.00	4680.92	-237.25	
16.04.2024	0.38	57925.83	48459.34	-415.66	
17.04.2024	0.63	54107.01	60048.47	-475.60	
18.04.2024	0.55	55015.18	60118.21	-294.22	
19.04.2024	0.00	57724.04	62960.46	-248.43	
20.04.2024	0.00	58035.66	60105.18	-44.21	
21.04.2024	0.00	62744.27	66303.53	-171.76	
22.04.2024	0.00	62171.36	67540.62	-146.67	
23.04.2024	0.00	61917.55	68466.00	363.20	
24.04.2024	0.00	62641.31	65546.89	-385.75	
25.04.2024	0.01	69480.74	68241.78	-127.24	
26.04.2024	0.00	64871.18	64440.99	-366.96	
27.04.2024	0.00	60744.16	59762.38	-198.66	
28.04.2024	0.00	35481.55	62196.75	130.38	
29.04.2024	0.96	13475.32	79468.02	19.91	
30.04.2024	0.86	1300.38	76864.91	754.05	
PMH	0.14	60695.62	42391.02	-2.21	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2024

Strana :

8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	0.14	60695.62	42391.02	-2.21	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	687	687	687	687	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	30	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Štatutárny zástupca:	závod Žilina		
Celkový čas prevádzky systému:	Ing. Marcel Vrátný		
ID oprávnených osôb:	30deň Ohod 0min	Kód:	0120
Tlačené dňa:	operator	Strana :	9/9
	01.05.2024		

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.04.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2024	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2024	00:00	00:00	00:00	18:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2024	00:00	00:00	00:00	22:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2024	00:00	00:00	00:00	19:00	03:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	687:00	20:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po opravě	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

