

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 192m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

Odeň 5hod 16min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0192

Tlačené dňa:

01.05.2024

Strana :

1/5

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.04.2024	-	0.03	-	-	0.00	-	
02.04.2024	-	-	-	-	-	-	
03.04.2024	-	0.34	-	-	0.00	-	
04.04.2024	-	-	-	-	-	-	
05.04.2024	-	0.09	-	-	0.00	-	
06.04.2024	-	-	-	-	-	-	
07.04.2024	-	-	-	-	-	-	
08.04.2024	-	-	-	-	-	-	
09.04.2024	-	0.00	-	-	0.00	-	
10.04.2024	-	-	-	-	-	-	
11.04.2024	-	-	-	-	-	-	
12.04.2024	-	-	-	-	-	-	
13.04.2024	-	-	-	-	-	-	
14.04.2024	-	-	-	-	-	-	
15.04.2024	-	-	-	-	-	-	
16.04.2024	-	0.35	-	-	0.00	-	
17.04.2024	-	-	-	-	-	-	
18.04.2024	-	-	-	-	-	-	
19.04.2024	-	-	-	-	-	-	
20.04.2024	-	-	-	-	-	-	
21.04.2024	-	-	-	-	-	-	
22.04.2024	-	-	-	-	-	-	
23.04.2024	-	-	-	-	-	-	
24.04.2024	-	-	-	-	-	-	
25.04.2024	-	-	-	-	-	-	
26.04.2024	-	-	-	-	-	-	
27.04.2024	-	-	-	-	-	-	
28.04.2024	-	4.24	-	-	1.58	-	
29.04.2024	-	4.94	-	-	1.80	-	
30.04.2024	-	6.36	-	-	2.76	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 192m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň 5hod 16min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0192  
**Tlačené dňa:** 01.05.2024 **Strana :** 2/5

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	0.016			0.006			
MZLm <EL v t/mesiac	0.016			0.006			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n P <sub>HH</sub> < 2*EL+I	-			-			
n P <sub>HH</sub> > 2*EL+I	-			-			
n platných P <sub>HH</sub>	-			-			
n neplatných P <sub>HH</sub>	-			-			
n nahradených P <sub>HH</sub>	-			-			
n P <sub>DH</sub> < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	-			-			
n P <sub>DH</sub> > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	-			-			
n platných P <sub>DH</sub>	-			-			
n neplatných P <sub>DH</sub>	-			-			
podiel F P <sub>HH</sub> pri UP	-			-			
EQ	-			-			
Min P <sub>HH</sub>							
Max P <sub>HH</sub>							
Min P <sub>DH</sub>							
Max P <sub>DH</sub>							

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - P<sub>DH</sub> > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (P<sub>HH</sub> > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....



## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 192m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** Odeň 5hod 16min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0192  
**Strana :** 4/5

Veličina	CO2r			O2	ObPr	UHLIE	PLYN	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm <sup>3</sup> /s	MW	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	2.352			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	2.352							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I		-						
n PHH > 2*EL+I		-						
n platných PHH		-		-	-	-	-	
n neplatných PHH		-		-	-	-	-	
n nahradených PHH		-		-	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-						
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-						
n platných PDH		-		-	-	-	-	
n neplatných PDH		-		-	-	-	-	
podiel F PHH pri UP		-		-	-	-	-	
EQ		-						
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

