

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s.
 Štatutárny zástupca: JUDr. Erik Stefák
 Celkový čas prevádzky systému: 3deň 22hod 24min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.05.2022

Zdroj: komin K41m

Kód: 0041
 Strana : 1/3

Veličina	NO _x		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.04.2022	-	0.72	-	1.55	-	-	
02.04.2022	89.32	45.18	3.62	2.66	3.07	5.95	
03.04.2022	88.02	50.48	2.35	1.33	2.74	6.54	
04.04.2022	87.31	45.18	1.89	0.97	3.08	6.01	
05.04.2022	84.71	35.67	1.58	0.68	3.37	5.68	
06.04.2022	-	-	-	-	-	-	
07.04.2022	-	-	-	-	-	-	
08.04.2022	-	-	-	-	-	-	
09.04.2022	-	-	-	-	-	-	
10.04.2022	-	-	-	-	-	-	
11.04.2022	-	-	-	-	-	-	
12.04.2022	-	-	-	-	-	-	
13.04.2022	-	-	-	-	-	-	
14.04.2022	-	-	-	-	-	-	
15.04.2022	-	-	-	-	-	-	
16.04.2022	-	-	-	-	-	-	
17.04.2022	-	-	-	-	-	-	
18.04.2022	-	-	-	-	-	-	
19.04.2022	-	-	-	-	-	-	
20.04.2022	-	-	-	-	-	-	
21.04.2022	-	-	-	-	-	-	
22.04.2022	-	-	-	-	-	-	
23.04.2022	-	-	-	-	-	-	
24.04.2022	-	-	-	-	-	-	
25.04.2022	-	-	-	-	-	-	
26.04.2022	-	-	-	-	-	-	
27.04.2022	-	-	-	-	-	-	
28.04.2022	-	-	-	-	-	-	
29.04.2022	-	-	-	-	-	-	
30.04.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	87.40	1.89	2.37	0.08	3.05	6.06	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin K41m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

3deň 22hod 24min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.05.2022

Strana :

2/3

Veličina	NO _{xr}		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	87.40	1.89	2.37	0.08	3.05	6.06	
MZLm v t	0.177		0.007		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.177		0.007				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	92/100.00%		92/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	92		92		92	92	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	4/100.00%		4/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	4		4				
n neplatných PDH	0		0				
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	82.72		1.28				
Max PHH	115.63		5.90				
Min PDH	84.71		1.58				
Max PDH	89.32		3.62				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo ZL za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo ZL za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.078_RSx 24-03-2022

Verzia protokolu: 18.3.0.1

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin K41m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

3deň 22hod 24min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.05.2022

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.04.2022	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2022	00:00	01:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2022	03:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2022	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	625:00	02:00	00:00	92:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - Nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená

70% - do 70% výkonu

MAP - Nastavovanie

KPO - Kontrola

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.078_RSx 24-03-2022

Verzia protokolu: 18.3.0.1