

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** Odeň 6hod 39min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0041  
**Strana :** 1/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
<b>EL Zemný plyn</b>	100.00		100.00				
<b>l(%)</b>	20		10				
<b>Dátum</b>	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.04.2023	-	-	-	-	-	-	
02.04.2023	-	-	-	-	-	-	
03.04.2023	-	-	-	-	-	-	
04.04.2023	-	-	-	-	-	-	
05.04.2023	112.38	15.13	35.03	4.63	3.11	5.92	
06.04.2023	-	-	-	-	-	-	
07.04.2023	-	-	-	-	-	-	
08.04.2023	-	-	-	-	-	-	
09.04.2023	-	-	-	-	-	-	
10.04.2023	-	-	-	-	-	-	
11.04.2023	-	-	-	-	-	-	
12.04.2023	-	-	-	-	-	-	
13.04.2023	-	-	-	-	-	-	
14.04.2023	-	-	-	-	-	-	
15.04.2023	-	-	-	-	-	-	
16.04.2023	-	-	-	-	-	-	
17.04.2023	-	-	-	-	-	-	
18.04.2023	-	-	-	-	-	-	
19.04.2023	-	-	-	-	-	-	
20.04.2023	-	-	-	-	-	-	
21.04.2023	-	-	-	-	-	-	
22.04.2023	-	-	-	-	-	-	
23.04.2023	-	-	-	-	-	-	
24.04.2023	-	-	-	-	-	-	
25.04.2023	-	-	-	-	-	-	
26.04.2023	-	-	-	-	-	-	
27.04.2023	-	-	-	-	-	-	
28.04.2023	-	-	-	-	-	-	
29.04.2023	-	-	-	-	-	-	
30.04.2023	-	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	112.38	2.16	35.03	0.66	3.11	5.92	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň 6hod 39min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.05.2023 **Kód:** 0041  
**Strana :** 2/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	112.38	2.16	35.03	0.66	3.11	5.92	
MZLm v t	0.015		0.005		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.015		0.005				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	4/100.00%		4/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	4		4		4	4	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	1/100.00%		1/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	1		1		1	1	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	94.99		18.52				
Max PHH	122.54		75.00				
Min PDH	112.38		35.03				
Max PDH	112.38		35.03				

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2023

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný		
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 6hod 39min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.05.2023	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2023	17:00	03:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>713:00</b>	<b>03:00</b>	<b>00:00</b>	<b>04:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

3.078\_RSx 04-05-2022

19.0.0.2