

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavuliša
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 12hod 41min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.09.2024 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.08.2024	-	-	-	-	-	-	
02.08.2024	-	-	-	-	-	-	
03.08.2024	-	-	-	-	-	-	
04.08.2024	-	-	-	-	-	-	
05.08.2024	-	-	-	-	-	-	
06.08.2024	-	-	-	-	-	-	
07.08.2024	-	-	-	-	-	-	
08.08.2024	-	-	-	-	-	-	
09.08.2024	-	-	-	-	-	-	
10.08.2024	-	-	-	-	-	-	
11.08.2024	-	-	-	-	-	-	
12.08.2024	-	104.44	-	-	44.64	-	
13.08.2024	142.58	158.35	180.00	27.91	29.12	227.00	
14.08.2024	143.85	168.43	180.00	109.20	106.00	227.00	
15.08.2024	173.76	166.86	180.00	93.13	89.36	227.00	
16.08.2024	173.25	166.41	179.63	105.16	100.94	226.45	
17.08.2024	169.38	183.78	178.87	76.86	89.81	225.32	
18.08.2024	149.11	138.68	180.00	37.08	34.51	227.00	
19.08.2024	144.32	138.81	180.00	38.32	36.92	227.00	
20.08.2024	151.34	151.83	180.00	41.78	41.99	227.00	
21.08.2024	162.82	180.87	180.00	48.36	54.38	227.00	
22.08.2024	173.38	178.39	180.00	37.52	38.86	227.00	
23.08.2024	173.93	191.48	180.00	46.59	51.73	227.00	
24.08.2024	173.62	183.41	180.00	45.51	48.18	227.00	
25.08.2024	173.78	183.18	180.00	48.03	50.66	227.00	
26.08.2024	162.20	206.63	180.00	47.95	62.99	227.00	
27.08.2024	171.35	158.92	180.00	49.57	45.13	227.00	
28.08.2024	173.10	149.84	180.00	35.23	30.51	227.00	
29.08.2024	173.10	150.36	180.00	33.07	28.71	227.00	
30.08.2024	173.58	149.42	180.00	35.31	30.35	227.00	
31.08.2024	173.70	147.47	180.00	35.39	30.03	227.00	
PMH	166.40	-	179.92	50.47	-	226.88	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 12hod 41min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.09.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	166.40	-	179.92	50.47	-	226.88	
MZLm v t	3.258			1.045			
MZLm <EL v t/mesiac	3.258			1.045			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	414/100.00%			414/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	414			414			
n neplatných PHH	3			3			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	19/100.00%			19/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	19			19			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.72%			0.72%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	70.74			25.27			
Max PHH	178.20			139.80			
Min PDH	142.58			27.91			
Max PDH	173.93			109.20			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 12hod 41min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.09.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.08.2024	-	-	-	-	-	-	
02.08.2024	-	-	-	-	-	-	
03.08.2024	-	-	-	-	-	-	
04.08.2024	-	-	-	-	-	-	
05.08.2024	-	-	-	-	-	-	
06.08.2024	-	-	-	-	-	-	
07.08.2024	-	-	-	-	-	-	
08.08.2024	-	-	-	-	-	-	
09.08.2024	-	-	-	-	-	-	
10.08.2024	-	-	-	-	-	-	
11.08.2024	-	-	-	-	-	-	
12.08.2024	-	494.40	-	-	13.99	-	
13.08.2024	131.88A	565.99	227.00	14.01	12.66	22.00	
14.08.2024	1.92	443.23	227.00	11.14	52.62	22.00	
15.08.2024	52.55	51.04	227.00	9.74	9.36	22.00	
16.08.2024	84.68	81.48	226.25	10.36	10.81	21.93	
17.08.2024	105.81	290.23	224.69	13.79	13.81	21.79	
18.08.2024	101.53	94.51	227.00	11.28	10.50	22.00	
19.08.2024	159.58	153.51	227.00	11.26	10.85	22.00	
20.08.2024	126.92	126.96	227.00	9.26	9.22	22.00	
21.08.2024	164.47	181.39	227.00	9.33	10.31	22.00	
22.08.2024	119.57	122.87	227.00	11.53	11.87	22.00	
23.08.2024	88.68	98.21	227.00	9.07	10.02	22.00	
24.08.2024	122.26	130.04	227.00	7.48	7.91	22.00	
25.08.2024	126.72	133.81	227.00	7.84	8.26	22.00	
26.08.2024	95.69	267.07	227.00	8.57	16.69	22.00	
27.08.2024	60.78	123.26	227.00	10.55	9.49	22.00	
28.08.2024	131.92	114.48	227.00	11.24	9.73	22.00	
29.08.2024	126.97	110.40	227.00	12.35	10.70	22.00	
30.08.2024	81.32	70.18	227.00	7.84	6.79	22.00	
31.08.2024	94.79	80.44	227.00	5.81	4.93	22.00	
PMH	107.60	-	226.84	9.95	-	21.99	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 12hod 41min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.09.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	107.60	-	226.84	9.95	-	21.99	
MZLm v t	3.734			0.251			
MZLm <EL v t/mesiac	3.734			0.251			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	413/99.76%			413/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	1/0.24%			0/0.00%			
n platných PHH	414			413			
n neplatných PHH	3			4			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	19/100.00%			19/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	19			19			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.72%			0.96%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-2.64			4.26			
Max PHH	1039.65			27.09			
Min PDH	-1.92			5.81			
Max PDH	164.47			14.01			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 12hod 41min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.09.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
02.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
03.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
04.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
05.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
06.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
07.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
08.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
09.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
10.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
11.08.2024	-	-	-	-	-	-	-	
12.08.2024	-	163540.21	-	-	-	-	-	
13.08.2024	169.83	268858.71	-	12.18	19.15	9.92	30.61	
14.08.2024	191.09	268821.38	-	10.90	16.06	13.18	31.73	
15.08.2024	187.05	266551.29	-	10.89	16.49	12.97	31.92	
16.08.2024	182.89	260588.14	-	10.89	16.49	13.31	31.60	
17.08.2024	157.30	270002.57	-	12.07	19.19	12.59	30.06	
18.08.2024	172.28	244843.34	-	11.19	16.45	13.24	29.99	
19.08.2024	172.70	244855.38	-	10.82	16.41	13.35	31.18	
20.08.2024	170.08	248887.66	-	10.73	16.94	13.49	32.28	
21.08.2024	167.21	269541.72	-	10.73	18.64	13.16	35.18	
22.08.2024	155.74	248163.34	-	11.32	18.43	12.06	33.26	
23.08.2024	156.31	263880.58	-	11.22	19.53	12.29	35.22	
24.08.2024	157.73	252161.58	-	11.09	18.51	12.74	34.09	
25.08.2024	155.86	250056.33	-	11.15	18.58	12.95	33.87	
26.08.2024	147.21	197529.49	-	11.41	22.47	12.36	34.10	
27.08.2024	145.22	213980.65	-	11.81	17.03	12.08	29.70	
28.08.2024	145.92	203671.18	-	11.70	16.15	12.13	29.04	
29.08.2024	144.92	203122.42	-	11.70	16.22	12.15	28.94	
30.08.2024	146.29	206485.38	-	11.85	16.34	12.04	28.59	
31.08.2024	148.23	207083.63	-	11.88	16.17	12.05	28.27	
PMH	160.62	-	-	11.33	17.60	12.59	31.56	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 12hod 41min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.09.2024

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	160.62	-	-	11.33	17.60	12.59	31.56	
MZLm v t	4752.625			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	4752.625							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	415/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	415			416	415	415	414	
n neplatných PHH	2			1	2	2	3	
n nahradených PHH	0			1	2	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	19/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	19			19	19	19	19	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.48%			0.24%	0.48%	0.48%	0.72%	
EQ	0.00							
Min PHH	2.28							
Max PHH	196.85							
Min PDH	144.92							
Max PDH	191.09							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavul'a

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 12hod 41min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.09.2024

Strana :

7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.08.2024	-	-	-	-	
02.08.2024	-	-	-	-	
03.08.2024	-	-	-	-	
04.08.2024	-	-	-	-	
05.08.2024	-	-	-	-	
06.08.2024	-	-	-	-	
07.08.2024	-	-	-	-	
08.08.2024	-	-	-	-	
09.08.2024	-	-	-	-	
10.08.2024	-	-	-	-	
11.08.2024	-	-	-	-	
12.08.2024	-	-	-	-	
13.08.2024	0.00	55363.73	13580.22	-475.77	
14.08.2024	0.00	221.54	57584.48	-503.88	
15.08.2024	0.00	1061.65	58310.80	-471.02	
16.08.2024	0.15	848.38	58523.26	-488.27	
17.08.2024	0.36	37715.99	31371.74	-471.61	
18.08.2024	0.00	54480.07	4741.82	-481.32	
19.08.2024	0.00	54539.93	4527.11	-470.80	
20.08.2024	0.00	56317.40	4663.56	-474.46	
21.08.2024	0.00	62445.14	4656.66	-470.71	
22.08.2024	0.03	61692.66	4673.10	-472.58	
23.08.2024	0.00	65593.05	4705.37	-477.45	
24.08.2024	0.00	61934.20	4690.13	-484.82	
25.08.2024	0.00	62201.74	4668.57	-484.62	
26.08.2024	0.02	59903.31	4599.63	-472.42	
27.08.2024	0.00	56027.65	5274.09	-473.57	
28.08.2024	0.00	52860.92	5296.29	-481.93	
29.08.2024	0.00	53098.29	5301.69	-479.32	
30.08.2024	0.00	53512.27	5301.17	-484.57	
31.08.2024	0.00	52917.23	5291.76	-473.17	
PMH	0.03	49098.40	13475.75	-477.76	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 12hod 41min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.09.2024

Strana :

8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.03	49098.40	13475.75	-477.76	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	414	415	415	415	
n neplatných PHH	3	2	2	2	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	19	19	19	19	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.72%	0.48%	0.48%	0.48%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 12hod 41min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.09.2024 **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2024	08:00	01:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2024	00:00	00:00	00:00	11:00	08:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2024	00:00	00:00	00:00	07:00	10:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	272:00	01:00	00:00	417:00	42:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

