

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2022

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 28deň 3hod 16min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0041  
**Tlačené dňa:** 01.09.2022 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
<b>EL Zemný plyn</b>	100.00		100.00				
<b>l(%)</b>	20		10				
<b>Dátum</b>	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.08.2022	-	-	-	-	-	-	
02.08.2022	-	-	-	-	-	-	
03.08.2022	114.92	12.98	0.69	4.74	2.96	6.93	
04.08.2022	79.49	47.76	0.62	0.37	2.85	6.85	
05.08.2022	60.70	42.18	0.49	0.35	2.63	7.83	
06.08.2022	74.75	50.19	0.63	0.43	2.57	7.63	
07.08.2022	65.45	47.45	0.61	0.46	2.38	8.09	
08.08.2022	66.31	49.48	0.55	0.44	2.35	8.34	
09.08.2022	66.35	49.02	0.52	0.39	2.37	8.25	
10.08.2022	71.17	50.16	0.45	0.30	2.46	7.96	
11.08.2022	66.85	49.10	0.63	0.45	2.29	8.18	
12.08.2022	65.19	47.40	0.55	0.38	2.35	8.12	
13.08.2022	67.63	46.79	0.47	0.34	2.50	7.80	
14.08.2022	71.99	49.11	0.37	0.24	2.67	7.77	
15.08.2022	68.92	48.98	0.39	0.29	2.56	8.06	
16.08.2022	77.55	53.37	0.37	0.28	2.43	7.82	
17.08.2022	59.20	41.22	0.29	0.19	2.33	7.73	
18.08.2022	65.69	52.17	0.59	0.59	2.48	8.75	
19.08.2022	62.52	47.04	0.30	0.24	2.55	8.50	
20.08.2022	64.17	46.41	0.36	0.25	2.50	8.18	
21.08.2022	62.38	44.83	0.50	0.33	2.40	8.06	
22.08.2022	62.10	44.81	0.58	0.46	2.31	8.04	
23.08.2022	65.13	43.04	0.45	0.32	2.62	7.50	
24.08.2022	69.22	47.90	0.39	0.28	2.56	7.84	
25.08.2022	61.67	42.13	0.33	0.23	2.65	7.75	
26.08.2022	68.48	34.50	0.55	1.88	2.46	8.35	
27.08.2022	62.61	46.48	0.45	0.31	2.41	8.31	
28.08.2022	66.30	47.92	0.49	0.33	2.41	8.13	
29.08.2022	63.57	46.01	0.45	0.30	2.41	8.12	
30.08.2022	70.25	49.88	0.56	0.42	2.38	7.96	
31.08.2022	65.74	45.02	0.59	0.40	2.38	7.66	
<b>PMH</b>	66.96	1.96	0.48	0.02	2.48	7.98	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2022

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 28deň 3hod 16min  
**Tlačené dňa:** operator  
 01.09.2022 **Kód:** 0041  
**Strana :** 2/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	66.96	1.96	0.48	0.02	2.48	7.98	
MZLm v t	1.323		0.016		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	1.323		0.016				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	666/100.00%		666/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	666		666		666	666	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	29/100.00%		29/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	29		29		29	29	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	45.55		0.12				
Max PHH	120.05		2.98				
Min PDH	59.20		0.29				
Max PDH	114.92		0.69				

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2022

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 28deň 3hod 16min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0041  
**Tlačené dňa:** 01.09.2022 **Strana :** 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2022	14:00	08:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2022	07:00	01:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>69:00</b>	<b>09:00</b>	<b>00:00</b>	<b>666:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2