

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 14deň 12hod 18min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.09.2023 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.08.2023	58.44	40.31	2.18	1.49	2.50	7.76	
02.08.2023	64.57	45.78	2.08	1.46	2.64	7.97	
03.08.2023	64.98	37.46	1.93	1.14	2.79	6.65	
04.08.2023	60.02	35.45	1.91	1.85	2.70	6.75	
05.08.2023	55.28	35.64	1.59	1.05	2.73	7.35	
06.08.2023	64.30	38.88	1.74	1.06	2.72	7.00	
07.08.2023	67.75	39.13	2.35	1.28	2.62	6.65	
08.08.2023	75.78	40.65	2.49	1.30	2.69	6.15	
09.08.2023	86.24	45.65	1.73	0.90	2.80	6.07	
10.08.2023	88.65	46.19	1.85	0.97	2.81	5.98	
11.08.2023	94.45	48.51	1.68	0.89	2.88	5.90	
12.08.2023	92.97	45.41	1.41	0.66	3.08	5.68	
13.08.2023	84.75	41.98	1.30	0.64	3.05	5.75	
14.08.2023	88.83	45.30	1.26	0.63	3.13	5.95	
15.08.2023	82.78	23.11	1.54	0.43	2.93	6.54	
16.08.2023	-	-	-	-	-	-	
17.08.2023	-	-	-	-	-	-	
18.08.2023	-	-	-	-	-	-	
19.08.2023	-	-	-	-	-	-	
20.08.2023	-	-	-	-	-	-	
21.08.2023	-	-	-	-	-	-	
22.08.2023	-	-	-	-	-	-	
23.08.2023	-	-	-	-	-	-	
24.08.2023	-	-	-	-	-	-	
25.08.2023	-	-	-	-	-	-	
26.08.2023	-	-	-	-	-	-	
27.08.2023	-	-	-	-	-	-	
28.08.2023	-	-	-	-	-	-	
29.08.2023	-	-	-	-	-	-	
30.08.2023	-	-	-	-	-	-	
31.08.2023	-	-	-	-	-	-	
PMH	75.10	1.75	1.81	0.05	2.80	6.54	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

14deň 12hod 18min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.09.2023

Strana :

2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	75.10	1.75	1.81	0.05	2.80	6.54	
MZLm v t	0.609		0.016		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.609		0.016				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	347/100.00%		347/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	347		347		347	347	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	15/100.00%		15/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	15		15		15	15	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	51.42		0.78				
Max PHH	109.11		14.01				
Min PDH	55.28		1.26				
Max PDH	94.45		2.49				

Vysvetlivky:

PMH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota EQ - Emisný kvocient

F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

14deň 12hod 18min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.09.2023

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2023	00:00	01:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2023	12:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	396:00	01:00	00:00	347:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

PRE - Prechodový stav

SNCR - Výpadok denox

KPO - Kontrola po opravě

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2