

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	11deň 11hod 34min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.09.2024	Strana :	1/3

Veličina	NOx		CO		O2	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.08.2024	56.16	35.32	-0.40	0.16	2.59	6.24	
02.08.2024	53.94	30.86	-0.23	0.00	2.50	6.44	
03.08.2024	70.91	40.99	0.40	0.21	2.37	6.46	
04.08.2024	81.42	45.17	0.60	0.26	2.41	6.23	
05.08.2024	72.14	43.37	0.54	0.26	2.23	6.67	
06.08.2024	76.63	45.32	0.53	0.25	2.32	6.61	
07.08.2024	77.22	47.61	0.51	0.28	2.27	6.85	
08.08.2024	66.44	39.76	-0.17	0.25	2.53	6.45	
09.08.2024	58.52	31.06	-0.48	0.00	2.51	6.01	
10.08.2024	56.06	29.19	-0.53	0.00	2.58	5.88	
11.08.2024	57.00	29.48	-0.59	0.00	2.62	5.86	
12.08.2024	67.59	18.71	-0.50	0.08	2.64	6.04	
13.08.2024	-	-	-	-	-	-	
14.08.2024	-	-	-	-	-	-	
15.08.2024	-	-	-	-	-	-	
16.08.2024	-	-	-	-	-	-	
17.08.2024	-	-	-	-	-	-	
18.08.2024	-	-	-	-	-	-	
19.08.2024	-	-	-	-	-	-	
20.08.2024	-	-	-	-	-	-	
21.08.2024	-	-	-	-	-	-	
22.08.2024	-	-	-	-	-	-	
23.08.2024	-	-	-	-	-	-	
24.08.2024	-	-	-	-	-	-	
25.08.2024	-	-	-	-	-	-	
26.08.2024	-	-	-	-	-	-	
27.08.2024	-	-	-	-	-	-	
28.08.2024	-	-	-	-	-	-	
29.08.2024	-	-	-	-	-	-	
30.08.2024	-	-	-	-	-	-	
31.08.2024	-	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	<b>66.33</b>	<b>1.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>2.45</b>	<b>6.32</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Miroslav Kavula  
**Celkový čas prevádzky systému:** 11deň 11hod 34min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0041  
**Tlačené dňa:** 01.09.2024 **Strana :** 2/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	66.33	1.58	0.00	0.01	2.45	6.32	
MZLm v t	0.437		0.002		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.437		0.002				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	268/100.00%		268/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	268		268		268	267	
n neplatných PHH	2		2		2	3	
n nahradených PHH	0		0		2	3	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	12/100.00%		12/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	12		12		12	12	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.74%		0.74%		0.74%	1.11%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	26.66		-1.10				
Max PHH	101.40		0.67				
Min PDH	53.94		-0.59				
Max PDH	81.42		0.60				

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

3.078\_RSx 04-05-2022  
 19.0.0.2

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	11deň 11hod 34min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.09.2024	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2024	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
02.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2024	12:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	468:00	00:00	00:00	270:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po opravě	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2