

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.01.2024 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx			CO			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.12.2023	161.65	688.72	179.91	111.68	475.74	226.87	
02.12.2023	167.23	697.55	180.00	108.04	450.47	227.00	
03.12.2023	171.72	722.89	180.00	62.96	264.82	227.00	
04.12.2023	170.01	567.99	178.48	73.13	217.55	224.74	
05.12.2023	173.03	771.03	179.52	65.50	293.66	226.28	
06.12.2023	172.69	732.89	179.20	61.24	259.75	225.81	
07.12.2023	173.87	751.42	180.00	54.46	262.50	227.00	
08.12.2023	174.10	699.28	180.00	91.28	304.24	227.00	
09.12.2023	177.50	681.88	180.00	104.88	400.29	227.00	
10.12.2023	175.84	633.41	180.00	102.08	363.55	227.00	
11.12.2023	170.57	607.80	180.00	91.66	326.69	227.00	
12.12.2023	172.68	608.72	180.00	79.69	281.38	227.00	
13.12.2023	172.50	628.26	179.56	90.89	335.73	226.35	
14.12.2023	172.60	635.21	179.15	100.31	370.47	225.74	
15.12.2023	171.87	637.09	179.38	85.82	322.37	226.08	
16.12.2023	171.89	600.72	180.00	59.17	207.47	227.00	
17.12.2023	168.15	571.21	180.00	72.03	245.70	227.00	
18.12.2023	165.29	585.93	172.74	72.51	261.38	216.22	
19.12.2023	162.59	605.19	166.44	59.44	227.46	206.86	
20.12.2023	161.14	570.23	164.79	64.45	235.25	204.41	
21.12.2023	160.22	570.71	163.87	51.57	185.88	203.04	
22.12.2023	161.25	563.44	165.23	56.19	200.13	205.05	
23.12.2023	162.80	561.27	166.85	70.52	249.06	207.46	
24.12.2023	162.56	530.19	166.16	40.06	134.26	206.43	
25.12.2023	162.81	427.15	164.07	37.56	142.20	203.33	
26.12.2023	156.39	434.83	159.46	30.79	85.71	196.48	
27.12.2023	159.35	503.77	162.39	43.21	138.37	200.83	
28.12.2023	159.89	514.55	162.98	46.08	148.88	201.71	
29.12.2023	158.67	511.54	161.92	71.09	235.72	200.14	
30.12.2023	166.78	520.08	174.79	69.18	220.88	219.26	
31.12.2023	173.76	534.94	180.00	71.74	224.73	227.00	
<b>PMH</b>	167.27	-	173.77	71.29	-	217.74	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.01.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	167.27	-	173.77	71.29	-	217.74	
MZLm v t	18.670			8.072			
MZLm <EL v t/mesiac	18.670			8.072			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	705/100.00%			705/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	705			705			
n neplatných PHH	3			3			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.42%			0.42%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	127.00			20.16			
Max PHH	196.98			247.40			
Min PDH	156.39			30.79			
Max PDH	177.50			111.68			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.12.2023	176.35	752.29	226.82	8.15	34.74	21.98	
02.12.2023	175.79	734.18	227.00	8.58	35.80	22.00	
03.12.2023	167.59	705.42	227.00	8.51	35.83	22.00	
04.12.2023	167.25	600.00	223.89	8.57	26.95	21.72	
05.12.2023	164.39	730.81	226.01	8.83	39.38	21.91	
06.12.2023	166.72	705.89	225.36	8.92	37.84	21.85	
07.12.2023	142.57	751.48	227.00	8.91	41.65	22.00	
08.12.2023	167.65	682.69	227.00	9.75	39.06	22.00	
09.12.2023	185.31	711.35	227.00	9.22	35.39	22.00	
10.12.2023	165.09	593.27	227.00	9.26	33.37	22.00	
11.12.2023	154.36	544.24	227.00	8.99	31.96	22.00	
12.12.2023	161.53	571.50	227.00	8.80	30.98	22.00	
13.12.2023	136.30	498.54	226.10	9.06	32.95	21.92	
14.12.2023	180.04	663.01	225.27	8.70	31.99	21.84	
15.12.2023	165.31	610.83	225.73	8.51	31.50	21.89	
16.12.2023	147.39	520.50	227.00	8.66	30.25	22.00	
17.12.2023	142.72	484.99	227.00	8.81	29.89	22.00	
18.12.2023	134.07	474.43	212.15	8.81	31.19	20.66	
19.12.2023	141.88	526.11	199.27	8.94	33.17	19.50	
20.12.2023	121.27	437.55	195.89	9.24	32.61	19.20	
21.12.2023	133.72	486.56	194.01	9.59	34.12	19.03	
22.12.2023	153.65	543.93	196.79	10.04	34.91	19.28	
23.12.2023	128.97	901.89	200.10	12.73	44.74	19.58	
24.12.2023	123.42	412.86	198.68	11.90	38.77	19.45	
25.12.2023	69.52	427.69	194.42	10.19	26.52	19.06	
26.12.2023	128.91	357.99	184.98	8.93	24.77	18.21	
27.12.2023	102.47	318.78	190.97	9.03	28.51	18.75	
28.12.2023	121.98	395.87	192.18	9.25	29.72	18.86	
29.12.2023	128.95	436.58	190.02	9.25	29.67	18.67	
30.12.2023	155.19	492.68	216.35	9.51	29.56	21.04	
31.12.2023	114.53	373.47	227.00	9.81	30.20	22.00	
<b>PMH</b>	<b>146.24</b>	<b>-</b>	<b>214.26</b>	<b>9.25</b>	<b>-</b>	<b>20.85</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.01.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	146.24	-	214.26	9.25	-	20.85	
MZLm v t	17.447			1.028			
MZLm <EL v t/mesiac	17.447			1.028			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	705/100.00%			705/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	705			705			
n neplatných PHH	3			3			
n nahradených PHH	0			3			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.42%			0.42%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-1.23			7.90			
Max PHH	385.97			20.09			
Min PDH	69.52			8.15			
Max PDH	185.31			12.73			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň Ohod Omin

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO <sub>2</sub> r			O <sub>2</sub>	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	Nm <sup>3</sup> /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.12.2023	188.96	996318.17	-	8.88	61.01	14.00	122.36	
02.12.2023	187.79	973525.03	-	8.93	60.00	14.06	119.13	
03.12.2023	186.72	979117.46	-	8.96	60.69	14.45	120.74	
04.12.2023	193.26	686114.28	-	8.84	45.03	14.33	86.53	
05.12.2023	198.12	1113768.96	-	9.11	65.01	13.89	126.92	
06.12.2023	196.37	1056600.96	-	9.17	62.28	13.84	120.54	
07.12.2023	195.97	1098003.27	-	9.23	62.15	14.09	119.66	
08.12.2023	178.38	909064.32	-	10.05	64.26	12.57	124.55	
09.12.2023	186.68	948609.80	-	9.67	58.80	12.89	118.58	
10.12.2023	183.84	891752.75	-	9.86	56.12	12.46	112.32	
11.12.2023	188.02	880559.01	-	9.60	54.16	12.32	111.22	
12.12.2023	189.93	872469.94	-	9.49	53.15	12.62	109.43	
13.12.2023	187.35	894904.70	-	9.58	55.26	13.57	108.36	
14.12.2023	189.83	889495.52	-	9.22	54.21	13.91	108.75	
15.12.2023	189.93	894128.65	-	9.19	54.41	13.07	112.15	
16.12.2023	186.27	842488.16	-	9.41	52.31	12.94	107.04	
17.12.2023	186.29	818651.08	-	9.41	50.83	13.03	103.60	
18.12.2023	183.31	834573.49	-	9.32	52.68	12.61	101.48	
19.12.2023	181.76	853766.70	-	9.12	54.25	12.84	99.41	
20.12.2023	176.17	805835.22	-	9.40	52.85	13.43	89.94	
21.12.2023	174.73	810779.96	-	9.49	53.65	14.02	87.88	
22.12.2023	177.28	805699.26	-	9.46	52.50	12.76	90.59	
23.12.2023	181.36	799666.99	-	9.25	51.40	12.55	93.42	
24.12.2023	171.43	750898.59	-	9.82	50.63	12.13	87.76	
25.12.2023	175.92	584803.13	-	9.51	42.08	13.79	69.05	
26.12.2023	190.39	633400.08	-	8.47	38.44	15.32	65.00	
27.12.2023	193.86	728565.21	-	8.39	43.45	15.51	76.40	
28.12.2023	192.19	738763.35	-	8.45	44.42	15.45	78.06	
29.12.2023	193.24	735904.34	-	8.32	43.93	15.59	77.10	
30.12.2023	197.52	747597.88	-	8.65	43.68	15.24	85.58	
31.12.2023	198.06	751220.65	-	8.83	43.83	15.16	87.61	
<b>PMH</b>	<b>187.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.18</b>	<b>52.51</b>	<b>13.70</b>	<b>100.13</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň 0hod 0min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0120  
**Strana :** 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm <sup>3</sup> /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	187.09	-	-	9.18	52.51	13.70	100.13	
MZLm v t	26327.047			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	26327.047							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	705/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	705			705	708	708	708	
n neplatných PHH	3			3	0	0	0	
n nahradených PHH	0			3	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.42%			0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	145.02							
Max PHH	210.98							
Min PDH	171.43							
Max PDH	198.12							

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň Ohod Omin  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0120  
**Strana :** 7/9  
01.01.2024

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.12.2023	0.11	59909.13	56084.18	103657.36	
02.12.2023	0.00	57138.35	54538.67	104310.45	
03.12.2023	0.00	57524.04	55669.47	105286.37	
04.12.2023	1.32	61171.65	63764.75	108397.91	
05.12.2023	0.74	61271.78	63674.76	109092.79	
06.12.2023	1.01	58312.26	57245.94	108651.41	
07.12.2023	0.00	57279.16	55722.57	110738.44	
08.12.2023	0.06	70708.09	29269.05	131351.19	
09.12.2023	0.00	76934.58	5530.25	129216.23	
10.12.2023	0.05	65456.76	5697.86	130886.45	
11.12.2023	0.00	66336.07	5747.09	122908.21	
12.12.2023	0.00	66760.48	5690.78	118876.56	
13.12.2023	0.53	73496.20	5473.80	119972.03	
14.12.2023	1.00	65054.56	4961.68	125133.45	
15.12.2023	0.86	67435.51	5255.48	123203.97	
16.12.2023	0.00	65393.97	5147.92	117754.86	
17.12.2023	0.00	64742.17	5223.66	113036.12	
18.12.2023	8.49	69156.67	5245.40	115246.60	
19.12.2023	16.10	68915.65	5308.51	121060.05	
20.12.2023	16.70	67764.55	5236.90	117265.59	
21.12.2023	17.53	71757.16	5249.16	116126.55	
22.12.2023	16.24	66870.15	5203.74	116919.85	
23.12.2023	14.71	67283.29	4992.24	115874.84	
24.12.2023	14.61	62574.79	5158.88	114535.12	
25.12.2023	13.59	60687.29	50587.54	41432.63	
26.12.2023	17.45	63144.05	75247.38	2259.99	
27.12.2023	16.93	73000.60	83438.00	2860.32	
28.12.2023	16.57	76528.02	83387.58	2453.11	
29.12.2023	17.55	76543.27	81593.01	2122.10	
30.12.2023	4.37	77694.09	79549.44	1962.21	
31.12.2023	0.00	78663.69	79127.52	2634.85	
<b>PMH</b>	<b>6.48</b>	<b>67183.09</b>	<b>33619.80</b>	<b>91249.87</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2023

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný		
Celkový čas prevádzky systému:	31deň 0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.01.2024	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	6.48	67183.09	33619.80	91249.87	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	708	708	708	708	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I					
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I					
n platných PDH	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....



## Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Štatutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň Ohod Omin  
**Tlačené dňa:** operator **Kód:** 0120  
**01.01.2024** **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]											
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY	
01.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2023	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00
08.12.2023	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00
09.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2023	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2023	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	708:00	04:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	27:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 PRE - Prechodový stav  
 KPO - Kontrola po oprave  
 VYP - Výpadok  
 NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 SNCR - Výpadok denox  
 NID - Výpadok odsírenia  
 FS - Funkčná skúška  
 INY - Iný stav

.....

.....

.....