

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.12.2024	171.64	354.39	175.89	62.08	134.85	220.90	
02.12.2024	173.19	453.82	178.44	61.27	166.10	224.69	
03.12.2024	178.60	434.64	180.00	57.34	138.90	227.00	
04.12.2024	168.72	651.96	172.11	73.83	300.44	215.28	
05.12.2024	176.03	623.18	180.00	66.62	244.28	227.00	
06.12.2024	173.58	483.32	180.00	75.60	208.99	227.00	
07.12.2024	173.98	209.18	180.00	59.00	71.14	227.00	
08.12.2024	174.22	181.37	180.00	69.24	75.85	227.00	
09.12.2024	174.08	470.41	180.00	72.39	207.53	227.00	
10.12.2024	174.57	544.86	180.00	68.60	210.68	227.00	
11.12.2024	174.65	590.48	179.66	50.12	170.16	226.50	
12.12.2024	173.82	623.18	179.57	69.86	257.21	226.36	
13.12.2024	173.77	590.09	179.71	59.59	202.86	226.56	
14.12.2024	174.60	618.68	180.00	68.85	246.17	227.00	
15.12.2024	173.74	527.82	180.00	47.34	144.98	227.00	
16.12.2024	167.84	453.72	178.58	55.10	150.02	224.88	
17.12.2024	172.96	352.18	174.47	52.57	108.76	218.78	
18.12.2024	172.41	756.22	173.51	59.32	140.59	217.36	
19.12.2024	168.60	800.81	180.00	58.50	142.13	227.00	
20.12.2024	172.13	515.06	176.79	57.13	170.49	222.23	
21.12.2024	174.11	566.53	180.00	51.61	169.96	227.00	
22.12.2024	172.63	573.49	180.00	50.73	169.12	227.00	
23.12.2024	174.17	554.97	180.00	46.33	148.15	227.00	
24.12.2024	173.98	512.60	180.00	42.29	124.74	227.00	
25.12.2024	174.02	298.25	180.00	40.89	69.26	227.00	
26.12.2024	174.46	200.43	180.00	41.67	47.98	227.00	
27.12.2024	173.03	390.56	180.00	43.24	104.37	227.00	
28.12.2024	173.98	534.02	180.00	43.68	135.05	227.00	
29.12.2024	173.83	551.25	180.00	39.75	126.36	227.00	
30.12.2024	174.30	621.91	180.00	93.65	344.39	227.00	
31.12.2024	173.93	585.41	180.00	81.76	280.20	227.00	
PMH	173.64	-	178.99	58.23	-	225.50	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.64	-	178.99	58.23	-	225.50	
MZLm v t	15.625			5.212			
MZLm <EL v t/mesiac	15.625			5.212			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	684/100.00%			684/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	684			684			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	142.51			31.91			
Max PHH	191.51			217.14			
Min PDH	167.84			39.75			
Max PDH	178.60			93.65			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavuliša
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 49min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.01.2025 **Strana :** 3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.12.2024	102.84	177.87	218.60	10.57	21.91	21.24	
02.12.2024	125.67	347.65	223.81	10.87	28.41	21.71	
03.12.2024	155.00	377.54	227.00	10.97	26.68	22.00	
04.12.2024	159.98	848.61	210.86	11.18	42.71	20.55	
05.12.2024	162.17	532.06	227.00	10.38	38.37	22.00	
06.12.2024	148.77	433.41	227.00	9.39	26.04	22.00	
07.12.2024	159.83	189.31	227.00	10.30	12.32	22.00	
08.12.2024	174.37	187.98	227.00	10.59	10.97	22.00	
09.12.2024	139.30	337.20	227.00	10.85	29.29	22.00	
10.12.2024	159.27	490.02	227.00	11.22	35.01	22.00	
11.12.2024	168.55	574.21	226.31	10.08	34.04	21.94	
12.12.2024	172.92	623.72	226.11	10.28	36.86	21.92	
13.12.2024	160.84	546.57	226.40	10.90	36.99	21.95	
14.12.2024	142.70	511.20	227.00	11.33	40.09	22.00	
15.12.2024	156.14	490.43	227.00	11.45	34.75	22.00	
16.12.2024	164.18	485.88	224.09	11.60	31.62	21.74	
17.12.2024	117.64	240.29	215.68	10.85	21.01	20.98	
18.12.2024	170.35	496.67	213.72	10.17	30.30	20.80	
19.12.2024	127.43	479.82	227.00	11.14	34.04	22.00	
20.12.2024	188.13	573.57	220.44	10.93	32.51	21.41	
21.12.2024	164.28	551.62	227.00	8.95	29.23	22.00	
22.12.2024	134.17	447.99	227.00	10.41	34.55	22.00	
23.12.2024	151.62	489.02	227.00	11.07	35.22	22.00	
24.12.2024	134.54	396.48	227.00	11.11	32.73	22.00	
25.12.2024	131.89	224.50	227.00	11.90	20.20	22.00	
26.12.2024	131.13	244.28	227.00	12.58	14.50	22.00	
27.12.2024	133.76	343.18	227.00	9.80	19.95	22.00	
28.12.2024	164.26	505.27	227.00	8.81	27.08	22.00	
29.12.2024	169.61	538.89	227.00	9.91	31.43	22.00	
30.12.2024	164.61	592.85	227.00	10.50	37.50	22.00	
31.12.2024	198.16A	680.18	227.00	10.38	34.96	22.00	
PMH	152.69	-	224.94	10.63	-	21.81	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	152.69	-	224.94	10.63	-	21.81	
MZLm v t	13.958			0.921			
MZLm <EL v t/mesiac	13.958			0.921			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	683/99.85%			683/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	1/0.15%			0/0.00%			
n platných PHH	684			683			
n neplatných PHH	0			1			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.15%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	8.11			7.50			
Max PHH	514.07			13.11			
Min PDH	102.84			8.81			
Max PDH	198.16			12.58			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavulfa

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.12.2024	168.16	495319.38	-	10.45	33.73	13.47	94.69	
02.12.2024	172.70	635062.24	-	10.32	42.16	13.37	98.05	
03.12.2024	178.09	604793.94	-	10.25	39.14	13.37	107.68	
04.12.2024	175.58	879966.56	-	10.39	31.99	13.34	47.68	
05.12.2024	159.13	890942.44	-	11.49	62.09	12.35	107.49	
06.12.2024	177.80	704104.04	-	10.44	45.69	12.89	106.33	
07.12.2024	174.33	303351.07	-	10.64	20.09	13.35	104.13	
08.12.2024	175.45	262055.07	-	10.56	17.11	12.61	105.41	
09.12.2024	176.52	683804.50	-	10.53	44.57	13.09	104.90	
10.12.2024	174.83	790562.30	-	10.65	52.24	12.84	104.39	
11.12.2024	172.79	855142.95	-	10.76	57.24	13.03	105.58	
12.12.2024	178.27	883895.99	-	10.15	57.27	13.14	112.76	
13.12.2024	174.20	822232.74	-	10.21	54.61	12.77	106.76	
14.12.2024	175.31	855143.28	-	10.11	56.42	12.98	109.49	
15.12.2024	171.26	737137.48	-	10.41	49.54	12.95	100.84	
16.12.2024	171.24	654259.64	-	10.33	44.02	13.20	98.96	
17.12.2024	154.63	476400.68	-	11.15	35.99	12.36	84.11	
18.12.2024	152.88	697263.98	-	11.26	52.24	12.41	86.60	
19.12.2024	172.45	757986.79	-	10.45	53.58	13.09	100.23	
20.12.2024	161.98	723283.53	-	10.96	51.62	12.65	89.88	
21.12.2024	172.61	801561.38	-	10.49	53.64	13.11	101.21	
22.12.2024	174.49	820550.31	-	10.41	54.40	13.13	102.18	
23.12.2024	171.42	785120.84	-	10.57	52.97	12.94	98.41	
24.12.2024	167.06	724824.81	-	10.81	50.21	12.67	92.63	
25.12.2024	165.01	421044.79	-	10.91	29.43	13.00	92.13	
26.12.2024	165.27	280614.62	-	10.83	20.06	13.18	97.80	
27.12.2024	172.11	557093.62	-	10.47	37.19	12.55	99.66	
28.12.2024	170.25	750306.10	-	10.55	50.99	11.89	99.75	
29.12.2024	169.92	774289.70	-	10.56	52.73	11.90	101.99	
30.12.2024	178.65	870240.57	-	10.02	56.30	12.36	114.34	
31.12.2024	173.90	814223.95	-	10.22	54.15	11.78	109.45	
PMH	171.23	-	-	10.54	45.72	12.82	101.36	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	171.23	-	-	10.54	45.72	12.82	101.36	
MZLm v t	21312.579			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	21312.579							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	684/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	684			684	684	684	684	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	135.16							
Max PHH	187.81							
Min PDH	152.88							
Max PDH	178.65							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.12.2024	4.19	1101.13	74074.85	46257.52	
02.12.2024	1.64	829.50	63837.01	87102.65	
03.12.2024	0.00	222.10	67374.34	73280.51	
04.12.2024	4.16	56467.54	58716.42	-1393.49	
05.12.2024	0.00	76775.35	27665.43	119066.86	
06.12.2024	0.00	69935.90	5853.09	88692.81	
07.12.2024	0.00	71652.26	6026.40	-5357.67	
08.12.2024	0.00	70901.29	6212.38	-15518.94	
09.12.2024	0.00	70066.76	6246.46	84145.44	
10.12.2024	0.00	67181.41	6380.01	114492.62	
11.12.2024	0.48	72077.39	6495.64	127501.22	
12.12.2024	0.52	71854.97	5583.48	128733.15	
13.12.2024	0.39	67721.58	5656.40	123210.04	
14.12.2024	0.00	72925.50	5691.09	124497.90	
15.12.2024	0.00	66936.53	5288.23	106105.12	
16.12.2024	1.61	64128.50	5585.99	88739.86	
17.12.2024	5.04	58594.97	5302.70	65668.80	
18.12.2024	6.23	67931.91	5396.58	114717.67	
19.12.2024	0.07	66552.66	5339.74	120997.29	
20.12.2024	3.08	64329.75	5374.23	116131.83	
21.12.2024	0.01	67823.15	5414.24	119865.15	
22.12.2024	0.01	69184.76	5430.51	121211.94	
23.12.2024	0.00	65295.92	5339.04	120039.19	
24.12.2024	0.00	58569.43	5164.11	117018.32	
25.12.2024	0.04	58771.54	5119.54	42070.65	
26.12.2024	0.02	61175.34	5147.15	5898.00	
27.12.2024	0.02	61782.22	5104.91	66979.04	
28.12.2024	0.00	60112.18	5067.73	118400.99	
29.12.2024	0.00	66812.43	5032.32	117972.57	
30.12.2024	0.00	72859.94	5129.40	124698.64	
31.12.2024	0.00	66947.16	5105.06	122895.09	
PMH	0.71	59914.09	12854.95	91823.40	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	30deň 23hod 49min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.01.2025	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.71	59914.09	12854.95	91823.40	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	684	684	684	684	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 49min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]											
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY	
01.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.12.2024	00:00	00:00	00:00	02:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00
05.12.2024	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
06.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2024	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2024	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	684:00	04:00	27:00	04:00	00:00	00:00	25:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
PRE - Prechodový stav
KPO - Kontrola po oprave
VYP - Výpadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
SNCR - Výpadok denox
NID - Výpadok odsírenia
FS - Funkčná skúška
INY - Iný stav

.....
.....
.....