

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 12deň 11hod 28min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.01.2023 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.12.2022	68.75	50.47	2.43	1.79	1.78	7.94	
02.12.2022	68.04	48.22	2.32	1.65	1.77	7.68	
03.12.2022	66.90	46.66	2.19	1.53	1.86	7.59	
04.12.2022	66.49	44.50	2.05	1.36	2.04	7.35	
05.12.2022	68.52	27.48	2.51	0.88	2.16	7.53	
06.12.2022	-	-	-	-	-	-	
07.12.2022	-	-	-	-	-	-	
08.12.2022	-	-	-	-	-	-	
09.12.2022	-	-	-	-	-	-	
10.12.2022	-	-	-	-	-	-	
11.12.2022	-	-	-	-	-	-	
12.12.2022	-	-	-	-	-	-	
13.12.2022	-	-	-	-	-	-	
14.12.2022	-	-	-	-	-	-	
15.12.2022	-	-	-	-	-	-	
16.12.2022	-	-	-	-	-	-	
17.12.2022	-	-	-	-	-	-	
18.12.2022	-	-	-	-	-	-	
19.12.2022	83.28	36.03	3.05	3.87	1.90	10.34	
20.12.2022	74.75	66.21	3.00	2.67	1.95	9.63	
21.12.2022	70.73	53.67	2.84	2.16	2.08	8.34	
22.12.2022	69.85	55.47	2.86	2.28	1.92	8.66	
23.12.2022	67.98	50.89	2.83	2.13	2.03	8.21	
24.12.2022	66.55	44.68	2.75	1.84	2.30	7.47	
25.12.2022	67.58	46.54	2.73	1.87	2.24	7.64	
26.12.2022	66.45	50.94	2.97	2.25	2.05	8.42	
27.12.2022	67.65	19.24	4.36	1.12	2.35	7.63	
28.12.2022	-	-	-	-	-	-	
29.12.2022	-	-	-	-	-	-	
30.12.2022	-	-	-	-	-	-	
31.12.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	69.06	2.14	2.70	0.09	2.02	8.13	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 12deň 11hod 28min
Tlačené dňa: operator
 01.01.2023 **Kód:** 0041
Strana : 2/3

Veličina	NOx		CO		O2	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	69.06	2.14	2.70	0.09	2.02	8.13	
MZLm v t	0.641		0.027		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.641		0.027				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	299/100.00%		299/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	299		299		299	298	
n neplatných PHH	0		0		0	1	
n nahradených PHH	0		0		0	1	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	14/100.00%		14/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	14		14		14	14	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.33%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	64.25		1.68				
Max PHH	111.78		18.27				
Min PDH	66.45		2.05				
Max PDH	83.28		4.36				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2022

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný	Kód:	0041
Celkový čas prevádzky systému:	12deň 11hod 28min	Strana :	3/3
ID oprávnených osôb:	operator		
Tlačené dňa:	01.01.2023		

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.12.2022	10:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2022	12:00	01:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2022	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	444:00	01:00	00:00	299:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po opravě	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2