

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 27deň 23hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023 **Strana :** 1/7

| Veličina      | NOx <sub>r</sub>    |         |                     | CO <sub>r</sub>     |        |                     | Pozn. |
|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|               | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň  | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| EL Uhlie      | 180.00              |         |                     | 227.00              |        |                     |       |
| EL Zemný plyn | 100.00              |         |                     | 100.00              |        |                     |       |
| l(%)          | 20                  |         | EL                  | 10                  |        | EL                  |       |
| Dátum         | PDH                 | MZLd    | (PDH)               | PDH                 | MZLd   | (PDH)               |       |
| 01.02.2023    | 239.27G             | 693.57  | 180.00              | 49.08               | 146.63 | 227.00              |       |
| 02.02.2023    | 246.07G             | 926.41  | 180.00              | 50.23               | 189.38 | 227.00              |       |
| 03.02.2023    | 247.10G             | 938.21  | 180.00              | 52.30               | 201.24 | 227.00              |       |
| 04.02.2023    | 245.06G             | 894.74  | 179.78              | 55.55               | 203.50 | 226.68              |       |
| 05.02.2023    | 245.33G             | 957.73  | 179.84              | 50.27               | 197.23 | 226.77              |       |
| 06.02.2023    | 246.66G             | 1110.02 | 180.00              | 51.53               | 229.70 | 227.00              |       |
| 07.02.2023    | 245.54G             | 1115.72 | 180.00              | 62.71               | 284.32 | 227.00              |       |
| 08.02.2023    | 244.51G             | 1061.49 | 180.00              | 46.43               | 201.47 | 227.00              |       |
| 09.02.2023    | 243.74G             | 1051.28 | 180.00              | 70.20               | 300.54 | 227.00              |       |
| 10.02.2023    | 243.53G             | 1010.02 | 180.00              | 75.52               | 310.12 | 227.00              |       |
| 11.02.2023    | 243.86G             | 890.49  | 180.00              | 64.06               | 236.58 | 227.00              |       |
| 12.02.2023    | 244.72G             | 806.93  | 179.76              | 31.52               | 104.20 | 226.65              |       |
| 13.02.2023    | 245.86G             | 829.49  | 180.00              | 37.02               | 125.01 | 227.00              |       |
| 14.02.2023    | 245.01G             | 821.81  | 180.00              | 42.78               | 141.97 | 227.00              |       |
| 15.02.2023    | 245.22G             | 903.06  | 180.00              | 43.15               | 162.89 | 227.00              |       |
| 16.02.2023    | 245.34G             | 903.83  | 179.46              | 36.74               | 136.48 | 226.20              |       |
| 17.02.2023    | 247.82G             | 805.32  | 179.80              | 36.44               | 118.52 | 226.70              |       |
| 18.02.2023    | 246.75G             | 833.33  | 180.00              | 52.82               | 214.24 | 227.00              |       |
| 19.02.2023    | 245.06G             | 451.54  | 180.00              | 81.23               | 145.77 | 227.00              |       |
| 20.02.2023    | 245.34G             | 761.23  | 180.00              | 86.33               | 273.23 | 227.00              |       |
| 21.02.2023    | 245.44G             | 850.10  | 179.09              | 82.14               | 285.58 | 225.65              |       |
| 22.02.2023    | 245.06G             | 801.19  | 180.00              | 68.65               | 225.10 | 227.00              |       |
| 23.02.2023    | 200.84              | 620.89  | 180.00              | 61.77               | 190.27 | 227.00              |       |
| 24.02.2023    | 181.34              | 567.20  | 180.00              | 63.11               | 198.05 | 227.00              |       |
| 25.02.2023    | 186.31              | 630.88  | 178.42              | 65.53               | 223.79 | 224.65              |       |
| 26.02.2023    | 185.05              | 681.77  | 178.59              | 68.24               | 252.59 | 224.91              |       |
| 27.02.2023    | 185.59              | 689.27  | 178.63              | 59.36               | 220.59 | 224.97              |       |
| 28.02.2023    | 183.05              | 662.22  | 180.00              | 49.30               | 178.01 | 227.00              |       |
| <b>PMH</b>    | <b>232.64Q</b>      | -       | 179.76              | 56.78               | -      | 226.65              |       |

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 27deň 23hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023 **Strana :** 2/7

| Veličina                         | NOx <sub>r</sub>    |        |                     | CO <sub>r</sub>     |        |                     | Pozn. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|                                  | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| EL Uhlie                         | 180.00              |        |                     | 227.00              |        |                     |       |
| EL Zemný plyn                    | 100.00              |        |                     | 100.00              |        |                     |       |
| I(%)                             | 20                  |        | EL                  | 10                  |        | EL                  |       |
| Dátum                            | PDH                 | MZLd   | (PDH)               | PDH                 | MZLd   | (PDH)               |       |
| PMH                              | 232.64Q             | -      | 179.76              | 56.78               | -      | 226.65              |       |
| MZLm v t                         | 23.270              |        |                     | 5.697               |        |                     |       |
| MZLm <EL v t/mesiac              | 3.852               |        |                     | 5.697               |        |                     |       |
| MZLm >EL v t/mesiac              | 19.418              |        |                     | 0.000               |        |                     |       |
| n PHH < 2*EL+I                   | 658/100.00%         |        |                     | 658/100.00%         |        |                     |       |
| n PHH > 2*EL+I                   | 0/0.00%             |        |                     | 0/0.00%             |        |                     |       |
| n platných PHH                   | 658                 |        |                     | 658                 |        |                     |       |
| n neplatných PHH                 | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| n nahradených PHH                | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 6/21.43%            |        |                     | 28/100.00%          |        |                     |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 22/78.57%           |        |                     | 0/0.00%             |        |                     |       |
| n platných PDH                   | 28                  |        |                     | 28                  |        |                     |       |
| n neplatných PDH                 | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| podiel F PHH pri UP              | 0.00%               |        |                     | 0.00%               |        |                     |       |
| EQ                               | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     |       |
| Min PHH                          | 158.63              |        |                     | 25.71               |        |                     |       |
| Max PHH                          | 288.17              |        |                     | 147.17              |        |                     |       |
| Min PDH                          | 181.34              |        |                     | 31.52               |        |                     |       |
| Max PDH                          | 247.82              |        |                     | 86.33               |        |                     |       |

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 27deň 23hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023 **Strana :** 3/7

| Veličina      | SO2r                |        |                     | TZLr                |        |                     | Pozn. |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|               | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| EL Uhlie      | 227.00              |        |                     | 22.00               |        |                     |       |
| EL Zemný plyn | 35.00               |        |                     | 5.00                |        |                     |       |
| l(%)          | 20                  |        | EL                  | 30                  |        | EL                  |       |
| Dátum         | PDH                 | MZLd   | (PDH)               | PDH                 | MZLd   | (PDH)               |       |
| 01.02.2023    | 152.89              | 457.44 | 227.00              | 7.41                | 21.31  | 22.00               |       |
| 02.02.2023    | 115.08              | 429.45 | 227.00              | 7.24                | 27.21  | 22.00               |       |
| 03.02.2023    | 170.86              | 836.98 | 227.00              | 7.12                | 37.28  | 22.00               |       |
| 04.02.2023    | 144.57              | 530.26 | 226.56              | 6.71                | 24.49  | 21.96               |       |
| 05.02.2023    | 192.81              | 759.76 | 226.68              | 6.80                | 26.55  | 21.97               |       |
| 06.02.2023    | 168.52              | 750.77 | 227.00              | 6.95                | 31.24  | 22.00               |       |
| 07.02.2023    | 156.77              | 706.07 | 227.00              | 6.95                | 31.60  | 22.00               |       |
| 08.02.2023    | 168.48              | 734.24 | 227.00              | 6.79                | 29.49  | 22.00               |       |
| 09.02.2023    | 190.98              | 821.20 | 227.00              | 6.73                | 28.98  | 22.00               |       |
| 10.02.2023    | 195.12              | 803.84 | 227.00              | 6.69                | 27.79  | 22.00               |       |
| 11.02.2023    | 170.34              | 626.81 | 227.00              | 6.54                | 23.87  | 22.00               |       |
| 12.02.2023    | 144.37              | 475.54 | 226.52              | 6.49                | 21.39  | 21.96               |       |
| 13.02.2023    | 162.12              | 548.91 | 227.00              | 6.65                | 22.39  | 22.00               |       |
| 14.02.2023    | 158.90              | 541.50 | 227.00              | 6.50                | 21.79  | 22.00               |       |
| 15.02.2023    | 141.59              | 521.74 | 227.00              | 6.52                | 24.01  | 22.00               |       |
| 16.02.2023    | 133.47              | 491.23 | 225.89              | 6.62                | 24.39  | 21.90               |       |
| 17.02.2023    | 134.04              | 431.45 | 226.59              | 6.85                | 22.18  | 21.96               |       |
| 18.02.2023    | 135.09              | 444.12 | 227.00              | 6.51                | 20.58  | 22.00               |       |
| 19.02.2023    | 143.94              | 271.47 | 227.00              | 6.40                | 11.75  | 22.00               |       |
| 20.02.2023    | 152.64              | 883.68 | 227.00              | 7.41                | 47.29  | 22.00               |       |
| 21.02.2023    | 140.55              | 485.50 | 225.14              | 7.25                | 25.12  | 21.83               |       |
| 22.02.2023    | 137.96              | 449.62 | 227.00              | 7.39                | 24.16  | 22.00               |       |
| 23.02.2023    | 160.05A             | 482.45 | 227.00              | 7.37                | 22.57  | 22.00               |       |
| 24.02.2023    | 132.41              | 422.29 | 227.00              | 6.40                | 19.91  | 22.00               |       |
| 25.02.2023    | 127.91              | 487.17 | 223.76              | 6.82                | 22.59  | 21.71               |       |
| 26.02.2023    | 125.09              | 456.84 | 224.13              | 7.07                | 25.97  | 21.74               |       |
| 27.02.2023    | 141.64              | 522.79 | 224.20              | 6.90                | 25.62  | 21.75               |       |
| 28.02.2023    | 126.20              | 455.71 | 227.00              | 6.58                | 23.76  | 22.00               |       |
| <b>PMH</b>    | 151.03              | -      | 226.52              | 6.84                | -      | 21.96               |       |

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 23hod 1min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2023

Strana :

4/7

| Veličina                         | SO2r                |        |                     | TZLr                |        |                     | Pozn. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|                                  | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| EL Uhlie                         | 227.00              |        |                     | 22.00               |        |                     |       |
| EL Zemný plyn                    | 35.00               |        |                     | 5.00                |        |                     |       |
| I(%)                             | 20                  |        | EL                  | 30                  |        | EL                  |       |
| Dátum                            | PDH                 | MZLd   | (PDH)               | PDH                 | MZLd   | (PDH)               |       |
| PMH                              | 151.03              | -      | 226.52              | 6.84                | -      | 21.96               |       |
| MZLm v t                         | 15.829              |        |                     | 0.715               |        |                     |       |
| MZLm <EL v t/mesiac              | 15.829              |        |                     | 0.715               |        |                     |       |
| MZLm >EL v t/mesiac              | 0.000               |        |                     | 0.000               |        |                     |       |
| n PHH < 2*EL+I                   | 657/99.85%          |        |                     | 658/100.00%         |        |                     |       |
| n PHH > 2*EL+I                   | 1/0.15%             |        |                     | 0/0.00%             |        |                     |       |
| n platných PHH                   | 658                 |        |                     | 658                 |        |                     |       |
| n neplatných PHH                 | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| n nahradených PHH                | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 28/100.00%          |        |                     | 28/100.00%          |        |                     |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 0/0.00%             |        |                     | 0/0.00%             |        |                     |       |
| n platných PDH                   | 28                  |        |                     | 28                  |        |                     |       |
| n neplatných PDH                 | 0                   |        |                     | 0                   |        |                     |       |
| podiel F PHH pri UP              | 0.00%               |        |                     | 0.00%               |        |                     |       |
| EQ                               | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     |       |
| Min PHH                          | 7.49                |        |                     | 6.10                |        |                     |       |
| Max PHH                          | 551.29              |        |                     | 11.05               |        |                     |       |
| Min PDH                          | 115.08              |        |                     | 6.40                |        |                     |       |
| Max PDH                          | 195.12              |        |                     | 7.41                |        |                     |       |

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
.....  
.....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 27deň 23hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023 **Strana :** 5/7

| Veličina      | CO <sub>2</sub> r |                    |        | O <sub>2</sub>     | ObPr  | W                  | Pozn. |
|---------------|-------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|               | Jednotka          | g/m <sup>3</sup> N | kg/deň | g/m <sup>3</sup> N | %     | Nm <sup>3</sup> /s |       |
| EL Uhlie      |                   |                    |        |                    |       |                    |       |
| EL Zemný plyn |                   |                    |        |                    |       |                    |       |
| l(%)          | 10                |                    | EL     |                    |       |                    |       |
| Dátum         | PDH               | MZLd               | (PDH)  | PDH                | PDH   | PDH                |       |
| 01.02.2023    | 176.75            | 689258.11          | -      | 9.78               | 44.47 | 13.13              |       |
| 02.02.2023    | 181.00            | 887708.58          | -      | 9.50               | 56.75 | 13.46              |       |
| 03.02.2023    | 180.69            | 896060.99          | -      | 9.51               | 59.41 | 13.55              |       |
| 04.02.2023    | 178.87            | 860798.98          | -      | 9.61               | 55.69 | 13.44              |       |
| 05.02.2023    | 181.39            | 922582.27          | -      | 9.48               | 58.83 | 13.46              |       |
| 06.02.2023    | 185.63            | 1063769.29         | -      | 9.23               | 66.30 | 13.23              |       |
| 07.02.2023    | 186.31            | 1071336.99         | -      | 9.16               | 66.54 | 12.82              |       |
| 08.02.2023    | 183.74            | 1024299.99         | -      | 9.32               | 64.51 | 13.30              |       |
| 09.02.2023    | 187.09            | 1012000.72         | -      | 9.04               | 62.60 | 12.70              |       |
| 10.02.2023    | 185.97            | 972861.84          | -      | 9.11               | 60.54 | 12.55              |       |
| 11.02.2023    | 183.59            | 854736.04          | -      | 9.24               | 53.85 | 12.60              |       |
| 12.02.2023    | 176.45            | 768538.34          | -      | 9.64               | 50.42 | 12.94              |       |
| 13.02.2023    | 173.43            | 784062.19          | -      | 9.81               | 52.30 | 13.71              |       |
| 14.02.2023    | 177.25            | 782811.78          | -      | 9.61               | 51.12 | 14.06              |       |
| 15.02.2023    | 181.84            | 860598.52          | -      | 9.33               | 54.73 | 13.70              |       |
| 16.02.2023    | 178.50            | 860373.13          | -      | 9.53               | 55.77 | 12.52              |       |
| 17.02.2023    | 175.18            | 756014.71          | -      | 9.73               | 52.11 | 12.50              |       |
| 18.02.2023    | 177.21            | 723201.90          | -      | 9.64               | 49.91 | 13.77              |       |
| 19.02.2023    | 185.96            | 434462.72          | -      | 9.17               | 27.10 | 15.06              |       |
| 20.02.2023    | 183.50            | 712756.95          | -      | 9.31               | 43.89 | 15.02              |       |
| 21.02.2023    | 181.57            | 814943.78          | -      | 9.41               | 51.95 | 14.94              |       |
| 22.02.2023    | 181.58            | 770045.23          | -      | 9.44               | 49.07 | 14.63              |       |
| 23.02.2023    | 180.97            | 719788.61          | -      | 9.47               | 46.02 | 13.82              |       |
| 24.02.2023    | 185.20            | 735681.43          | -      | 9.21               | 45.93 | 13.62              |       |
| 25.02.2023    | 173.00            | 771378.99          | -      | 9.87               | 52.68 | 12.82              |       |
| 26.02.2023    | 166.35            | 856961.44          | -      | 10.26              | 59.74 | 13.25              |       |
| 27.02.2023    | 175.94            | 872707.88          | -      | 9.75               | 57.42 | 13.18              |       |
| 28.02.2023    | 177.24            | 853723.33          | -      | 9.75               | 55.72 | 12.40              |       |
| <b>PMH</b>    | 180.11            | -                  | -      | 9.49               | 53.84 | 13.43              |       |

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 27deň 23hod 1min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0120  
**Strana :** 6/7

| Veličina                         | CO2r        |       |        | O2    | ObPr  | W     | Pozn. |       |
|----------------------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | Jednotka    | g/m3N | kg/deň |       |       |       |       | g/m3N |
| EL Uhlie                         |             |       |        |       |       |       |       |       |
| EL Zemný plyn                    |             |       |        |       |       |       |       |       |
| I(%)                             | 10          |       | EL     |       |       |       |       |       |
| Dátum                            | PDH         | MZLd  | (PDH)  | PDH   | PDH   | PDH   |       |       |
| PMH                              | 180.11      | -     | -      | 9.49  | 53.84 | 13.43 |       |       |
| MZLm v t                         | 23333.465   |       |        | -     | -     | -     |       |       |
| MZLm <EL v t/mesiac              | 23333.465   |       |        |       |       |       |       |       |
| MZLm >EL v t/mesiac              | 0.000       |       |        |       |       |       |       |       |
| n PHH < 2*EL+I                   | 658/100.00% |       |        |       |       |       |       |       |
| n PHH > 2*EL+I                   | 0/0.00%     |       |        |       |       |       |       |       |
| n platných PHH                   | 658         |       |        | 658   | 658   | 658   |       |       |
| n neplatných PHH                 | 0           |       |        | 0     | 0     | 0     |       |       |
| n nahradených PHH                | 0           |       |        | 0     | 0     | 0     |       |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 28/100.00%  |       |        |       |       |       |       |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | 0/0.00%     |       |        |       |       |       |       |       |
| n platných PDH                   | 28          |       |        | 28    | 28    | 28    |       |       |
| n neplatných PDH                 | 0           |       |        | 0     | 0     | 0     |       |       |
| podiel F PHH pri UP              | 0.00%       |       |        | 0.00% | 0.00% | 0.00% |       |       |
| EQ                               | 0.00        |       |        |       |       |       |       |       |
| Min PHH                          | 142.89      |       |        |       |       |       |       |       |
| Max PHH                          | 192.45      |       |        |       |       |       |       |       |
| Min PDH                          | 166.35      |       |        |       |       |       |       |       |
| Max PDH                          | 187.09      |       |        |       |       |       |       |       |

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný  
27deň 23hod 1min

Celkový čas prevádzky systému:

operator  
01.03.2023

Kód:

0120

ID oprávnených osôb:

Strana :

7/7

| Dátum         | Stavy systému [hod:min] |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | OST                     | NAB   | OKA   | UP     | PRE   | SNCR  | NID   | VYP   | KPO   | FS    | INY   |
| 01.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 22:00  | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 23:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 00:00 | 00:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 21:00  | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.02.2023    | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| <b>Celkom</b> | 00:00                   | 00:00 | 00:00 | 658:00 | 07:00 | 00:00 | 06:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
OKA - Odstávka  
PRE - Prechodový stav  
KPO - Kontrola po oprave  
VYP - Výpadok

NAB - nábeh  
UP - Ustálená prevádzka  
SNCR - Výpadok denox  
NID - Výpadok odsírenia  
FS - Funkčná skúška  
INY - Iný stav

.....  
.....  
.....