

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 21hod 30min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.02.2024	167.15	564.93	180.00	48.70	207.37	227.00	
02.02.2024	165.51	580.84	180.00	47.24	166.21	227.00	
03.02.2024	163.87	525.80	180.00	43.47	139.35	227.00	
04.02.2024	169.08	540.02	180.00	42.45	135.46	227.00	
05.02.2024	168.93	538.32	177.94	71.62	249.06	223.94	
06.02.2024	172.19	566.86	180.00	77.07	253.63	227.00	
07.02.2024	168.19	531.13	180.00	80.28	253.28	227.00	
08.02.2024	172.60	630.61	180.00	90.19	330.28	227.00	
09.02.2024	167.95	552.47	178.96	83.09	272.70	225.46	
10.02.2024	158.85	442.30	179.80	82.33	229.21	226.71	
11.02.2024	170.42	479.61	179.84	80.93	227.46	226.77	
12.02.2024	172.26	533.78	180.00	88.55	275.09	227.00	
13.02.2024	173.06	561.26	180.00	76.76	249.78	227.00	
14.02.2024	173.26	655.70	180.00	100.22	379.01	227.00	
15.02.2024	171.99	585.06	179.78	92.24	315.98	226.67	
16.02.2024	171.47	528.85	180.00	75.34	233.67	227.00	
17.02.2024	172.82	529.86	180.00	68.53	211.19	227.00	
18.02.2024	171.89	505.24	180.00	70.66	209.02	227.00	
19.02.2024	171.53	572.82	180.00	80.31	267.52	227.00	
20.02.2024	170.66	558.97	180.00	91.07	298.75	227.00	
21.02.2024	170.89	555.84	180.00	90.08	292.94	227.00	
22.02.2024	170.03	522.57	180.00	85.08	261.36	227.00	
23.02.2024	170.95	502.03	180.00	75.53	221.96	227.00	
24.02.2024	167.06	478.45	180.00	76.69	220.30	227.00	
25.02.2024	164.75	481.53	180.00	85.68	250.81	227.00	
26.02.2024	166.56	388.09	176.06	91.31	209.28	221.15	
27.02.2024	177.19	357.32	179.02	58.66	115.50	225.54	
28.02.2024	169.85	392.89	180.00	61.26	142.13	227.00	
29.02.2024	160.96	411.92	180.00	86.00	222.17	227.00	
PMH	169.36	-	179.70	76.40	-	226.56	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 28deň 21hod 30min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	169.36	-	179.70	76.40	-	226.56	
MZLm v t	15.075			6.840			
MZLm <EL v t/mesiac	15.075			6.840			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	653/100.00%			653/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	653			653			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	29/100.00%			29/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	29			29			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	125.82			36.51			
Max PHH	207.16			184.12			
Min PDH	158.85			42.45			
Max PDH	177.19			100.22			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 21hod 30min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.02.2024	131.07	741.17	227.00	11.46	35.52	22.00	
02.02.2024	146.28	517.34	227.00	10.65	37.27	22.00	
03.02.2024	140.54	448.92	227.00	10.68	34.21	22.00	
04.02.2024	172.22	550.53	227.00	11.28	36.04	22.00	
05.02.2024	127.90	534.97	222.78	11.05	32.18	21.62	
06.02.2024	126.54	415.73	227.00	11.22	36.93	22.00	
07.02.2024	137.03	431.55	227.00	11.37	35.86	22.00	
08.02.2024	162.92	593.96	227.00	11.48	41.89	22.00	
09.02.2024	164.82	543.82	224.88	11.28	37.08	21.81	
10.02.2024	125.20	349.59	226.60	12.23	34.03	21.96	
11.02.2024	161.03	453.59	226.68	13.67	38.43	21.97	
12.02.2024	135.95	422.26	227.00	10.21	31.64	22.00	
13.02.2024	154.85	504.62	227.00	8.67	28.16	22.00	
14.02.2024	147.70	561.16	227.00	10.08	38.09	22.00	
15.02.2024	161.33	544.69	226.55	9.55	32.51	21.96	
16.02.2024	176.20	539.83	227.00	9.60	29.52	22.00	
17.02.2024	144.05	442.95	227.00	9.83	30.09	22.00	
18.02.2024	156.57	461.80	227.00	9.78	28.71	22.00	
19.02.2024	153.23	516.17	227.00	10.23	34.12	22.00	
20.02.2024	157.02	514.12	227.00	10.41	34.09	22.00	
21.02.2024	138.68	462.60	227.00	11.15	36.19	22.00	
22.02.2024	136.68	423.02	227.00	11.39	34.96	22.00	
23.02.2024	145.52	425.95	227.00	11.36	33.37	22.00	
24.02.2024	155.46	450.20	227.00	11.30	32.33	22.00	
25.02.2024	81.74	243.13	227.00	11.60	33.88	22.00	
26.02.2024	130.98	301.26	218.95	13.75	30.66	21.27	
27.02.2024	159.27	312.23	224.99	11.92	25.53	21.82	
28.02.2024	123.19	887.42	227.00	10.87	21.56	22.00	
29.02.2024	155.49	397.91	227.00	10.83	27.74	22.00	
PMH	145.94	-	226.39	10.94	-	21.95	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 28deň 21hod 30min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	145.94	-	226.39	10.94	-	21.95	
MZLm v t	13.992			0.963			
MZLm <EL v t/mesiac	13.992			0.963			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	653/100.00%			653/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	653			653			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	29/100.00%			29/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	29			29			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-0.28			8.30			
Max PHH	371.82			30.04			
Min PDH	81.74			8.67			
Max PDH	176.20			13.75			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 21hod 30min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.02.2024	172.78	735851.85	-	10.32	58.44	13.18	106.06	
02.02.2024	188.24	855817.28	-	9.43	52.56	13.87	104.44	
03.02.2024	182.71	780081.89	-	9.74	49.40	13.65	94.39	
04.02.2024	181.73	778717.59	-	9.82	49.58	13.81	92.46	
05.02.2024	198.02	694141.33	-	8.84	46.42	15.41	88.68	
06.02.2024	204.36	810189.63	-	8.55	45.89	16.14	90.48	
07.02.2024	204.55	775690.16	-	8.52	43.88	15.97	86.86	
08.02.2024	208.21	897978.16	-	8.30	49.91	16.13	99.51	
09.02.2024	202.08	802589.23	-	8.58	45.94	15.69	90.13	
10.02.2024	198.93	680429.75	-	8.79	39.61	15.66	76.44	
11.02.2024	194.66	686447.60	-	9.04	40.82	15.38	77.07	
12.02.2024	199.48	757536.38	-	8.77	43.95	15.57	85.40	
13.02.2024	200.26	793860.63	-	8.73	45.87	15.64	90.63	
14.02.2024	208.20	926772.41	-	8.25	51.52	15.88	106.20	
15.02.2024	201.68	826688.88	-	8.57	47.39	15.65	96.35	
16.02.2024	201.75	748439.65	-	8.55	42.87	15.55	88.00	
17.02.2024	200.00	743935.32	-	8.64	43.00	15.44	88.21	
18.02.2024	200.14	714273.32	-	8.64	41.27	15.37	85.15	
19.02.2024	203.82	809432.73	-	8.40	45.95	15.52	95.41	
20.02.2024	205.23	793982.01	-	8.30	44.76	15.57	93.87	
21.02.2024	203.35	786601.25	-	8.39	44.74	15.42	93.32	
22.02.2024	201.50	746039.03	-	8.56	42.83	15.08	87.36	
23.02.2024	199.18	714904.17	-	8.73	41.52	15.00	83.01	
24.02.2024	201.28	699122.45	-	8.63	40.18	15.17	81.27	
25.02.2024	202.82	713778.05	-	8.55	40.71	15.63	82.26	
26.02.2024	170.53	553225.61	-	10.30	44.46	13.10	77.93	
27.02.2024	143.85	479302.50	-	11.90	41.02	10.47	72.92	
28.02.2024	169.70	468355.78	-	10.51	34.90	11.48	73.37	
29.02.2024	202.08	632929.73	-	8.73	36.23	14.92	74.77	
PMH	196.41	-	-	8.91	44.70	15.01	88.72	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 21hod 30min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2024

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	196.41	-	-	8.91	44.70	15.01	88.72	
MZLm v t	21407.114			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	21407.114							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	653/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	653			653	653	653	653	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	29/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	29			29	29	29	29	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	110.92							
Max PHH	211.04							
Min PDH	143.85							
Max PDH	208.21							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 21hod 30min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2024

Strana :

7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2024	0.02	73351.93	24057.32	114666.87	
02.02.2024	0.00	68936.41	5353.88	114934.17	
03.02.2024	0.00	58633.19	5080.47	114114.78	
04.02.2024	0.00	59278.99	5017.83	114202.37	
05.02.2024	1.93	75552.74	55503.75	37356.04	
06.02.2024	0.05	82513.80	82675.54	1158.98	
07.02.2024	0.03	79600.18	78373.66	2204.91	
08.02.2024	0.09	88400.28	91286.16	2072.18	
09.02.2024	1.18	84045.66	81342.50	1256.31	
10.02.2024	0.39	75114.87	67477.59	568.77	
11.02.2024	0.33	75599.63	71355.89	11.00	
12.02.2024	0.34	79285.74	78927.52	-23.00	
13.02.2024	0.10	83103.09	82025.33	107.53	
14.02.2024	0.18	90360.78	95093.97	1034.43	
15.02.2024	0.27	85493.62	85108.91	158.57	
16.02.2024	0.01	76668.39	77652.72	-402.44	
17.02.2024	0.00	77200.56	77599.54	-296.19	
18.02.2024	0.02	74206.47	74371.84	-369.89	
19.02.2024	0.00	81301.16	84100.53	549.77	
20.02.2024	0.06	78376.36	82774.66	-439.00	
21.02.2024	0.04	78285.72	82795.38	-363.93	
22.02.2024	0.00	75750.12	78438.09	-323.99	
23.02.2024	0.00	74507.62	74975.72	-403.03	
24.02.2024	0.00	72082.59	72563.15	-291.99	
25.02.2024	0.00	73580.54	72977.73	-271.81	
26.02.2024	3.01	50734.24	58938.47	50573.24	
27.02.2024	0.71	22047.65	5910.53	119702.01	
28.02.2024	0.05	1384.23	7619.96	116629.95	
29.02.2024	0.00	67071.14	63367.67	289.59	
PMH	0.24	72978.69	64882.18	23368.63	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 28deň 21hod 30min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2024 **Strana :** 8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	0.24	72978.69	64882.18	23368.63	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	653	653	653	653	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	29	29	29	29	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
 závod Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 28deň 21hod 30min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2024 **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.02.2024	00:00	00:00	00:00	17:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2024	00:00	00:00	00:00	16:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2024	03:00	00:00	00:00	13:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2024	00:00	00:00	00:00	17:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2024	00:00	00:00	00:00	14:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.02.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	03:00	00:00	00:00	653:00	40:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

