

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 28deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2025 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.02.2025	174.01	599.88	180.00	75.00	263.73	227.00	
02.02.2025	174.26	619.90	180.00	68.94	249.51	227.00	
03.02.2025	174.07	615.04	180.00	72.25	256.32	227.00	
04.02.2025	174.57	632.81	179.17	76.56	280.27	225.77	
05.02.2025	172.23	626.76	178.12	65.27	240.37	224.21	
06.02.2025	174.36	586.63	178.45	57.29	193.80	224.70	
07.02.2025	173.36	573.96	178.89	55.69	184.87	225.35	
08.02.2025	173.83	578.90	180.00	58.39	195.66	227.00	
09.02.2025	173.37	578.42	180.00	59.20	198.81	227.00	
10.02.2025	174.77	595.86	179.84	65.59	226.76	226.77	
11.02.2025	174.46	623.88	180.00	79.56	302.79	227.00	
12.02.2025	173.44	609.16	180.00	72.57	258.28	227.00	
13.02.2025	173.17	622.79	179.14	76.59	279.06	225.73	
14.02.2025	173.14	652.24	179.40	83.82	321.46	226.11	
15.02.2025	173.99	666.10	180.00	77.35	297.12	227.00	
16.02.2025	174.90	712.73	180.00	102.76	406.35	227.00	
17.02.2025	173.29	605.56	178.52	79.07	273.56	224.81	
18.02.2025	172.46	708.92	178.38	113.25	466.08	224.59	
19.02.2025	174.06	671.48	180.00	91.01	365.47	227.00	
20.02.2025	173.94	591.59	180.00	55.51	192.32	227.00	
21.02.2025	173.72	671.51	180.00	87.41	352.41	227.00	
22.02.2025	173.64	599.20	180.00	64.56	229.75	227.00	
23.02.2025	174.02	601.70	180.00	62.31	219.51	227.00	
24.02.2025	170.88	562.71	180.00	62.22	262.69	227.00	
25.02.2025	172.45	575.99	180.00	71.10	239.47	227.00	
26.02.2025	172.92	523.16	180.00	60.39	183.21	227.00	
27.02.2025	173.77	549.68	180.00	63.34	201.75	227.00	
28.02.2025	174.06	577.04	180.00	68.23	228.99	227.00	
PMH	173.62	-	179.64	72.20	-	226.46	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2025

Strana :

2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.62	-	179.64	72.20	-	226.46	
MZLm v t	17.134			7.370			
MZLm <EL v t/mesiac	17.134			7.370			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	661/100.00%			661/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	661			661			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%			28/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	28			28			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	147.88			38.92			
Max PHH	187.24			231.28			
Min PDH	170.88			55.51			
Max PDH	174.90			113.25			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 28deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2025 **Strana :** 3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.02.2025	135.26	469.24	227.00	10.64	36.73	22.00	
02.02.2025	125.50	444.53	227.00	10.99	39.09	22.00	
03.02.2025	133.64	473.61	227.00	10.73	38.15	22.00	
04.02.2025	150.15	543.50	225.31	9.58	34.71	21.85	
05.02.2025	152.52	552.50	223.15	9.73	35.44	21.65	
06.02.2025	110.69	370.34	223.83	9.82	33.05	21.71	
07.02.2025	149.78	496.71	224.73	10.62	35.15	21.80	
08.02.2025	121.37	408.21	227.00	11.31	37.67	22.00	
09.02.2025	138.24	462.49	227.00	11.74	39.15	22.00	
10.02.2025	125.58	428.05	226.68	12.54	42.74	21.97	
11.02.2025	122.80	432.61	227.00	12.69	45.35	22.00	
12.02.2025	112.42	399.09	227.00	11.91	41.94	22.00	
13.02.2025	142.82	516.22	225.25	9.25	33.26	21.84	
14.02.2025	143.97	541.13	225.77	7.95	30.05	21.89	
15.02.2025	145.13	558.26	227.00	8.13	31.15	22.00	
16.02.2025	127.05	807.34	227.00	9.08	36.17	22.00	
17.02.2025	141.81	495.79	223.98	9.44	32.84	21.73	
18.02.2025	157.62	649.66	223.68	9.52	39.12	21.70	
19.02.2025	168.18	655.66	227.00	11.29	44.54	22.00	
20.02.2025	139.96	471.49	227.00	10.39	35.67	22.00	
21.02.2025	152.96	605.90	227.00	10.39	40.57	22.00	
22.02.2025	176.30	611.01	227.00	8.21	28.51	22.00	
23.02.2025	159.07	558.88	227.00	7.93	27.57	22.00	
24.02.2025	170.52	1140.20	227.00	8.76	27.22	22.00	
25.02.2025	180.99	609.07	227.00	9.50	31.75	22.00	
26.02.2025	162.80	491.89	227.00	7.76	23.49	22.00	
27.02.2025	144.60	464.28	227.00	7.67	24.31	22.00	
28.02.2025	160.39	532.02	227.00	8.25	27.37	22.00	
PMH	144.64	-	226.26	9.87	-	21.93	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 28deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2025 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	144.64	-	226.26	9.87	-	21.93	
MZLm v t	15.190			0.973			
MZLm <EL v t/mesiac	15.190			0.973			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	661/100.00%			661/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	661			661			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%			28/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	28			28			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	17.22			6.58			
Max PHH	401.66			15.11			
Min PDH	110.69			7.67			
Max PDH	180.99			12.69			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavulfa

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2025

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.02.2025	177.93	845987.23	-	10.13	54.95	12.71	108.25	
02.02.2025	178.82	874525.94	-	10.09	56.55	12.71	111.68	
03.02.2025	177.76	864475.61	-	10.11	56.24	12.49	111.14	
04.02.2025	177.84	878556.11	-	10.00	57.15	12.50	113.16	
05.02.2025	176.85	878600.28	-	10.02	57.43	12.77	113.04	
06.02.2025	174.24	817254.04	-	10.24	54.23	12.67	105.23	
07.02.2025	171.89	803743.16	-	10.38	54.08	12.67	101.69	
08.02.2025	173.45	812889.71	-	10.34	54.20	12.57	102.91	
09.02.2025	173.75	813543.15	-	10.31	54.16	12.68	102.65	
10.02.2025	174.36	831269.07	-	10.28	55.11	12.85	104.64	
11.02.2025	176.73	867619.79	-	10.09	56.62	12.89	109.41	
12.02.2025	175.81	856462.30	-	10.19	56.32	12.90	107.89	
13.02.2025	176.20	882239.30	-	10.23	57.96	13.08	107.65	
14.02.2025	181.00	931068.21	-	10.02	59.48	13.31	112.82	
15.02.2025	182.68	945455.81	-	9.90	59.89	13.04	116.52	
16.02.2025	181.89	953032.30	-	9.87	62.19	13.32	123.59	
17.02.2025	175.73	847450.19	-	10.20	58.23	13.37	119.89	
18.02.2025	183.80	1006037.25	-	9.74	63.35	13.57	125.26	
19.02.2025	184.34	942977.51	-	9.70	59.02	13.64	128.24	
20.02.2025	183.92	834420.22	-	9.74	52.41	12.99	127.93	
21.02.2025	183.14	950299.00	-	9.84	59.99	12.36	124.80	
22.02.2025	176.93	852810.66	-	10.26	55.69	11.58	112.15	
23.02.2025	176.72	853992.33	-	10.28	55.87	11.87	111.59	
24.02.2025	165.01	798335.90	-	10.99	58.29	11.93	106.42	
25.02.2025	156.63	823534.57	-	11.48	60.93	11.12	104.93	
26.02.2025	170.74	753447.85	-	10.71	51.08	11.40	97.92	
27.02.2025	172.58	776332.30	-	10.45	52.03	11.77	100.82	
28.02.2025	175.54	805141.23	-	10.16	53.06	11.93	105.74	
PMH	176.35	-	-	10.20	56.61	12.59	111.29	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

28deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.03.2025

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	176.35	-	-	10.20	56.61	12.59	111.29	
MZLm v t	24101.501			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	24101.501							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	661/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	661			661	661	661	661	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	28			28	28	28	28	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	140.74							
Max PHH	192.14							
Min PDH	156.63							
Max PDH	184.34							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 28deň Ohod Omin
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.03.2025 **Strana :** 7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.02.2025	0.01	278.79	72100.84	125458.20	
02.02.2025	0.00	221.54	74214.18	129126.43	
03.02.2025	0.00	221.54	73204.36	129045.61	
04.02.2025	1.29	221.54	74491.16	131028.62	
05.02.2025	2.26	221.54	77754.89	128778.53	
06.02.2025	1.76	322.97	69389.62	125501.25	
07.02.2025	1.30	554.49	70392.93	123748.50	
08.02.2025	0.00	742.40	68283.92	126089.11	
09.02.2025	0.02	1173.00	70260.91	123545.93	
10.02.2025	0.17	1314.63	70955.28	126130.83	
11.02.2025	0.02	1186.27	75243.17	127412.59	
12.02.2025	0.00	1199.43	69629.20	131910.92	
13.02.2025	1.42	1530.34	77698.10	129407.09	
14.02.2025	0.95	1954.03	74415.43	137744.16	
15.02.2025	0.00	1473.95	77316.28	136798.31	
16.02.2025	0.09	3100.62	84905.46	137051.03	
17.02.2025	2.05	80718.04	16808.78	112113.15	
18.02.2025	2.25	81912.56	5865.05	140302.40	
19.02.2025	0.00	82641.32	4754.19	125071.37	
20.02.2025	0.00	77505.31	4887.01	106269.18	
21.02.2025	0.00	74066.20	4727.56	137157.29	
22.02.2025	0.00	67822.93	4767.60	127900.53	
23.02.2025	0.04	70674.66	4689.40	125785.87	
24.02.2025	0.00	58816.96	28047.78	122975.56	
25.02.2025	0.00	28891.74	66848.83	123594.21	
26.02.2025	0.00	2168.29	59571.18	122159.24	
27.02.2025	0.00	641.83	65630.81	121044.27	
28.02.2025	0.00	469.39	65571.68	124968.76	
PMH	0.49	22603.92	54137.27	127091.60	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	28deň 0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.03.2025	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.49	22603.92	54137.27	127091.60	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	661	661	661	661	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	28	28	28	28	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2025

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Štatutárny zástupca:	závod Žilina		
Celkový čas prevádzky systému:	Ing. Miroslav Kavula		
ID oprávnených osôb:	28deň Ohod 0min	Kód:	0120
Tlačené dňa:	operator	Strana :	9/9
	01.03.2025		

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2025	00:00	00:00	01:00	20:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2025	00:00	00:00	01:00	22:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2025	00:00	00:00	00:00	19:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	02:00	661:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

