

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.01.2024	173.54	505.13	180.00	75.12	221.42	227.00	
02.01.2024	170.75	544.27	179.40	94.56	391.72	226.11	
03.01.2024	162.08	547.24	180.00	80.38	271.28	227.00	
04.01.2024	163.53	516.39	173.36	66.43	210.00	217.12	
05.01.2024	165.55	520.04	170.83	58.10	182.74	213.38	
06.01.2024	165.58	508.75	170.91	54.00	166.23	213.50	
07.01.2024	172.73	686.47	179.50	136.96	552.47	226.26	
08.01.2024	178.78	634.78	179.61	133.95	480.79	226.42	
09.01.2024	174.36	814.22	180.00	73.72	315.24	227.00	
10.01.2024	173.93	836.56	180.00	49.66	239.24	227.00	
11.01.2024	173.24	799.93	179.42	50.21	232.47	226.15	
12.01.2024	173.35	683.70	179.51	78.07	306.18	226.27	
13.01.2024	174.13	289.03	180.00	80.81	135.31	227.00	
14.01.2024	173.91	249.17	180.00	74.50	106.32	227.00	
15.01.2024	173.41	548.95	180.00	84.45	274.72	227.00	
16.01.2024	173.87	700.66	180.00	84.73	343.78	227.00	
17.01.2024	174.08	699.66	180.00	81.84	331.63	227.00	
18.01.2024	171.68	648.50	180.00	73.90	280.50	227.00	
19.01.2024	173.70	757.99	180.00	81.18	353.41	227.00	
20.01.2024	173.82	752.10	180.00	55.42	242.33	227.00	
21.01.2024	173.00	721.05	180.00	60.00	251.77	227.00	
22.01.2024	169.85	726.71	180.00	68.23	297.22	227.00	
23.01.2024	166.92	673.95	176.63	61.22	247.98	222.00	
24.01.2024	168.87	656.00	178.48	59.15	231.29	224.74	
25.01.2024	169.06	619.81	178.70	52.88	193.99	225.08	
26.01.2024	167.61	611.03	178.61	53.62	195.74	224.93	
27.01.2024	169.49	612.62	180.00	48.91	176.87	227.00	
28.01.2024	170.49	618.99	180.00	48.10	174.99	227.00	
29.01.2024	172.93	687.71	179.54	70.33	282.66	226.31	
30.01.2024	172.77	689.21	179.56	56.40	224.88	226.34	
31.01.2024	170.09	640.67	179.59	53.10	200.88	226.39	
<b>PMH</b>	171.14	-	178.83	70.74	-	225.26	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.02.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	171.14	-	178.83	70.74	-	225.26	
MZLm v t	19.501			8.116			
MZLm <EL v t/mesiac	19.501			8.116			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	724/100.00%			724/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	724			724			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	148.39			38.17			
Max PHH	204.37			191.62			
Min PDH	162.08			48.10			
Max PDH	178.78			136.96			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO <sub>2</sub> r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.01.2024	125.06	366.02	227.00	10.06	29.26	22.00	
02.01.2024	190.77	879.19	225.77	10.50	40.07	21.89	
03.01.2024	146.03	491.06	227.00	10.49	35.41	22.00	
04.01.2024	120.85	379.13	213.41	10.60	33.47	20.77	
05.01.2024	137.51	431.88	208.24	10.64	33.45	20.31	
06.01.2024	152.58	469.11	208.41	10.91	33.51	20.32	
07.01.2024	145.29	574.59	225.98	10.51	41.71	21.91	
08.01.2024	160.13	538.34	226.20	10.27	36.22	21.93	
09.01.2024	163.06	1348.82	227.00	9.92	43.23	22.00	
10.01.2024	166.70	802.05	227.00	10.04	48.31	22.00	
11.01.2024	175.01	813.10	225.82	10.04	46.37	21.89	
12.01.2024	163.69	652.44	226.00	10.25	40.23	21.91	
13.01.2024	158.74	265.50	227.00	10.07	16.79	22.00	
14.01.2024	131.27	191.79	227.00	9.92	14.19	22.00	
15.01.2024	143.01	838.21	227.00	9.48	38.68	22.00	
16.01.2024	151.14	608.02	227.00	9.01	36.29	22.00	
17.01.2024	138.97	557.98	227.00	8.94	35.94	22.00	
18.01.2024	150.93	574.50	227.00	8.99	33.88	22.00	
19.01.2024	155.82	861.91	227.00	8.75	40.03	22.00	
20.01.2024	146.87	1054.32	227.00	8.87	38.19	22.00	
21.01.2024	133.06	553.49	227.00	8.87	36.92	22.00	
22.01.2024	170.85	743.67	227.00	9.04	38.59	22.00	
23.01.2024	181.94	724.97	220.11	9.42	38.00	21.38	
24.01.2024	134.81	521.63	223.89	9.47	36.75	21.72	
25.01.2024	145.70	536.47	224.35	9.62	35.25	21.76	
26.01.2024	120.13	432.38	224.15	9.86	35.92	21.74	
27.01.2024	170.24	615.13	227.00	10.11	36.51	22.00	
28.01.2024	147.25	536.96	227.00	10.07	36.57	22.00	
29.01.2024	173.57	703.14	226.05	10.11	40.13	21.91	
30.01.2024	139.00	561.55	226.10	10.14	40.44	21.92	
31.01.2024	139.61	527.49	226.17	10.29	38.73	21.92	
<b>PMH</b>	150.64	-	224.60	9.85	-	21.78	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2024

Strana :

4/9

Veličina	SO <sub>2</sub> r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	150.64	-	224.60	9.85	-	21.78	
MZLm v t	19.155			1.129			
MZLm <EL v t/mesiac	19.155			1.129			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	724/100.00%			724/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	724			724			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	9.44			8.62			
Max PHH	437.53			11.37			
Min PDH	120.13			8.75			
Max PDH	190.77			10.91			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
.....  
.....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO <sub>2</sub> r			O <sub>2</sub>	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	Nm <sup>3</sup> /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.01.2024	197.16	707258.78	-	8.83	41.49	15.71	81.62	
02.01.2024	180.00	760436.34	-	9.75	50.34	14.01	92.80	
03.01.2024	178.60	811646.50	-	9.86	52.76	14.09	96.76	
04.01.2024	178.23	745885.69	-	9.68	48.44	14.73	84.60	
05.01.2024	173.03	731486.31	-	9.86	48.93	14.14	82.43	
06.01.2024	172.86	716683.16	-	9.89	47.99	14.13	80.92	
07.01.2024	197.73	955998.60	-	8.68	55.90	14.57	116.23	
08.01.2024	209.67	842956.07	-	7.89	46.80	15.27	100.14	
09.01.2024	203.94	1022055.13	-	8.31	65.41	14.99	139.44	
10.01.2024	198.67	1147116.88	-	8.51	66.80	14.93	137.84	
11.01.2024	200.78	1146204.66	-	8.88	66.04	14.21	135.01	
12.01.2024	191.92	1011650.47	-	9.77	60.86	13.27	130.11	
13.01.2024	193.05	424872.96	-	9.70	25.24	13.00	124.37	
14.01.2024	194.58	367519.92	-	9.62	21.82	12.96	122.22	
15.01.2024	196.67	790785.43	-	9.51	46.33	13.09	127.41	
16.01.2024	194.59	1033901.27	-	9.63	61.46	13.27	124.02	
17.01.2024	195.69	1025452.72	-	9.50	60.63	13.38	122.86	
18.01.2024	192.17	946297.27	-	9.51	56.99	13.53	112.33	
19.01.2024	195.56	1055052.02	-	8.85	63.37	14.21	128.35	
20.01.2024	194.84	1044010.61	-	8.89	61.75	14.10	127.12	
21.01.2024	194.27	1006635.34	-	8.94	59.93	14.01	122.39	
22.01.2024	195.48	1034272.30	-	8.89	61.17	14.07	125.28	
23.01.2024	187.41	964969.54	-	9.25	59.68	13.81	113.95	
24.01.2024	188.96	934696.51	-	9.22	57.23	13.84	110.73	
25.01.2024	185.81	881754.19	-	9.42	54.92	13.97	103.54	
26.01.2024	185.89	887416.16	-	9.55	55.26	14.06	105.02	
27.01.2024	187.27	892199.65	-	9.62	55.13	14.08	106.01	
28.01.2024	186.59	894283.99	-	9.64	55.46	14.31	107.15	
29.01.2024	191.27	975545.23	-	9.32	58.98	14.09	118.99	
30.01.2024	190.77	978920.24	-	9.35	59.36	14.18	119.35	
31.01.2024	188.39	922112.68	-	9.47	56.63	13.94	112.74	
<b>PMH</b>	<b>190.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.29</b>	<b>54.19</b>	<b>14.06</b>	<b>112.95</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň 0hod 0min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0120  
**Strana :** 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm <sup>3</sup> /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	190.89	-	-	9.29	54.19	14.06	112.95	
MZLm v t	27660.077			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	27660.077							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	724/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	724			724	724	724	724	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	157.27							
Max PHH	215.40							
Min PDH	172.86							
Max PDH	209.67							

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Marcel Vrátný  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.02.2024 **Strana :** 7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.01.2024	0.00	74781.31	74566.82	2141.29	
02.01.2024	0.73	53980.46	72696.65	55721.57	
03.01.2024	0.15	12673.29	66610.66	110646.32	
04.01.2024	6.16	840.44	66839.75	106705.05	
05.01.2024	8.63	879.51	68782.41	106477.51	
06.01.2024	8.39	221.54	66822.95	105708.31	
07.01.2024	1.53	221.54	72233.03	128775.51	
08.01.2024	1.32	221.54	83273.88	146494.37	
09.01.2024	0.35	41979.96	70459.17	123046.02	
10.01.2024	0.00	67904.44	65751.40	106805.83	
11.01.2024	0.89	65915.30	62021.48	109813.05	
12.01.2024	0.68	70812.18	40807.04	107492.35	
13.01.2024	0.00	70469.08	10166.97	10213.74	
14.01.2024	0.00	71759.36	7019.02	-238.29	
15.01.2024	0.07	77695.04	6853.98	82249.25	
16.01.2024	0.10	72840.51	7290.58	141117.02	
17.01.2024	0.00	72545.75	5960.46	139766.56	
18.01.2024	0.00	72020.19	5554.33	127592.13	
19.01.2024	0.12	81271.98	5499.46	141351.52	
20.01.2024	0.04	72116.32	5465.65	144697.77	
21.01.2024	0.00	69627.75	5321.22	140786.53	
22.01.2024	0.00	71983.90	5150.08	143065.85	
23.01.2024	4.51	72814.54	6110.78	135929.29	
24.01.2024	1.85	69831.96	6059.79	130126.17	
25.01.2024	1.46	67590.86	5320.34	124792.22	
26.01.2024	1.57	68823.22	5075.77	125051.38	
27.01.2024	0.00	70550.17	5310.62	122619.53	
28.01.2024	0.02	70522.00	5229.07	123910.79	
29.01.2024	0.82	69072.94	5230.34	138041.13	
30.01.2024	0.56	70113.60	5256.82	138334.39	
31.01.2024	0.48	70320.23	5147.24	128416.53	
<b>PMH</b>	<b>1.33</b>	<b>56475.56</b>	<b>29377.76</b>	<b>111374.68</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň 0hod 0min  
**Tlačené dňa:** operator  
**Kód:** 0120  
**Strana :** 8/9  
01.02.2024

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
<b>PMH</b>	1.33	56475.56	29377.76	111374.68	
<b>MZLm v t</b>	-	-	-	-	
<b>MZLm &lt;EL v t/mesiac</b>					
<b>MZLm &gt;EL v t/mesiac</b>					
<b>n PHH &lt; 2*EL+I</b>					
<b>n PHH &gt; 2*EL+I</b>					
<b>n platných PHH</b>	724	724	724	724	
<b>n neplatných PHH</b>	0	0	0	0	
<b>n nahradených PHH</b>	0	0	0	0	
<b>n PDH &lt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>					
<b>n PDH &gt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>					
<b>n platných PDH</b>	31	31	31	31	
<b>n neplatných PDH</b>	0	0	0	0	
<b>podiel F PHH pri UP</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>EQ</b>					
<b>Min PHH</b>					
<b>Max PHH</b>					
<b>Min PDH</b>					
<b>Max PDH</b>					

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Štatutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Marcel Vrátný  
**ID oprávnených osôb:** 31deň 0hod 0min  
**Tlačené dňa:** operator **Kód:** 0120  
**01.02.2024** **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2024	00:00	00:00	00:00	16:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2024	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2024	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	724:00	16:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 PRE - Prechodový stav  
 KPO - Kontrola po oprave  
 VYP - Výpadok  
 NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 SNCR - Výpadok denox  
 NID - Výpadok odsírenia  
 FS - Funkčná skúška  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....