

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.02.2025 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.01.2025	173.53	550.04	180.00	54.85	176.49	227.00	
02.01.2025	174.30	578.51	180.00	67.55	232.26	227.00	
03.01.2025	173.85	558.04	180.00	85.80	278.09	227.00	
04.01.2025	173.57	572.39	180.00	59.16	198.20	227.00	
05.01.2025	175.17	621.81	180.00	70.90	253.79	227.00	
06.01.2025	174.22	543.28	180.00	48.18	150.14	227.00	
07.01.2025	174.07	527.19	180.00	53.15	161.41	227.00	
08.01.2025	173.64	561.18	180.00	58.44	195.95	227.00	
09.01.2025	174.00	539.51	180.00	47.29	148.54	227.00	
10.01.2025	174.17	610.79	180.00	55.50	197.20	227.00	
11.01.2025	174.07	602.10	180.00	56.71	197.46	227.00	
12.01.2025	174.09	619.67	180.00	63.61	225.89	227.00	
13.01.2025	174.05	632.42	180.00	66.24	242.64	227.00	
14.01.2025	173.77	677.26	179.35	73.88	290.20	226.03	
15.01.2025	174.28	606.78	179.35	53.76	188.30	226.03	
16.01.2025	173.69	619.46	179.61	71.06	251.33	226.41	
17.01.2025	172.93	621.13	178.03	45.01	161.99	224.08	
18.01.2025	174.37	624.31	180.00	44.66	161.08	227.00	
19.01.2025	173.86	623.34	180.00	48.83	175.81	227.00	
20.01.2025	173.87	678.56	179.75	61.02	239.20	226.63	
21.01.2025	174.84	433.56	179.71	70.19	159.92	226.57	
22.01.2025	173.74	323.22	179.28	58.46	113.01	225.93	
23.01.2025	173.96	576.75	179.92	60.96	202.78	226.89	
24.01.2025	174.10	573.59	180.00	55.20	183.75	227.00	
25.01.2025	173.54	524.40	178.97	47.49	143.10	225.47	
26.01.2025	172.41	499.01	176.91	53.31	154.01	222.40	
27.01.2025	173.21	507.36	175.05	81.88	324.10	219.64	
28.01.2025	174.16	482.39	174.08	83.14	240.05	218.21	
29.01.2025	166.28	458.95	171.82	81.84	226.26	214.85	
30.01.2025	160.66	422.34	174.26	68.01	176.43	218.47	
31.01.2025	173.31	551.25	179.85	61.90	198.49	226.78	
PMH	173.20	-	178.90	61.18	-	225.37	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.20	-	178.90	61.18	-	225.37	
MZLm v t	17.321			6.248			
MZLm <EL v t/mesiac	17.321			6.248			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	725/100.00%			725/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	725			725			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	135.22			32.25			
Max PHH	219.24			160.85			
Min PDH	160.66			44.66			
Max PDH	175.17			85.80			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.01.2025	137.26	438.55	227.00	10.92	34.58	22.00	
02.01.2025	150.60	506.04	227.00	11.78	39.06	22.00	
03.01.2025	134.82	430.28	227.00	9.41	30.10	22.00	
04.01.2025	147.18	489.36	227.00	9.09	29.99	22.00	
05.01.2025	159.19	565.36	227.00	9.56	33.90	22.00	
06.01.2025	163.75	510.82	227.00	10.13	31.58	22.00	
07.01.2025	137.27	416.21	227.00	10.78	32.67	22.00	
08.01.2025	166.51	563.05	227.00	11.44	36.89	22.00	
09.01.2025	155.95	487.46	227.00	11.62	36.08	22.00	
10.01.2025	142.20	515.07	227.00	9.64	33.90	22.00	
11.01.2025	130.50	456.28	227.00	10.40	35.98	22.00	
12.01.2025	166.79	846.26	227.00	11.36	41.27	22.00	
13.01.2025	159.95	863.12	227.00	11.21	41.16	22.00	
14.01.2025	170.03	662.18	225.67	10.55	41.08	21.88	
15.01.2025	173.67	607.89	225.67	11.01	38.30	21.88	
16.01.2025	226.99	823.91	226.19	11.70	41.76	21.93	
17.01.2025	152.59	555.41	222.98	11.00	39.42	21.64	
18.01.2025	138.96	502.36	227.00	10.59	37.95	22.00	
19.01.2025	164.11	595.07	227.00	10.85	38.90	22.00	
20.01.2025	157.44	619.83	226.49	11.90	46.51	21.95	
21.01.2025	158.90	351.14	226.41	12.07	29.61	21.95	
22.01.2025	111.66	238.84	225.53	12.25	22.78	21.87	
23.01.2025	125.21	413.58	226.84	10.23	34.19	21.99	
24.01.2025	179.11	592.53	227.00	9.52	31.33	22.00	
25.01.2025	136.47	420.10	224.89	10.16	30.60	21.81	
26.01.2025	113.04	332.27	220.67	11.13	32.18	21.43	
27.01.2025	100.53	805.84	216.87	11.21	30.60	21.09	
28.01.2025	136.59	350.30	214.90	10.79	30.36	20.91	
29.01.2025	134.95	374.17	210.27	11.56	31.92	20.49	
30.01.2025	137.33	372.97	215.26	11.24	29.22	20.94	
31.01.2025	127.45	405.88	226.70	9.82	31.19	21.97	
PMH	148.42	-	224.75	10.79	-	21.80	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

4/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	148.42	-	224.75	10.79	-	21.80	
MZLm v t	16.112			1.075			
MZLm <EL v t/mesiac	16.112			1.075			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	725/100.00%			725/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	725			725			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	9.09			7.44			
Max PHH	458.20			14.71			
Min PDH	100.53			9.09			
Max PDH	226.99			12.25			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.01.2025	169.16	769826.07	-	10.55	52.63	11.44	102.95	
02.01.2025	173.83	820810.31	-	10.45	54.49	11.73	106.37	
03.01.2025	174.06	800663.33	-	10.54	53.21	11.20	104.59	
04.01.2025	173.57	822536.61	-	10.56	54.80	11.26	106.98	
05.01.2025	176.13	880853.94	-	10.36	57.85	11.55	112.79	
06.01.2025	171.53	782414.10	-	10.75	52.77	11.74	98.22	
07.01.2025	171.42	758561.82	-	10.73	51.20	12.02	95.58	
08.01.2025	175.65	809450.93	-	10.49	52.90	12.01	102.34	
09.01.2025	170.79	765089.12	-	10.62	51.77	12.22	98.39	
10.01.2025	177.33	865053.59	-	10.22	56.32	12.89	109.53	
11.01.2025	177.34	849167.58	-	10.17	55.38	12.89	107.49	
12.01.2025	177.99	876899.67	-	10.17	57.05	13.04	110.77	
13.01.2025	179.17	892390.02	-	10.08	60.33	13.51	119.16	
14.01.2025	180.85	946440.40	-	9.83	60.51	13.53	126.12	
15.01.2025	172.54	841795.25	-	10.30	56.43	12.27	112.70	
16.01.2025	172.88	861851.02	-	10.28	57.78	12.31	114.32	
17.01.2025	172.40	868765.38	-	10.32	58.31	12.86	113.29	
18.01.2025	173.79	868131.66	-	10.25	57.76	13.05	112.91	
19.01.2025	174.33	869339.86	-	10.22	57.68	13.00	112.31	
20.01.2025	178.51	944063.71	-	9.93	61.19	13.27	122.59	
21.01.2025	178.50	600112.66	-	9.98	38.69	13.10	117.84	
22.01.2025	175.76	448729.39	-	10.11	28.54	12.93	111.44	
23.01.2025	172.82	809477.75	-	10.39	54.21	12.04	105.67	
24.01.2025	173.83	813385.80	-	10.44	54.12	11.90	105.34	
25.01.2025	167.67	744563.54	-	10.79	51.34	12.01	94.76	
26.01.2025	162.53	710119.23	-	11.06	50.54	12.30	87.74	
27.01.2025	147.86	682275.37	-	11.90	53.48	11.02	82.92	
28.01.2025	152.54	681447.38	-	11.61	51.59	10.73	83.84	
29.01.2025	156.80	661853.81	-	11.18	48.85	11.91	80.62	
30.01.2025	163.35	626437.68	-	10.79	44.66	12.57	87.52	
31.01.2025	175.18	781150.41	-	10.30	51.58	12.29	99.91	
PMH	171.89	-	-	10.48	53.12	12.29	104.97	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	171.89	-	-	10.48	53.12	12.29	104.97	
MZLm v t	24453.657			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	24453.657							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	725/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	725			725	725	725	725	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	131.88							
Max PHH	186.58							
Min PDH	147.86							
Max PDH	180.85							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.02.2025 **Strana :** 7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.01.2025	0.00	64069.69	5083.04	120327.70	
02.01.2025	0.00	69455.04	5152.96	121556.91	
03.01.2025	0.00	64303.37	5140.19	122122.87	
04.01.2025	0.00	69837.98	5245.09	122211.84	
05.01.2025	0.00	69507.75	5261.82	133481.95	
06.01.2025	0.00	63384.99	5218.40	121374.62	
07.01.2025	0.00	60380.43	4991.79	118932.18	
08.01.2025	0.07	63943.40	4944.55	121537.88	
09.01.2025	0.01	62401.75	4856.12	119118.29	
10.01.2025	0.01	69497.25	4996.82	128270.46	
11.01.2025	0.04	67765.19	4826.78	126787.27	
12.01.2025	0.01	73926.04	4761.58	128273.43	
13.01.2025	0.00	77279.50	8444.57	133059.32	
14.01.2025	0.98	78348.44	5987.36	133509.44	
15.01.2025	0.88	68182.38	5980.70	128987.48	
16.01.2025	0.55	68957.04	6024.27	133031.90	
17.01.2025	2.42	71391.89	6064.17	132450.37	
18.01.2025	0.00	73168.13	5969.81	128800.46	
19.01.2025	0.00	71843.37	5888.83	129902.70	
20.01.2025	0.35	74764.06	5835.08	139683.54	
21.01.2025	0.35	73153.99	5735.85	60393.57	
22.01.2025	0.86	69353.49	5638.17	27756.88	
23.01.2025	0.09	62742.44	5595.86	126816.65	
24.01.2025	0.02	66181.72	5593.09	123062.55	
25.01.2025	1.11	59778.66	5548.87	119499.61	
26.01.2025	2.99	59121.66	5588.34	117221.82	
27.01.2025	4.55	44120.82	36711.81	114140.49	
28.01.2025	5.46	8601.84	61199.64	115906.06	
29.01.2025	7.43	762.07	58418.18	116682.24	
30.01.2025	5.26	1034.95	59646.81	100074.99	
31.01.2025	0.15	754.98	64970.80	119975.54	
PMH	1.04	59286.98	13282.20	118801.55	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavuliča
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.02.2025 **Strana :** 8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	1.04	59286.98	13282.20	118801.55	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	725	725	725	725	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Štatutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Miroslav Kavula
ID oprávnených osôb: 31deň Ohod 0min
Tlačené dňa: operator **Kód:** 0120
01.02.2025 **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2025	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2025	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2025	00:00	00:00	00:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2025	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2025	00:00	00:00	01:00	18:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2025	00:00	00:00	05:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	06:00	725:00	08:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

.....

.....