

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavuliča		
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 8hod 52min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.02.2025	Strana :	1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.01.2025	-	-	-	-	-	-	
02.01.2025	-	-	-	-	-	-	
03.01.2025	-	-	-	-	-	-	
04.01.2025	-	-	-	-	-	-	
05.01.2025	-	-	-	-	-	-	
06.01.2025	-	-	-	-	-	-	
07.01.2025	-	-	-	-	-	-	
08.01.2025	-	-	-	-	-	-	
09.01.2025	-	-	-	-	-	-	
10.01.2025	-	-	-	-	-	-	
11.01.2025	-	-	-	-	-	-	
12.01.2025	-	-	-	-	-	-	
13.01.2025	-	-	-	-	-	-	
14.01.2025	106.67	12.32	1.72	0.60	2.97	5.13	
15.01.2025	-	-	-	-	-	-	
16.01.2025	-	3.79	-	2.93	-	-	
17.01.2025	-	-	-	-	-	-	
18.01.2025	-	-	-	-	-	-	
19.01.2025	-	-	-	-	-	-	
20.01.2025	-	-	-	-	-	-	
21.01.2025	-	-	-	-	-	-	
22.01.2025	-	-	-	-	-	-	
23.01.2025	-	-	-	-	-	-	
24.01.2025	-	-	-	-	-	-	
25.01.2025	-	-	-	-	-	-	
26.01.2025	-	-	-	-	-	-	
27.01.2025	-	-	-	-	-	-	
28.01.2025	-	-	-	-	-	-	
29.01.2025	-	0.40	-	2.75	-	-	
30.01.2025	-	-	-	-	-	-	
31.01.2025	-	-	-	-	-	-	
PMH	106.67	1.83	1.72	0.70	2.97	5.13	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

Odeň 8hod 52min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.02.2025

Strana :

2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	106.67	1.83	1.72	0.70	2.97	5.13	
MZLm v t	0.017		0.006		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.017		0.006				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	4/100.00%		4/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	4		4		4	4	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	1/100.00%		1/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	1		1		1	1	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	102.05		1.68				
Max PHH	109.04		1.79				
Min PDH	106.67		1.72				
Max PDH	106.67		1.72				

Vysvetlivky:

PMH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota EQ - Emisný kvocient

F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

