

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

17deň 7hod 46min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

07.08.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.07.2024	173.78	178.08	180.00	43.97	45.04	227.00	
02.07.2024	173.81	189.21	180.00	46.14	50.30	227.00	
03.07.2024	173.48	188.47	180.00	45.04	48.96	227.00	
04.07.2024	173.63	188.11	180.00	45.18	48.93	227.00	
05.07.2024	173.54	184.84	180.00	44.20	47.11	227.00	
06.07.2024	174.17	183.97	180.00	45.46	45.46	227.00	
07.07.2024	173.86	148.71	180.00	47.40	40.33	227.00	
08.07.2024	173.87	188.30	180.00	45.10	48.82	227.00	
09.07.2024	170.11	169.23	180.00	36.82	36.86	227.00	
10.07.2024	165.98	156.29	174.54	34.96	32.94	218.89	
11.07.2024	172.49	166.29	180.00	39.30	37.98	227.00	
12.07.2024	172.57	160.69	180.00	33.63	31.61	227.00	
13.07.2024	145.71	115.39	145.65	16.92	13.47	175.96	
14.07.2024	147.02	118.94	147.63	30.57	24.72	178.90	
15.07.2024	145.02	115.77	145.06	15.97	12.75	175.07	
16.07.2024	140.44	90.39	139.13	42.28	27.10	166.27	
17.07.2024	142.10	133.66	140.34	64.57	40.16	168.07	
18.07.2024	146.26	56.40	139.10	40.98	12.16	166.22	
19.07.2024	-	-	-	-	-	-	
20.07.2024	-	-	-	-	-	-	
21.07.2024	-	-	-	-	-	-	
22.07.2024	-	-	-	-	-	-	
23.07.2024	-	-	-	-	-	-	
24.07.2024	-	-	-	-	-	-	
25.07.2024	-	-	-	-	-	-	
26.07.2024	-	-	-	-	-	-	
27.07.2024	-	-	-	-	-	-	
28.07.2024	-	-	-	-	-	-	
29.07.2024	-	-	-	-	-	-	
30.07.2024	-	-	-	-	-	-	
31.07.2024	-	-	-	-	-	-	
PMH	163.32	-	167.30	39.65	-	208.13	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 17deň 7hod 46min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 07.08.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	163.32	-	167.30	39.65	-	208.13	
MZLm v t	2.733			0.645			
MZLm <EL v t/mesiac	2.733			0.645			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	392/100.00%			392/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	392			392			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	18/100.00%			18/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	18			18			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	137.14			12.83			
Max PHH	176.94			98.99			
Min PDH	140.44			15.97			
Max PDH	174.17			64.57			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliša

Celkový čas prevádzky systému:

17deň 7hod 46min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

07.08.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.07.2024	67.65	69.15	227.00	6.79	6.96	22.00	
02.07.2024	147.71	160.77	227.00	6.93	7.52	22.00	
03.07.2024	113.11	122.86	227.00	7.26	7.88	22.00	
04.07.2024	157.70	170.63	227.00	7.52	8.15	22.00	
05.07.2024	100.05	105.94	227.00	7.77	8.26	22.00	
06.07.2024	153.89	434.29	227.00	16.27A	58.87	22.00	
07.07.2024	136.12	137.26	227.00	7.29	6.19	22.00	
08.07.2024	115.03	124.30	227.00	7.69	8.33	22.00	
09.07.2024	123.40	121.64	227.00	7.76	7.70	22.00	
10.07.2024	102.71	97.97	215.83	8.08	7.59	20.99	
11.07.2024	144.46	139.19	227.00	8.26	7.96	22.00	
12.07.2024	125.65	200.39	227.00	8.91	10.72	22.00	
13.07.2024	29.65	78.47	156.73	9.56	7.49	15.67	
14.07.2024	18.15	15.05	160.77	9.90	7.97	16.03	
15.07.2024	3.79	3.42	155.51	6.32	5.09	15.56	
16.07.2024	66.99	43.14	143.39	6.20	3.99	14.46	
17.07.2024	46.25	147.95	145.87	7.55	6.50	14.69	
18.07.2024	74.38	78.00	143.33	8.14	2.64	14.46	
19.07.2024	-	-	-	-	-	-	
20.07.2024	-	-	-	-	-	-	
21.07.2024	-	-	-	-	-	-	
22.07.2024	-	-	-	-	-	-	
23.07.2024	-	-	-	-	-	-	
24.07.2024	-	-	-	-	-	-	
25.07.2024	-	-	-	-	-	-	
26.07.2024	-	-	-	-	-	-	
27.07.2024	-	-	-	-	-	-	
28.07.2024	-	-	-	-	-	-	
29.07.2024	-	-	-	-	-	-	
30.07.2024	-	-	-	-	-	-	
31.07.2024	-	-	-	-	-	-	
PMH	93.90	-	201.02	7.89	-	19.66	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliča

Celkový čas prevádzky systému:

17deň 7hod 46min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

07.08.2024

Strana :

4/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	93.90	-	201.02	7.89	-	19.66	
MZLm v t	2.250			0.180			
MZLm <EL v t/mesiac	2.250			0.180			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	392/100.00%			391/99.74%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			1/0.26%			
n platných PHH	392			392			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	18/100.00%			18/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	18			18			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-3.05			3.60			
Max PHH	284.59			73.60			
Min PDH	3.79			6.20			
Max PDH	157.70			16.27			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliča

Celkový čas prevádzky systému:

17deň 7hod 46min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

07.08.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.07.2024	155.29	246437.58	-	11.32	18.37	14.26	30.70	
02.07.2024	157.83	262835.59	-	11.20	19.27	13.86	32.22	
03.07.2024	156.59	261626.41	-	11.25	19.34	13.69	31.92	
04.07.2024	157.37	262048.94	-	11.25	19.27	13.64	32.19	
05.07.2024	156.98	258240.79	-	11.29	19.04	13.57	31.88	
06.07.2024	160.38	257565.39	-	11.12	17.11	13.67	32.65	
07.07.2024	160.36	207373.40	-	11.11	15.81	13.96	32.97	
08.07.2024	160.57	262786.73	-	11.08	18.94	13.92	33.52	
09.07.2024	157.14	240859.65	-	11.28	17.73	13.93	31.00	
10.07.2024	152.06	223547.46	-	11.41	17.03	13.94	27.87	
11.07.2024	159.43	234742.55	-	11.18	17.04	14.15	30.06	
12.07.2024	157.41	228248.05	-	11.33	16.93	13.83	29.39	
13.07.2024	124.37	168658.53	-	12.24	15.65	13.42	16.88	
14.07.2024	122.96	174183.69	-	12.43	16.40	13.31	17.56	
15.07.2024	123.78	171357.88	-	12.35	16.02	13.11	16.79	
16.07.2024	104.20	134627.52	-	13.52	14.98	11.61	12.77	
17.07.2024	104.16	130578.87	-	13.62	15.90	11.57	13.52	
18.07.2024	111.23	41950.72	-	13.12	16.27	11.57	14.38	
19.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
20.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
21.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
22.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
23.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
24.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
25.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
26.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
27.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
28.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
29.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
30.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
31.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	143.84	-	-	11.77	17.35	13.44	26.14	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 17deň 7hod 46min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 07.08.2024 **Strana :** 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	143.84	-	-	11.77	17.35	13.44	26.14	
MZLm v t	3767.670			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	3767.670							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	392/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	392			392	392	392	392	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	18/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	18			18	18	18	18	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	96.85							
Max PHH	168.86							
Min PDH	104.16							
Max PDH	160.57							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavul'a
Celkový čas prevádzky systému: 17deň 7hod 46min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 07.08.2024 **Strana :** 7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.07.2024	0.00	61255.82	4865.72	-448.02	
02.07.2024	0.00	64533.25	4841.19	-445.05	
03.07.2024	0.00	64721.66	4885.69	-457.42	
04.07.2024	0.00	64432.74	4956.08	-339.74	
05.07.2024	0.00	63540.62	4999.25	-439.94	
06.07.2024	0.00	56970.23	4633.88	-203.50	
07.07.2024	0.00	52608.51	4293.32	-397.99	
08.07.2024	0.00	63241.89	4949.22	-406.72	
09.07.2024	0.00	58997.89	4846.27	-468.95	
10.07.2024	1.69	56463.30	4850.52	-464.68	
11.07.2024	0.00	56426.68	4918.66	-450.35	
12.07.2024	0.09	55650.60	5280.77	-421.38	
13.07.2024	9.30	51470.72	4873.24	-338.19	
14.07.2024	8.84	54213.53	4819.00	2281.79	
15.07.2024	9.49	52883.17	4798.36	15577.38	
16.07.2024	9.33	49096.94	4832.48	-558.35	
17.07.2024	9.36	52529.25	4813.10	-460.81	
18.07.2024	10.46	30929.20	2937.21		
19.07.2024	-	-	-	-	
20.07.2024	-	-	-	-	
21.07.2024	-	-	-	-	
22.07.2024	-	-	-	-	
23.07.2024	-	-	-	-	
24.07.2024	-	-	-	-	
25.07.2024	-	-	-	-	
26.07.2024	-	-	-	-	
27.07.2024	-	-	-	-	
28.07.2024	-	-	-	-	
29.07.2024	-	-	-	-	
30.07.2024	-	-	-	-	
31.07.2024	-	-	-	-	
PMH	3.13	57149.53	4824.17	780.64	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	17deň 7hod 46min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	07.08.2024	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	3.13	57149.53	4824.17	780.64	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	392	392	392	371	
n neplatných PHH	0	0	0	21	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	18	18	18	16	
n neplatných PDH	0	0	0	2	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	5.36%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

17deň 7hod 46min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

07.08.2024

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.07.2024	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.07.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.07.2024	00:00	00:00	00:00	22:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.07.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.07.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.07.2024	16:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.07.2024	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
31.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	326:00	00:00	00:00	392:00	01:00	00:00	23:00	02:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
PRE - Prechodový stav
KPO - Kontrola po oprave
VYP - Výpadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
SNCR - Výpadok denox
NID - Výpadok odsírenia
FS - Funkčná skúška
INY - Iný stav

.....
.....
.....