

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

1/11

Veličina		NOxr		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00		EL	227.00		EL	
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20			10			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.07.2026	173.84	158.84	180.00	48.26	44.02	227.00	
02.07.2026	174.03	167.59	180.00	48.44	46.67	227.00	
03.07.2026	173.78	165.76	180.00	42.03	40.12	227.00	
04.07.2026	173.88	161.83	180.00	41.97	39.02	227.00	
05.07.2026	173.52	161.94	180.00	42.02	39.20	227.00	
06.07.2026	173.78	168.03	180.00	40.20	38.84	227.00	
07.07.2026	173.65	151.68	180.00	47.15	40.76	227.00	
08.07.2026	173.69	136.72	180.00	59.02	46.46	227.00	
09.07.2026	174.01	136.02	180.00	76.69	59.72	227.00	
10.07.2026	171.59	143.70	177.57	65.69	48.76	223.38	
11.07.2026	174.09	137.34	180.00	62.89	51.70	227.00	
12.07.2026	174.01	135.67	180.00	75.37	58.72	227.00	
13.07.2026	173.66	146.50	180.00	58.72	48.68	227.00	
14.07.2026	173.77	211.85	180.00	36.49	58.24	227.00	
15.07.2026	173.52	186.20	180.00	46.71	52.41	227.00	
16.07.2026	172.22	165.81	180.00	38.07	36.80	227.00	
17.07.2026	172.23	167.80	179.18	41.23	40.43	225.78	
18.07.2026	172.98	164.35	180.00	38.03	36.58	227.00	
19.07.2026	173.41	165.30	180.00	36.04	34.45	227.00	
20.07.2026	171.70	161.25	177.98	30.53	28.67	224.00	
21.07.2026	172.21	157.04	178.25	39.03	35.46	224.40	
22.07.2026	170.44	151.65	178.72	32.61	28.87	225.09	
23.07.2026	166.58	143.96	178.34	40.04	35.00	224.54	
24.07.2026	173.72	145.01	180.00	40.63	33.79	227.00	
25.07.2026	173.83	151.24	180.00	36.94	32.09	227.00	
26.07.2026	173.83	153.22	180.00	31.34	27.67	227.00	
27.07.2026	173.97	143.22	180.00	36.90	30.14	227.00	
28.07.2026	174.00	134.18	180.00	50.81	39.18	227.00	
29.07.2026	173.96	139.60	180.00	43.86	35.12	227.00	
30.07.2026	173.86	135.54	180.00	51.50	40.07	227.00	
31.07.2026	173.90	135.24	180.00	47.23	36.62	227.00	
PMH	173.17	-	179.68	45.99	-	226.52	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

2/11

Veličina		NO _x r		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00		EL	227.00		EL	
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20			10			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.17	-	179.68	45.99	-	226.52	
MZLm v t	4.784			1.264			
MZLm <EL v t/mesiac	4.784			1.264			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%			732/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	732			732			
n neplatných PHH	4			4			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.54%			0.54%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	135.35			20.85			
Max PHH	178.04			111.20			
Min PDH	166.58			30.53			
Max PDH	174.09			76.69			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

3/11

Veličina		SO2r		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00		EL (PDH)	22.00		EL (PDH)	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20			30			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.07.2026	105.73	96.81	227.00	1.79	5.58	22.00	
02.07.2026	127.53	123.27	227.00	1.99	4.90	22.00	
03.07.2026	133.11	128.01	227.00	1.98	1.87	22.00	
04.07.2026	103.36	97.71	227.00	2.09	1.93	22.00	
05.07.2026	172.93	161.47	227.00	2.11	1.95	22.00	
06.07.2026	138.62	134.51	227.00	2.05	2.00	22.00	
07.07.2026	108.38	95.00	227.00	2.04	1.73	22.00	
08.07.2026	144.68	113.90	227.00	2.13	1.67	22.00	
09.07.2026	121.57	95.61	227.00	2.38	1.86	22.00	
10.07.2026	102.01	79.09	222.02	2.16	1.72	21.55	
11.07.2026	115.78	169.70	227.00	2.05	1.93	22.00	
12.07.2026	136.97	106.77	227.00	2.40	1.91	22.00	
13.07.2026	114.23	97.01	227.00	2.01	1.68	22.00	
14.07.2026	159.90	183.00	227.00	1.67	1.60	22.00	
15.07.2026	91.78	104.07	227.00	1.71	1.75	22.00	
16.07.2026	80.50	77.38	227.00	1.65	1.58	22.00	
17.07.2026	142.71	139.35	225.32	1.58	1.52	21.85	
18.07.2026	140.44	132.67	227.00	1.75	1.65	22.00	
19.07.2026	153.94	146.68	227.00	1.81	1.74	22.00	
20.07.2026	96.23	90.57	222.87	1.95	1.86	21.63	
21.07.2026	79.12	71.39	223.41	2.09	1.93	21.68	
22.07.2026	92.41	81.92	224.37	2.01	1.78	21.76	
23.07.2026	89.34	147.73	223.61	2.26	2.86	21.69	
24.07.2026	140.68	117.78	227.00	2.26	1.91	22.00	
25.07.2026	126.47	110.12	227.00	2.10	1.85	22.00	
26.07.2026	91.60	80.59	227.00	1.91	1.66	22.00	
27.07.2026	117.61	97.12	227.00	1.97	1.62	22.00	
28.07.2026	85.57	66.07	227.00	2.17	1.68	22.00	
29.07.2026	83.70	66.96	227.00	1.97	1.59	22.00	
30.07.2026	144.41	112.55	227.00	1.77	1.37	22.00	
31.07.2026	114.50	99.23	227.00	1.71	1.32	22.00	
PMH	117.82	-	226.34	1.98	-	21.94	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

4/11

Veličina		SO2r		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00		EL	22.00		EL	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20			30			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	117.82	-	226.34	1.98	-	21.94	
MZLm v t	3.424			0.062			
MZLm <EL v t/mesiac	3.424			0.062			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%			732/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	732			732			
n neplatných PHH	4			4			
n nahradených PHH	0			4			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.54%			0.54%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	7.27			1.12			
Max PHH	241.03			2.91			
Min PDH	79.12			1.58			
Max PDH	172.93			2.40			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

5/11

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.07.2026	148.90	208917.80	-	11.23	16.24	92.99	975.55	
02.07.2026	158.06	230165.51	-	11.08	16.86	92.12	977.63	
03.07.2026	161.76	233894.21	-	11.11	16.72	92.03	979.32	
04.07.2026	158.44	226236.81	-	11.23	16.52	91.14	980.88	
05.07.2026	158.04	225339.45	-	11.18	16.50	90.59	977.17	
06.07.2026	156.22	232032.71	-	11.24	17.19	89.85	976.71	
07.07.2026	145.17	207792.82	-	11.85	16.54	92.75	973.51	
08.07.2026	139.85	186532.36	-	12.15	15.44	95.03	970.98	
09.07.2026	139.86	189033.56	-	12.33	15.65	91.50	973.56	
10.07.2026	141.08	190085.86	-	12.29	15.73	91.66	975.36	
11.07.2026	143.69	194505.32	-	12.22	15.66	95.61	977.27	
12.07.2026	139.54	190673.77	-	12.44	15.81	92.99	978.25	
13.07.2026	150.29	207738.86	-	11.85	15.99	94.16	979.25	
14.07.2026	164.27	189829.71	-	10.88	16.97	94.56	978.33	
15.07.2026	164.72	240577.82	-	10.87	17.60	93.25	978.80	
16.07.2026	160.79	234435.64	-	11.10	16.87	96.85	979.89	
17.07.2026	158.81	235387.05	-	11.14	17.15	95.95	975.12	
18.07.2026	159.50	229571.46	-	11.10	16.64	95.86	972.73	
19.07.2026	159.42	230228.37	-	11.10	16.71	93.91	974.27	
20.07.2026	157.98	224547.51	-	11.10	16.46	92.09	978.11	
21.07.2026	152.96	217099.52	-	11.38	16.44	92.47	979.30	
22.07.2026	153.02	211892.43	-	11.36	16.03	93.27	977.91	
23.07.2026	149.49	206455.11	-	11.60	15.83	94.39	974.29	
24.07.2026	148.94	201235.38	-	11.73	15.64	93.84	975.77	
25.07.2026	154.02	209909.25	-	11.42	15.77	90.89	973.67	
26.07.2026	155.33	213229.89	-	11.37	15.89	92.21	968.69	
27.07.2026	148.01	198090.02	-	11.77	15.48	93.44	971.08	
28.07.2026	138.80	185738.87	-	12.36	15.49	93.89	981.22	
29.07.2026	144.73	194837.01	-	12.06	15.58	94.20	982.90	
30.07.2026	142.89	189624.90	-	12.19	15.36	94.13	980.52	
31.07.2026	144.22	189879.79	-	12.13	15.23	93.62	977.78	
PMH	151.53	-	-	11.57	16.20	93.26	976.64	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

6/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm³/s	C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	151.53	-	-	11.57	16.20	93.26	976.64	
MZLm v t	6525.519			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	6525.519							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	732			732	736	736	736	
n neplatných PHH	4			4	0	0	0	
n nahradených PHH	0			4	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.54%			0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	128.34							
Max PHH	175.21							
Min PDH	138.80							
Max PDH	164.72							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

7/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.07.2026	13.49	31.60	0.00	973.20	53932.47	976.91	4531.07	
02.07.2026	12.97	33.45	0.00	975.22	55917.03	979.09	4776.02	
03.07.2026	12.80	33.13	0.00	977.30	55559.45	981.11	4640.65	
04.07.2026	12.68	32.39	0.00	978.83	54840.62	982.53	4633.85	
05.07.2026	13.03	32.29	0.03	974.90	54878.08	978.76	4515.34	
06.07.2026	13.12	33.24	0.00	974.42	55750.69	976.30	6142.92	
07.07.2026	12.56	30.13	0.00	971.49	53525.68	973.18	6020.28	
08.07.2026	12.17	27.37	0.00	969.09	51035.93	972.67	4537.43	
09.07.2026	12.13	26.93	0.00	971.55	51762.16	975.11	4557.77	
10.07.2026	12.09	26.75	0.72	973.11	52123.31	976.92	4503.97	
11.07.2026	11.84	27.74	0.00	975.22	51939.32	979.16	4423.20	
12.07.2026	11.77	27.19	0.00	976.00	52436.98	979.89	4496.54	
13.07.2026	12.58	29.18	0.00	977.35	53087.88	980.99	4463.66	
14.07.2026	13.45	33.50	0.00	976.62	56645.17	980.13	4438.12	
15.07.2026	13.91	34.64	0.01	977.13	58959.46	980.53	4387.98	
16.07.2026	13.62	32.52	0.00	978.35	56317.72	981.78	4422.35	
17.07.2026	13.49	32.67	0.34	973.68	57381.04	976.97	4369.81	
18.07.2026	13.43	32.24	0.00	971.14	55707.16	974.38	4205.15	
19.07.2026	13.33	32.47	0.00	972.40	55891.56	975.82	4282.00	
20.07.2026	12.98	31.52	0.76	976.09	54930.79	979.74	4336.43	
21.07.2026	12.61	30.74	0.58	977.38	54267.38	980.09	4929.46	
22.07.2026	12.18	30.57	0.49	975.72	53307.36	979.62	4390.19	
23.07.2026	12.10	29.27	0.61	972.21	52609.59	975.68	4377.11	
24.07.2026	11.47	29.38	0.00	973.56	51951.72	977.27	4335.16	
25.07.2026	11.55	30.72	0.00	971.60	52362.67	975.11	4423.50	
26.07.2026	11.91	30.95	0.00	966.82	52786.20	970.09	4417.21	
27.07.2026	11.91	28.74	0.00	969.20	51278.32	972.50	4449.83	
28.07.2026	11.31	26.93	0.00	979.31	51300.25	982.83	4461.91	
29.07.2026	11.80	27.91	0.02	981.08	51626.81	984.60	4473.64	
30.07.2026	11.91	27.21	0.00	978.82	50824.43	982.26	4474.08	
31.07.2026	11.99	27.24	0.00	976.13	50366.28	979.61	4474.32	
PMH	12.52	30.35	0.11	974.68	53723.46	978.12	4578.56	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

8/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	12.52	30.35	0.11	974.68	53723.46	978.12	4578.56	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	736	736	736	736	736	736	736	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I								
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I								
n platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

9/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
l(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
01.07.2026	-241.36	
02.07.2026	-277.37	
03.07.2026	-187.63	
04.07.2026	-28.97	
05.07.2026	98.56	
06.07.2026	-56.80	
07.07.2026	-458.41	
08.07.2026	-213.55	
09.07.2026	349.17	
10.07.2026	-437.08	
11.07.2026	124.38	
12.07.2026	37.80	
13.07.2026	-456.04	
14.07.2026	-440.29	
15.07.2026	246.25	
16.07.2026	44.40	
17.07.2026	-320.51	
18.07.2026	223.24	
19.07.2026	-111.85	
20.07.2026	-276.56	
21.07.2026	-119.75	
22.07.2026	-286.33	
23.07.2026	-347.59	
24.07.2026	-418.31	
25.07.2026	-317.97	
26.07.2026	-460.79	
27.07.2026	148.65	
28.07.2026	-149.28	
29.07.2026	-178.30	
30.07.2026	-285.53	
31.07.2026	-346.62	
PMH	-164.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

závod Žilina

Celkový čas prevádzky systému:

Ing. Adrián Jenčo

ID oprávnených osôb:

30deň 23hod 22min

Tlačené dňa:

operator

Kód:

0120

01.08.2026

Strana :

10/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
PMH	-164.00	
MZLm v t	-	
MZLm <EL v t/mesiac		
MZLm >EL v t/mesiac		
n PHH < 2*EL+I		
n PHH > 2*EL+I		
n platných PHH	736	
n neplatných PHH	0	
n nahradených PHH	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		
n platných PDH	31	
n neplatných PDH	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	
EQ		
Min PHH		
Max PHH		
Min PDH		
Max PDH		

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo
30deň 23hod 22min

Celkový čas prevádzky systému:

operator

Kód:

0120

ID oprávnených osôb:

01.08.2026

Strana :

11/11

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.07.2026	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.07.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.07.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.07.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.07.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	736:00	02:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

PRE - Prechodový stav

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

SNCR - Výpadok denox

NID - Výpadok odsírenia

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....

.....

.....