

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 16hod 33min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 01.08.2023 **Kód:** 0041
Strana : 1/3

| Veličina | NOx _r | | CO _r | | O ₂ | ObPr | Pozn. |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | % | Nm ³ /s | |
| EL Zemný plyn | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| l(%) | 20 | | 10 | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | MZLd | PDH | PDH | |
| 01.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 02.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 03.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 04.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 05.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 06.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 07.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 08.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 09.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 10.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 11.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 12.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 13.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 14.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 15.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 16.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 17.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 18.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 20.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 21.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 22.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 23.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 24.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 25.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 26.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 27.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 28.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 29.07.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 30.07.2023 | 58.42 | 24.35 | 2.25 | 2.87 | 2.71 | 7.51 | |
| 31.07.2023 | 58.86 | 39.08 | 2.22 | 1.46 | 2.63 | 7.53 | |
| PMH | 58.70 | 1.59 | 2.23 | 0.11 | 2.66 | 7.53 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 16hod 33min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 01.08.2023 **Kód:** 0041
Strana : 2/3

| Veličina | NOx _r | | CO _r | | O ₂ | ObPr | Pozn. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | % | Nm ³ /s | |
| EL Zemný plyn | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| I(%) | 20 | | 10 | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | MZLd | PDH | PDH | |
| PMH | 58.70 | 1.59 | 2.23 | 0.11 | 2.66 | 7.53 | |
| MZLm v t | 0.063 | | 0.004 | | - | - | |
| MZLm <EL v t/mesiac | 0.063 | | 0.004 | | | | |
| MZLm >EL v t/mesiac | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| n PHH < 2*EL+I | 38/100.00% | | 38/100.00% | | | | |
| n PHH > 2*EL+I | 0/0.00% | | 0/0.00% | | | | |
| n platných PHH | 38 | | 38 | | 38 | 38 | |
| n neplatných PHH | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | 2/100.00% | | 2/100.00% | | | | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | 0/0.00% | | 0/0.00% | | | | |
| n platných PDH | 2 | | 2 | | 2 | 2 | |
| n neplatných PDH | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| EQ | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Min PHH | 56.02 | | 1.99 | | | | |
| Max PHH | 76.89 | | 2.45 | | | | |
| Min PDH | 58.42 | | 2.22 | | | | |
| Max PDH | 58.86 | | 2.25 | | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| PMH < EL | PHH - priemerná hodinová hodnota | EQ - Emisný kvocient |
| F - neplatná | PDH - priemerná denná hodnota | I - Interval spoľahlivosti |
| G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | PMH - priemerná mesačná hodnota | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 | EL - Emisný limit | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| Q - PMH > EL _{pmh} +I | EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH | EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH |

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2

