

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.06.2024	173.92	192.56	180.00	60.14	66.65	227.00	
02.06.2024	173.99	197.64	180.00	69.63	79.12	227.00	
03.06.2024	174.09	194.32	180.00	67.14	74.93	227.00	
04.06.2024	173.88	193.74	180.00	64.39	71.77	227.00	
05.06.2024	174.24	173.41	180.00	75.05	74.56	227.00	
06.06.2024	174.11	186.76	180.00	66.25	71.13	227.00	
07.06.2024	174.07	185.14	180.00	71.43	76.01	227.00	
08.06.2024	173.96	185.75	180.00	74.21	79.31	227.00	
09.06.2024	174.03	189.80	180.00	71.54	78.18	227.00	
10.06.2024	174.11	190.60	180.00	83.48	91.29	227.00	
11.06.2024	174.05	187.50	180.00	77.17	83.19	227.00	
12.06.2024	174.05	187.31	180.00	77.08	83.06	227.00	
13.06.2024	171.58	239.77	180.00	68.09	127.69	227.00	
14.06.2024	173.85	174.39	180.00	51.14	51.35	227.00	
15.06.2024	173.88	171.22	180.00	52.84	52.02	227.00	
16.06.2024	173.87	179.50	180.00	58.64	60.74	227.00	
17.06.2024	173.82	178.96	180.00	52.14	53.80	227.00	
18.06.2024	173.67	172.98	180.00	44.68	44.53	227.00	
19.06.2024	172.86	167.48	180.00	35.19	34.15	227.00	
20.06.2024	172.57	163.23	180.00	33.06	31.47	227.00	
21.06.2024	172.67	165.01	180.00	32.40	30.87	227.00	
22.06.2024	173.49	170.08	180.00	28.74	28.17	227.00	
23.06.2024	173.60	172.25	180.00	32.86	32.60	227.00	
24.06.2024	173.44	171.06	180.00	35.14	34.67	227.00	
25.06.2024	173.47	174.56	180.00	38.69	38.91	227.00	
26.06.2024	167.42	156.47	174.97	43.31	39.83	219.52	
27.06.2024	172.55	168.16	180.00	35.75	34.98	227.00	
28.06.2024	173.31	171.98	180.00	40.45	40.13	227.00	
29.06.2024	172.71	175.03	179.70	42.46	43.02	226.55	
30.06.2024	173.72	179.30	180.00	45.69	47.16	227.00	
PMH	173.38	-	179.82	54.18	-	226.74	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.07.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.38	-	179.82	54.18	-	226.74	
MZLm v t	5.416			1.755			
MZLm <EL v t/mesiac	5.416			1.755			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	714/100.00%			714/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	714			714			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	157.04			24.81			
Max PHH	179.55			101.99			
Min PDH	167.42			28.74			
Max PDH	174.24			83.48			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.06.2024	118.76	131.33	227.00	7.17	7.93	22.00	
02.06.2024	136.23	154.84	227.00	7.54	8.55	22.00	
03.06.2024	147.88	165.72	227.00	7.77	8.67	22.00	
04.06.2024	122.69	136.66	227.00	8.15	9.09	22.00	
05.06.2024	104.48	105.37	227.00	8.67	8.60	22.00	
06.06.2024	106.18	114.43	227.00	8.68	9.31	22.00	
07.06.2024	141.58	151.13	227.00	8.81	9.37	22.00	
08.06.2024	143.97	154.35	227.00	8.95	9.58	22.00	
09.06.2024	103.96	113.49	227.00	9.29	10.15	22.00	
10.06.2024	117.17	129.67	227.00	9.61	10.50	22.00	
11.06.2024	104.65	112.47	227.00	9.68	10.45	22.00	
12.06.2024	95.81	102.44	227.00	9.82	10.56	22.00	
13.06.2024	161.66	581.85	227.00	7.56	10.80	22.00	
14.06.2024	86.06	86.70	227.00	5.81	5.84	22.00	
15.06.2024	137.68	135.76	227.00	6.66	6.55	22.00	
16.06.2024	107.86	109.94	227.00	7.69	7.94	22.00	
17.06.2024	102.98	106.38	227.00	8.24	8.48	22.00	
18.06.2024	137.95	137.54	227.00	8.54	8.51	22.00	
19.06.2024	126.34	122.48	227.00	9.41	9.13	22.00	
20.06.2024	93.30	87.10	227.00	10.03	9.49	22.00	
21.06.2024	139.58	133.05	227.00	10.36	9.91	22.00	
22.06.2024	125.65	123.38	227.00	10.77	10.55	22.00	
23.06.2024	89.31	88.43	227.00	11.29	11.20	22.00	
24.06.2024	64.66	63.51	227.00	7.34	7.25	22.00	
25.06.2024	101.74	102.41	227.00	5.14	5.17	22.00	
26.06.2024	103.24	100.30	216.71	5.59	5.22	21.07	
27.06.2024	74.67	72.17	227.00	6.01	5.85	22.00	
28.06.2024	93.07	92.24	227.00	6.34	6.31	22.00	
29.06.2024	133.81	135.51	226.38	6.19	6.28	21.94	
30.06.2024	93.00	95.86	227.00	6.40	6.61	22.00	
PMH	113.46	-	226.64	8.12	-	21.97	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.07.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	113.46	-	226.64	8.12	-	21.97	
MZLm v t	3.947			0.254			
MZLm <EL v t/mesiac	3.947			0.254			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	714/100.00%			714/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	714			714			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	2.99			4.43			
Max PHH	304.99			15.27			
Min PDH	64.66			5.14			
Max PDH	161.66			11.29			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavulfa

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.06.2024	167.38	266261.68	-	10.56	18.41	12.80	36.01	
02.06.2024	167.09	273083.60	-	10.58	18.92	13.18	36.60	
03.06.2024	165.70	267658.57	-	10.64	18.69	13.15	36.08	
04.06.2024	167.43	267734.49	-	10.55	18.51	13.31	35.86	
05.06.2024	159.83	240361.18	-	11.07	17.40	12.93	33.03	
06.06.2024	164.72	260596.30	-	10.83	18.31	13.46	35.38	
07.06.2024	163.00	257915.37	-	10.92	18.31	13.35	35.10	
08.06.2024	162.74	258776.26	-	10.93	18.41	13.28	35.19	
09.06.2024	163.84	264502.59	-	10.86	18.68	13.62	35.37	
10.06.2024	163.08	265282.72	-	10.91	18.82	13.62	35.19	
11.06.2024	164.03	261611.50	-	10.87	18.46	13.55	34.87	
12.06.2024	164.79	261894.35	-	10.85	18.40	13.22	34.94	
13.06.2024	134.29	284408.87	-	12.60	24.07	11.02	35.51	
14.06.2024	151.92	242236.43	-	11.57	18.45	11.70	32.66	
15.06.2024	153.85	238581.23	-	11.48	17.95	12.22	31.82	
16.06.2024	156.44	250763.60	-	11.34	18.54	12.70	33.04	
17.06.2024	156.59	250230.70	-	11.34	18.49	12.56	32.82	
18.06.2024	155.46	241719.29	-	11.39	17.99	12.65	31.44	
19.06.2024	153.65	235186.87	-	11.51	17.72	12.61	30.76	
20.06.2024	152.66	229191.37	-	11.55	17.37	12.32	30.29	
21.06.2024	157.41	233334.02	-	11.33	17.14	12.73	30.73	
22.06.2024	158.29	238618.18	-	11.25	17.44	12.85	31.07	
23.06.2024	156.91	241522.44	-	11.33	17.81	12.93	30.99	
24.06.2024	156.14	239970.40	-	11.38	17.79	12.90	30.99	
25.06.2024	155.58	245113.68	-	11.42	18.23	13.39	30.86	
26.06.2024	147.35	221809.47	-	11.70	17.39	13.34	27.40	
27.06.2024	155.78	235449.38	-	11.33	17.49	13.89	29.79	
28.06.2024	154.46	238894.24	-	11.38	17.90	14.14	30.00	
29.06.2024	156.06	244117.40	-	11.29	18.10	14.34	30.56	
30.06.2024	156.15	249011.43	-	11.29	18.46	14.45	30.68	
PMH	158.29	-	-	11.19	18.27	13.09	32.81	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	158.29	-	-	11.19	18.27	13.09	32.81	
MZLm v t	7505.838			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	7505.838							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	714/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	714			714	714	714	714	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	30			30	30	30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	102.64							
Max PHH	168.54							
Min PDH	134.29							
Max PDH	167.43							

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavulfa		
Celkový čas prevádzky systému:	30deň Ohod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.07.2024	Strana :	7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.06.2024	0.00	956.80	65324.16	-357.92	
02.06.2024	0.00	868.08	67230.39	-385.45	
03.06.2024	0.09	744.21	66552.15	-297.49	
04.06.2024	0.00	1152.45	65478.21	20.76	
05.06.2024	0.00	708.62	61923.34	-345.38	
06.06.2024	0.00	739.14	65183.41	-389.91	
07.06.2024	0.00	639.03	65294.22	-428.59	
08.06.2024	0.00	413.52	65842.77	-402.22	
09.06.2024	0.00	333.56	66931.60	-420.89	
10.06.2024	0.00	602.05	67163.73	-476.69	
11.06.2024	0.00	860.17	65594.97	-461.35	
12.06.2024	0.00	1384.64	64839.22	-436.19	
13.06.2024	0.00	48676.49	37980.47	-456.72	
14.06.2024	0.00	61299.28	5121.99	-425.87	
15.06.2024	0.00	59415.35	5197.69	-410.37	
16.06.2024	0.00	61530.19	5205.73	-53.33	
17.06.2024	0.00	61474.41	5089.34	-442.12	
18.06.2024	0.00	59635.86	5141.30	-419.32	
19.06.2024	0.00	57392.34	6385.33	-428.88	
20.06.2024	0.07	56360.82	6151.19	-441.18	
21.06.2024	0.00	56593.34	5128.70	-452.68	
22.06.2024	0.00	57691.88	5110.95	-389.47	
23.06.2024	0.00	59034.30	5100.03	-352.14	
24.06.2024	0.00	58951.69	5080.76	-290.35	
25.06.2024	0.00	60548.33	5090.19	-342.21	
26.06.2024	1.51	57565.53	5021.98	-401.21	
27.06.2024	0.00	58056.39	4921.18	-439.59	
28.06.2024	0.00	59501.24	4932.57	-454.41	
29.06.2024	0.11	60202.50	4969.39	-469.70	
30.06.2024	0.00	61496.76	4949.42	-318.89	
PMH	0.06	35383.52	30401.39	-378.34	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.06	35383.52	30401.39	-378.34	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	714	714	714	714	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	30	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 30deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.07.2024 Strana : 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2024	00:00	00:00	00:00	18:00	05:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	714:00	05:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
PRE - Prechodový stav
KPO - Kontrola po oprave
VYP - Výpadok
NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
SNCR - Výpadok denox
NID - Výpadok odsírenia
FS - Funkčná skúška
INY - Iný stav

.....
.....
.....