

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 29deň 23hod 45min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.07.2022 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.06.2022	70.58	53.42	1.63	1.24	2.28	8.51	
02.06.2022	63.14	49.10	1.57	1.24	2.26	8.64	
03.06.2022	64.25	50.77	1.45	1.14	2.16	8.73	
04.06.2022	60.30	47.70	1.11	0.88	2.31	8.82	
05.06.2022	63.31	49.84	0.99	0.78	2.38	8.81	
06.06.2022	62.86	50.08	0.92	0.73	2.34	8.89	
07.06.2022	61.71	48.17	0.84	0.64	2.41	8.75	
08.06.2022	59.95	46.67	0.84	0.65	2.35	8.69	
09.06.2022	60.85	48.30	0.89	0.70	2.33	8.85	
10.06.2022	61.71	50.03	0.96	0.76	2.22	8.99	
11.06.2022	63.59	50.29	0.80	0.60	2.35	8.82	
12.06.2022	64.59	51.79	0.87	0.67	2.30	8.93	
13.06.2022	62.80	49.25	0.77	0.62	2.30	8.73	
14.06.2022	66.09	56.31	1.25	1.19	2.05	9.27	
15.06.2022	65.84	50.25	0.88	0.68	2.19	8.47	
16.06.2022	63.82	51.60	0.84	0.68	2.18	8.94	
17.06.2022	64.10	52.07	0.80	0.65	2.14	8.96	
18.06.2022	63.39	49.98	0.71	0.54	2.21	8.74	
19.06.2022	63.07	49.48	0.58	0.45	2.41	8.79	
20.06.2022	63.77	49.68	0.33	0.27	2.53	8.82	
21.06.2022	65.06	51.47	0.47	0.38	2.31	8.81	
22.06.2022	70.82	52.20	0.51	0.36	2.35	8.30	
23.06.2022	68.46	51.25	0.49	0.39	2.43	8.44	
24.06.2022	64.82	50.92	0.55	0.45	2.43	8.79	
25.06.2022	60.97	44.52	0.23	0.15	2.63	8.28	
26.06.2022	60.62	45.31	0.33	0.26	2.54	8.44	
27.06.2022	61.12	46.84	0.29	0.24	2.60	8.65	
28.06.2022	62.80	45.21	0.13	0.09	2.71	8.23	
29.06.2022	61.67	44.87	0.15	0.09	2.70	8.32	
30.06.2022	63.88	49.38	0.42	0.39	2.66	8.81	
PMH	63.67	2.06	0.75	0.02	2.37	8.71	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 29deň 23hod 45min
Tlačené dňa: operator
Kód: 0041
Strana : 01.07.2022 **2/3**

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	63.67	2.06	0.75	0.02	2.37	8.71	
MZLm v t	1.487		0.018		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	1.487		0.018				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	720/100.00%		720/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	720		720		720	720	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%		30/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	30		30		30	30	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	56.14		-0.05				
Max PHH	109.63		5.08				
Min PDH	59.95		0.13				
Max PDH	70.82		1.63				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2022

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný		
Celkový čas prevádzky systému:	29deň 23hod 45min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.07.2022	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2