

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 10hod 56min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

02.06.2022

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.05.2022	168.07	396.07	168.04	28.87	67.53	209.23	
02.05.2022	172.32	402.70	168.46	31.69	73.93	209.85	
03.05.2022	174.67	318.44	175.44	32.66	52.52	220.22	
04.05.2022	187.19	192.58	180.00	33.41	34.18	227.00	
05.05.2022	176.93	201.85	180.00	34.34	39.02	227.00	
06.05.2022	177.09	194.10	180.00	38.74	42.54	227.00	
07.05.2022	174.97	175.18	180.00	41.00	41.01	227.00	
08.05.2022	175.24	170.53	180.00	42.71	41.47	227.00	
09.05.2022	175.56	176.33	180.00	43.29	43.52	227.00	
10.05.2022	174.70	179.07	177.92	44.83	45.92	223.91	
11.05.2022	178.41	216.11	180.00	49.56	60.21	227.00	
12.05.2022	180.70	256.59	177.87	54.27	77.30	223.83	
13.05.2022	180.82	241.86	179.02	53.91	71.89	225.55	
14.05.2022	178.70	227.82	180.00	53.02	67.37	227.00	
15.05.2022	179.55	233.64	180.00	52.73	68.61	227.00	
16.05.2022	181.24	243.80	180.00	80.04	108.07	227.00	
17.05.2022	180.20	240.02	180.00	94.20	126.21	227.00	
18.05.2022	181.40	227.20	180.00	79.31	100.18	227.00	
19.05.2022	181.12	237.60	180.00	83.05	109.55	227.00	
20.05.2022	181.51	218.77	180.00	70.23	87.27	227.00	
21.05.2022	169.19	203.60	172.32	45.81	54.81	215.59	
22.05.2022	167.07	202.36	170.07	38.83	47.02	212.25	
23.05.2022	168.83	215.54	170.33	41.87	53.54	212.63	
24.05.2022	167.24	206.22	169.92	39.84	49.26	212.03	
25.05.2022	171.70	222.84	170.35	39.51	51.36	212.66	
26.05.2022	171.66	207.92	169.93	38.82	47.38	212.03	
27.05.2022	173.63	208.49	173.27	46.69	55.93	217.00	
28.05.2022	176.36	49.86	178.97	42.40	6.48	225.47	
29.05.2022	-	-	-	-	-	-	
30.05.2022	-	-	-	-	-	-	
31.05.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	175.89	-	176.50	49.30	-	221.79	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:
 Štatutárny zástupca:
 Celkový čas prevádzky systému:
 ID oprávnených osôb:
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.
 Ing. Marcel Vrátný
 27deň 10hod 56min
 operator
 02.06.2022

Zdroj: komin 120m
 Kód: 0120
 Strana : 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	175.89	-	176.50	49.30	-	221.79	
MZLm v t	6.267			1.724			
MZLm <EL v t/mesiac	6.267			1.724			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	650/100.00%			650/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	650			650			
n neplatných PHH	1			1			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%			28/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	28			28			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.15%			0.15%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	116.50			24.73			
Max PHH	206.91			137.68			
Min PDH	167.07			28.87			
Max PDH	187.19			94.20			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 10hod 56min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

02.06.2022

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.05.2022	129.68	307.45	202.54	7.25	17.07	19.79	
02.05.2022	101.80	242.72	203.39	7.22	16.88	19.87	
03.05.2022	124.84	233.98	217.67	8.26	13.53	21.16	
04.05.2022	73.05	74.99	227.00	8.32	8.52	22.00	
05.05.2022	135.07	154.00	227.00	7.87	8.95	22.00	
06.05.2022	84.37	94.15	227.00	8.07	8.81	22.00	
07.05.2022	127.08	127.83	227.00	8.27	8.28	22.00	
08.05.2022	129.31	125.87	227.00	8.20	7.98	22.00	
09.05.2022	167.52	168.00	227.00	8.24	8.26	22.00	
10.05.2022	128.04	132.32	222.74	8.28	8.50	21.62	
11.05.2022	137.92	162.04	227.00	7.93	9.51	22.00	
12.05.2022	166.89	236.99	222.63	7.54	10.68	21.61	
13.05.2022	127.93	170.07	225.00	7.76	10.35	21.82	
14.05.2022	115.53	147.83	227.00	7.84	9.96	22.00	
15.05.2022	122.81	160.44	227.00	7.64	9.93	22.00	
16.05.2022	114.61	152.80	227.00	7.62	10.23	22.00	
17.05.2022	136.79	182.80	227.00	8.50	11.30	22.00	
18.05.2022	121.87	153.72	227.00	8.27	10.34	22.00	
19.05.2022	142.73	187.42	227.00	8.09	10.62	22.00	
20.05.2022	95.78	207.14	227.00	8.02	10.04	22.00	
21.05.2022	99.22	119.01	211.29	7.75	9.32	20.58	
22.05.2022	122.46	147.67	206.69	7.67	9.30	20.17	
23.05.2022	128.59	164.83	207.21	7.66	9.78	20.22	
24.05.2022	88.23	108.21	206.39	7.54	9.29	20.14	
25.05.2022	42.98	53.90	207.26	7.55	9.78	20.22	
26.05.2022	27.65	36.11	206.39	7.87	9.47	20.14	
27.05.2022	136.05	162.33	213.23	7.59	9.11	20.76	
28.05.2022	144.05	21.72	224.90	7.83	2.01	21.81	
29.05.2022	-	-	-	-	-	-	
30.05.2022	-	-	-	-	-	-	
31.05.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	116.42	-	219.83	7.88	-	21.35	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:
 Štatutárny zástupca:
 Celkový čas prevádzky systému:
 ID oprávnených osôb:
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.
 Ing. Marcel Vrátný
 27deň 10hod 56min
 operator
 02.06.2022

Zdroj: komin 120m

Kód: 0120
 Strana : 4/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	116.42	-	219.83	7.88	-	21.35	
MZLm v t	4.236			0.278			
MZLm <EL v t/mesiac	4.236			0.278			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	650/100.00%			650/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	650			650			
n neplatných PHH	1			1			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%			28/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	28			28			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.15%			0.15%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-1.22			6.93			
Max PHH	309.78			11.46			
Min PDH	27.65			7.22			
Max PDH	167.52			8.50			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 10hod 56min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

02.06.2022

Strana :

5/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
l(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
01.05.2022	0.32	0.77	9.79	180.86	562435.24	-	9.38	
02.05.2022	0.57	1.32	9.80	180.68	555420.86	-	9.33	
03.05.2022	0.50	0.85	9.92	161.50	371907.79	-	10.78	
04.05.2022	0.10	0.07	10.00	158.29	247574.41	-	11.17	
05.05.2022	0.14	0.15	10.00	166.25	277446.57	-	10.76	
06.05.2022	0.05	0.02	10.00	165.03	268331.79	-	10.89	
07.05.2022	0.08	0.04	10.00	160.91	244423.72	-	11.12	
08.05.2022	0.26	0.23	10.00	160.35	237868.77	-	11.16	
09.05.2022	0.25	0.23	10.00	162.03	247079.29	-	11.12	
10.05.2022	0.07	0.04	9.96	159.51	249711.71	-	11.14	
11.05.2022	0.14	0.17	10.00	164.30	291588.80	-	10.80	
12.05.2022	0.39	0.55	9.96	168.90	340529.69	-	10.39	
13.05.2022	0.37	0.51	9.98	164.92	321096.30	-	10.67	
14.05.2022	0.21	0.27	10.00	163.68	304281.81	-	10.73	
15.05.2022	0.15	0.18	10.00	165.29	312019.99	-	10.67	
16.05.2022	0.13	0.18	10.00	164.31	322899.62	-	10.75	
17.05.2022	0.25	0.30	10.00	165.83	323742.00	-	10.77	
18.05.2022	0.16	0.22	10.00	162.07	308866.06	-	11.14	
19.05.2022	0.18	0.21	10.00	162.72	321796.89	-	11.05	
20.05.2022	0.34	0.53	10.00	157.30	285442.05	-	11.10	
21.05.2022	0.67	0.81	9.87	158.92	281660.64	-	10.65	
22.05.2022	0.84	1.00	9.83	163.27	283024.74	-	10.31	
23.05.2022	0.84	1.07	9.83	162.38	294939.30	-	10.25	
24.05.2022	1.21	1.50	9.83	161.19	284194.90	-	10.30	
25.05.2022	1.21	1.57	9.83	163.34	302269.23	-	10.29	
26.05.2022	1.72	2.06	9.83	159.66	285112.08	-	10.63	
27.05.2022	1.12	1.35	9.88	165.80	284346.98	-	10.33	
28.05.2022	0.88	0.27	9.98	163.31	48726.44	-	10.65	
29.05.2022	-	-	-	-	-	-	-	
30.05.2022	-	-	-	-	-	-	-	
31.05.2022	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	0.46	-	9.94	164.08	-	-	10.65	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:
 Štatutárny zástupca:
 Celkový čas prevádzky systému:
 ID oprávnených osôb:
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.
 Ing. Marcel Vrátný
 27deň 10hod 56min
 operator
 02.06.2022

Zdroj: komin 120m
 Kód: 0120
 Strana : 6/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
I(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
PMH	0.46	-	9.94	164.08	-	-	10.65	
MZLm v t	0.016			8458.738			-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.016			8458.738				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000				
n PHH < 2*EL+I	650/100.00%			651/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PHH	650			651			651	
n neplatných PHH	1			0			0	
n nahradených PHH	0			0			0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	28/100.00%			28/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PDH	28			28			28	
n neplatných PDH	0			0			0	
podiel F PHH pri UP	0.15%			0.00%			0.00%	
EQ	0.00			0.00				
Min PHH	0.00			113.79				
Max PHH	2.18			191.05				
Min PDH	0.05			157.30				
Max PDH	1.72			180.86				

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 10hod 56min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

02.06.2022

Strana :

7/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
01.05.2022	35.95	10.00	
02.05.2022	35.60	10.00	
03.05.2022	25.76	10.00	
04.05.2022	18.88	10.00	
05.05.2022	19.29	10.00	
06.05.2022	18.80	10.00	
07.05.2022	17.58	10.00	
08.05.2022	17.16	10.00	
09.05.2022	17.64	10.00	
10.05.2022	18.11	10.00	
11.05.2022	20.51	10.00	
12.05.2022	23.33	10.00	
13.05.2022	22.48	10.00	
14.05.2022	21.51	10.00	
15.05.2022	21.84	10.00	
16.05.2022	22.76	10.00	
17.05.2022	22.59	10.00	
18.05.2022	22.04	10.00	
19.05.2022	22.87	10.00	
20.05.2022	21.39	10.00	
21.05.2022	20.51	10.00	
22.05.2022	20.06	10.00	
23.05.2022	21.01	10.00	
24.05.2022	20.40	10.00	
25.05.2022	21.39	10.00	
26.05.2022	20.63	10.00	
27.05.2022	19.84	10.00	
28.05.2022	6.09	10.00	
29.05.2022	-	-	
30.05.2022	-	-	
31.05.2022	-	-	
PMH	21.59	10.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

27deň 10hod 56min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

02.06.2022

Strana :

8/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
PMH	21.59	10.00	
MZLm v t	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac			
MZLm >EL v t/mesiac			
n PHH < 2*EL+I			
n PHH > 2*EL+I			
n platných PHH	650	650	
n neplatných PHH	1	1	
n nahradených PHH	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I			
n platných PDH	28	28	
n neplatných PDH	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.15%	0.15%	
EQ			
Min PHH			
Max PHH			
Min PDH			
Max PDH			

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s. **Zdroj:** komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 27deň 10hod 56min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 02.06.2022 **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2022	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2022	00:00	00:00	00:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2022	12:00	00:00	00:00	10:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	84:00	00:00	00:00	651:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

