

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

27.06.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.05.2024	174.11	230.21	180.00	100.39	132.37	227.00	
02.05.2024	173.63	254.80	178.47	90.12	100.59	224.73	
03.05.2024	173.64	190.66	178.47	91.65	97.84	224.72	
04.05.2024	174.01	181.33	180.00	94.02	97.82	227.00	
05.05.2024	174.06	183.14	180.00	96.92	101.98	227.00	
06.05.2024	173.96	187.30	180.00	91.94	99.37	227.00	
07.05.2024	173.58	184.51	180.00	81.58	87.66	227.00	
08.05.2024	173.98	196.77	180.00	80.87	92.03	227.00	
09.05.2024	174.02	188.14	180.00	73.81	79.88	227.00	
10.05.2024	174.00	182.46	180.00	81.70	85.73	227.00	
11.05.2024	173.80	185.94	180.00	76.80	82.41	227.00	
12.05.2024	173.98	187.41	180.00	79.42	85.54	227.00	
13.05.2024	174.19	195.09	180.00	83.31	93.60	227.00	
14.05.2024	174.20	197.14	180.00	88.71	100.70	227.00	
15.05.2024	174.58	182.86	178.43	74.56	77.28	224.67	
16.05.2024	174.02	187.71	180.00	61.68	66.54	227.00	
17.05.2024	173.94	195.92	180.00	62.13	70.09	227.00	
18.05.2024	173.80	189.82	180.00	57.29	62.62	227.00	
19.05.2024	173.81	188.43	180.00	54.19	58.80	227.00	
20.05.2024	173.98	200.21	180.00	64.99	75.08	227.00	
21.05.2024	174.91	185.65	180.00	91.64	97.07	227.00	
22.05.2024	174.65	176.99	180.00	110.87	112.09	227.00	
23.05.2024	174.92	174.71	180.00	110.11	110.06	227.00	
24.05.2024	174.02	180.46	180.00	79.48	82.31	227.00	
25.05.2024	174.49	183.48	180.00	77.86	81.92	227.00	
26.05.2024	174.39	183.11	180.00	73.08	76.76	227.00	
27.05.2024	174.53	178.78	180.00	79.23	81.13	227.00	
28.05.2024	174.17	173.92	180.00	75.55	75.40	227.00	
29.05.2024	173.10	170.91	178.88	82.13	80.19	225.33	
30.05.2024	174.01	187.03	180.00	79.68	85.79	227.00	
31.05.2024	173.77	191.27	180.00	73.41	83.51	227.00	
<b>PMH</b>	<b>174.08</b>	<b>-</b>	<b>179.81</b>	<b>81.16</b>	<b>-</b>	<b>226.72</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Miroslav Kavula  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 27.06.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	174.08	-	179.81	81.16	-	226.72	
MZLm v t	5.876			2.714			
MZLm <EL v t/mesiac	5.876			2.714			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	733/100.00%			733/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	733			733			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	162.05			47.96			
Max PHH	183.64			168.66			
Min PDH	173.10			54.19			
Max PDH	174.92			110.87			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

27.06.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.05.2024	126.48	167.84	227.00	9.40	12.43	22.00	
02.05.2024	124.17	408.07	223.87	8.79	20.63	21.72	
03.05.2024	128.22	304.09	223.86	8.00	9.17	21.72	
04.05.2024	118.42	123.55	227.00	8.35	8.65	22.00	
05.05.2024	123.92	130.67	227.00	8.78	9.26	22.00	
06.05.2024	122.70	131.73	227.00	9.13	9.82	22.00	
07.05.2024	138.67	330.09	227.00	9.47	10.28	22.00	
08.05.2024	113.14	128.65	227.00	9.18	10.36	22.00	
09.05.2024	124.82	134.94	227.00	9.47	10.21	22.00	
10.05.2024	125.08	131.55	227.00	9.88	10.37	22.00	
11.05.2024	91.83	98.87	227.00	10.10	10.81	22.00	
12.05.2024	91.95	98.34	227.00	10.36	11.16	22.00	
13.05.2024	46.65	53.72	227.00	10.31	11.55	22.00	
14.05.2024	76.50	89.20	227.00	10.86	12.30	22.00	
15.05.2024	154.81	164.58	223.80	11.02	11.53	21.71	
16.05.2024	138.93	149.78	227.00	10.88	11.74	22.00	
17.05.2024	108.32	122.89	227.00	11.32	12.75	22.00	
18.05.2024	119.33	130.81	227.00	11.59	12.66	22.00	
19.05.2024	105.35	115.01	227.00	11.84	12.83	22.00	
20.05.2024	143.59	165.63	227.00	7.71	8.87	22.00	
21.05.2024	88.53	95.13	227.00	6.44	6.83	22.00	
22.05.2024	125.86	127.04	227.00	7.51	7.61	22.00	
23.05.2024	111.11	111.70	227.00	7.62	7.64	22.00	
24.05.2024	138.02	143.97	227.00	7.25	7.51	22.00	
25.05.2024	115.77	121.75	227.00	7.26	7.65	22.00	
26.05.2024	115.88	121.86	227.00	7.20	7.54	22.00	
27.05.2024	128.17	131.47	227.00	7.34	7.51	22.00	
28.05.2024	125.84	125.72	227.00	7.67	7.65	22.00	
29.05.2024	82.07	82.20	224.70	7.77	7.65	21.79	
30.05.2024	118.33	127.08	227.00	7.15	7.67	22.00	
31.05.2024	141.16	155.94	227.00	7.09	7.79	22.00	
<b>PMH</b>	<b>116.38</b>	<b>-</b>	<b>226.62</b>	<b>8.93</b>	<b>-</b>	<b>21.97</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Miroslav Kavula  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 27.06.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	116.38	-	226.62	8.93	-	21.97	
MZLm v t	4.524			0.310			
MZLm <EL v t/mesiac	4.524			0.310			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	733/100.00%			733/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	733			733			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	0.04			4.86			
Max PHH	355.20			15.77			
Min PDH	46.65			6.44			
Max PDH	154.81			11.84			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavulfa

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

27.06.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO <sub>2</sub> r			O <sub>2</sub>	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	Nm <sup>3</sup> /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.05.2024	172.76	321032.37	-	10.33	21.51	14.01	41.74	
02.05.2024	171.63	295430.44	-	10.32	19.97	13.24	39.00	
03.05.2024	165.49	262436.23	-	10.71	18.57	12.65	35.05	
04.05.2024	165.85	252835.45	-	10.75	17.64	12.52	34.73	
05.05.2024	167.20	255869.62	-	10.69	17.71	12.82	35.03	
06.05.2024	167.85	262251.81	-	10.67	18.08	12.94	35.36	
07.05.2024	164.12	258922.34	-	10.88	18.58	12.49	34.95	
08.05.2024	174.36	277114.24	-	10.33	18.38	12.80	37.73	
09.05.2024	171.20	263320.57	-	10.46	17.80	12.63	36.58	
10.05.2024	165.32	253766.84	-	10.75	17.76	12.38	35.65	
11.05.2024	167.37	259129.65	-	10.63	17.91	12.78	36.05	
12.05.2024	166.87	260810.36	-	10.66	18.09	13.66	35.18	
13.05.2024	166.59	270972.44	-	10.67	18.82	13.85	35.73	
14.05.2024	163.61	273649.33	-	10.86	19.56	13.83	36.09	
15.05.2024	160.13	251745.79	-	11.01	18.17	12.70	34.19	
16.05.2024	165.68	259651.82	-	10.68	18.14	12.60	36.12	
17.05.2024	167.22	271089.86	-	10.58	18.76	12.75	37.26	
18.05.2024	165.86	262733.41	-	10.66	18.33	12.74	36.16	
19.05.2024	166.01	260935.33	-	10.66	18.19	12.67	36.07	
20.05.2024	167.46	277284.41	-	10.58	19.16	13.29	37.46	
21.05.2024	160.29	254584.73	-	10.98	18.37	13.52	34.12	
22.05.2024	156.47	242663.00	-	11.21	17.94	13.61	32.39	
23.05.2024	156.31	240220.47	-	11.25	17.79	13.61	32.16	
24.05.2024	160.50	250882.23	-	11.05	18.09	13.08	34.15	
25.05.2024	160.64	254691.82	-	11.05	18.35	12.81	34.89	
26.05.2024	162.06	254344.26	-	10.97	18.17	13.00	34.73	
27.05.2024	160.85	248500.50	-	11.06	17.88	12.85	34.10	
28.05.2024	160.00	242187.20	-	11.11	17.52	12.72	33.47	
29.05.2024	158.86	238117.05	-	11.13	17.34	12.71	32.63	
30.05.2024	162.63	258780.68	-	10.87	18.42	12.74	35.07	
31.05.2024	165.88	264108.17	-	10.63	18.40	12.74	35.75	
<b>PMH</b>	<b>164.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.78</b>	<b>18.36</b>	<b>12.99</b>	<b>35.45</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Miroslav Kavula  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 27.06.2024 **Strana :** 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm <sup>3</sup> /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	164.70	-	-	10.78	18.36	12.99	35.45	
MZLm v t	8100.062			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	8100.062							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	733/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	733			733	733	733	733	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	100.64							
Max PHH	179.42							
Min PDH	156.31							
Max PDH	174.36							

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

27.06.2024

Strana :

7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.05.2024	0.00	1313.17	76129.41	-206.58	
02.05.2024	0.66	642.22	71263.87	-388.27	
03.05.2024	0.58	1163.80	65696.52	-338.77	
04.05.2024	0.00	778.75	62722.31	-109.92	
05.05.2024	0.00	815.00	62951.12	486.11	
06.05.2024	0.00	1074.04	64005.11	-60.77	
07.05.2024	0.03	3994.61	62910.14	-59.15	
08.05.2024	0.00	1131.09	65048.83	537.76	
09.05.2024	0.00	982.29	63089.89	273.88	
10.05.2024	0.00	974.17	62959.03	372.09	
11.05.2024	0.00	1214.33	63258.33	87.97	
12.05.2024	0.00	876.73	64247.43	11.48	
13.05.2024	0.00	1522.00	66232.07	63.77	
14.05.2024	0.00	2909.12	67512.36	-20.50	
15.05.2024	0.62	964.61	64448.83	-70.95	
16.05.2024	0.00	1122.51	64168.25	15.50	
17.05.2024	0.00	702.58	66838.81	-106.19	
18.05.2024	0.00	1022.13	64980.04	-266.46	
19.05.2024	0.00	622.64	64864.43	-166.98	
20.05.2024	0.00	635.19	68346.20	-256.40	
21.05.2024	0.00	934.74	65212.77	-384.97	
22.05.2024	0.00	841.88	63741.12	-277.61	
23.05.2024	0.00	1048.08	62989.78	-320.71	
24.05.2024	0.00	1101.57	64011.85	-364.15	
25.05.2024	0.00	1002.87	65069.41	-402.88	
26.05.2024	0.00	973.65	64429.66	-438.87	
27.05.2024	0.00	840.00	63536.39	-377.44	
28.05.2024	0.00	590.04	62480.57	-398.01	
29.05.2024	0.40	963.27	61445.59	-288.63	
30.05.2024	0.00	891.20	65411.10	-393.83	
31.05.2024	0.00	988.33	65252.43	-381.09	
<b>PMH</b>	<b>0.07</b>	<b>1108.58</b>	<b>64971.28</b>	<b>-134.24</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	31deň 0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	27.06.2024	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.07	1108.58	64971.28	-134.24	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	733	733	733	733	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I					
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I					
n platných PDH	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....



## Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2024

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Štatutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Miroslav Kavula  
**ID oprávnených osôb:** 31deň Ohod 0min  
**Tlačené dňa:** operator **Kód:** 0120  
**27.06.2024** **Strana :** 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2024	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2024	00:00	00:00	00:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2024	00:00	00:00	00:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	733:00	06:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 PRE - Prechodový stav  
 KPO - Kontrola po oprave  
 VYP - Výpadok  
 NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 SNCR - Výpadok denox  
 NID - Výpadok odsírenia  
 FS - Funkčná skúška  
 INY - Iný stav

.....

.....

.....