

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

1/9

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2022	174.32	589.88	176.47	54.81	192.52	221.75	
02.03.2022	177.79	566.16	180.00	64.12	206.84	227.00	
03.03.2022	178.29	595.68	180.00	69.40	235.63	227.00	
04.03.2022	178.11	598.33	180.00	68.86	236.19	227.00	
05.03.2022	178.04	577.47	180.00	68.00	224.10	227.00	
06.03.2022	177.56	557.39	180.00	67.88	216.00	227.00	
07.03.2022	178.06	611.51	180.00	70.22	246.07	227.00	
08.03.2022	178.25	642.34	180.00	77.27	280.07	227.00	
09.03.2022	178.56	645.43	180.00	69.84	253.20	227.00	
10.03.2022	163.58	535.71	180.00	62.50	203.11	227.00	
11.03.2022	173.24	606.41	180.00	65.37	229.72	227.00	
12.03.2022	179.36	601.42	180.00	57.13	192.24	227.00	
13.03.2022	179.20	576.24	180.00	55.24	178.70	227.00	
14.03.2022	178.93	549.85	180.00	58.63	180.33	227.00	
15.03.2022	174.05	452.18	177.14	57.84	149.46	222.75	
16.03.2022	170.23	593.55	158.01	51.19	180.42	194.32	
17.03.2022	164.30	574.15	158.94	54.68	191.62	195.71	
18.03.2022	161.59	540.53	157.37	60.22	202.04	193.38	
19.03.2022	169.14	570.68	158.67	58.77	199.03	195.30	
20.03.2022	168.09	564.61	157.90	55.95	188.69	194.16	
21.03.2022	168.34	573.85	158.81	55.05	188.24	195.51	
22.03.2022	160.04	519.88	156.79	57.74	190.96	192.51	
23.03.2022	157.31	461.25	156.33	53.00	161.43	191.83	
24.03.2022	152.91	454.35	155.22	43.32	132.88	190.18	
25.03.2022	150.56	423.10	153.81	39.66	112.90	188.08	
26.03.2022	150.56	422.25	153.40	41.99	119.44	187.47	
27.03.2022	151.75	419.96	153.46	38.35	107.44	187.56	
28.03.2022	150.47	428.46	153.49	43.94	126.74	187.61	
29.03.2022	146.22	387.18	151.77	41.74	112.10	185.06	
30.03.2022	144.18	378.02	151.07	46.89	125.17	184.01	
31.03.2022	148.96	433.86	153.43	59.05	174.38	187.51	
<b>PMH</b>	166.48	-	167.16	57.03	-	207.93	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:  
 Štatutárny zástupca:  
 Celkový čas prevádzky systému:  
 ID oprávnených osôb:  
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.  
 JUDr. Erik Stefák  
 31deň Ohod 0min  
 operator  
 01.04.2022

Zdroj: komin 120m  
 Kód: 0120  
 Strana : 2/9

Veličina	NO <sub>xr</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	166.48	-	167.16	57.03	-	207.93	
MZLm v t	16.452			5.738			
MZLm <EL v t/mesiac	16.452			5.738			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%			732/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	732			732			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	140.32			24.05			
Max PHH	198.85			117.05			
Min PDH	144.18			38.35			
Max PDH	179.36			77.27			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2022	89.02	278.53	219.78	6.35	20.87	21.35	
02.03.2022	146.41	465.11	227.00	5.98	18.99	22.00	
03.03.2022	135.41	447.58	227.00	6.00	19.95	22.00	
04.03.2022	110.28	389.75	227.00	5.94	19.85	22.00	
05.03.2022	138.66	467.39	227.00	5.95	19.16	22.00	
06.03.2022	143.09	466.29	227.00	6.20	19.36	22.00	
07.03.2022	131.18	453.13	227.00	6.12	20.87	22.00	
08.03.2022	138.06	499.50	227.00	5.99	21.53	22.00	
09.03.2022	203.86	735.27	227.00	5.82	21.02	22.00	
10.03.2022	163.44	690.78	227.00	6.16	19.68	22.00	
11.03.2022	143.33	504.63	227.00	6.07	21.20	22.00	
12.03.2022	134.05	456.76	227.00	6.04	20.24	22.00	
13.03.2022	128.58	420.12	227.00	5.94	19.16	22.00	
14.03.2022	148.29	454.29	227.00	5.90	18.09	22.00	
15.03.2022	113.46	291.63	221.15	5.93	15.29	21.47	
16.03.2022	117.36	415.34	182.01	5.75	19.98	17.94	
17.03.2022	121.86	429.18	183.92	5.81	20.26	18.12	
18.03.2022	127.92	430.60	180.71	5.90	19.70	17.83	
19.03.2022	107.75	371.45	183.36	6.01	20.17	18.07	
20.03.2022	107.16	359.58	181.79	6.03	20.14	17.92	
21.03.2022	150.57	511.53	183.64	5.90	20.04	18.09	
22.03.2022	130.37	423.71	179.52	5.72	18.52	17.72	
23.03.2022	117.74	340.93	178.58	5.70	16.71	17.63	
24.03.2022	118.56	352.76	176.31	5.73	17.01	17.43	
25.03.2022	88.99	259.31	173.41	5.82	16.34	17.17	
26.03.2022	121.39	344.85	172.58	5.78	16.20	17.09	
27.03.2022	136.36	393.67	172.70	5.64	15.58	17.10	
28.03.2022	123.91	361.91	172.78	5.71	16.20	17.11	
29.03.2022	116.49	316.76	169.26	5.72	15.12	16.79	
30.03.2022	55.70	146.04	167.82	5.70	14.92	16.66	
31.03.2022	107.35	317.06	172.64	5.57	16.18	17.10	
<b>PMH</b>	126.34	-	200.74	5.89	-	19.63	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:  
 Štatutárny zástupca:  
 Celkový čas prevádzky systému:  
 ID oprávnených osôb:  
 Tlačené dňa:

Žilinská teplárenská a.s.  
 JUDr. Erik Stefák  
 31deň Ohod 0min  
 operator  
 01.04.2022

Zdroj: komin 120m  
 Kód: 0120  
 Strana : 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	126.34	-	200.74	5.89	-	19.63	
MZLm v t	12.795			0.578			
MZLm <EL v t/mesiac	12.795			0.578			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%			732/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	732			732			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	5.85			5.06			
Max PHH	358.06			7.21			
Min PDH	55.70			5.57			
Max PDH	203.86			6.35			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

5/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
l(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
01.03.2022	1.02	3.55	9.94	54.67	213307.71	-	9.77	
02.03.2022	0.74	2.38	10.00	100.76	414802.67	-	9.20	
03.03.2022	0.89	2.96	10.00	190.84	802487.09	-	9.09	
04.03.2022	0.94	3.17	10.00	174.68	734164.26	-	9.02	
05.03.2022	0.96	3.16	10.00	173.46	711507.39	-	9.15	
06.03.2022	0.55	1.79	10.00	171.05	686150.08	-	9.27	
07.03.2022	0.61	2.09	10.00	173.45	753933.16	-	9.16	
08.03.2022	0.59	2.09	10.00	178.11	800828.42	-	8.99	
09.03.2022	0.74	2.65	10.00	176.95	801415.13	-	9.04	
10.03.2022	0.68	2.24	10.00	175.48	723384.39	-	9.21	
11.03.2022	0.72	2.52	10.00	177.69	785602.26	-	9.14	
12.03.2022	0.49	1.63	10.00	175.13	751680.35	-	9.28	
13.03.2022	0.47	1.51	10.00	171.36	711209.62	-	9.38	
14.03.2022	0.45	1.43	10.00	171.49	685070.26	-	9.48	
15.03.2022	0.40	1.02	9.95	163.18	568813.79	-	9.80	
16.03.2022	1.97	6.91	9.62	165.16	735911.31	-	8.75	
17.03.2022	2.17	7.58	9.64	167.75	752334.28	-	8.81	
18.03.2022	2.10	7.00	9.61	167.08	728556.67	-	8.97	
19.03.2022	2.14	7.22	9.63	165.56	733383.18	-	9.11	
20.03.2022	2.11	7.09	9.62	167.38	734082.44	-	9.02	
21.03.2022	2.11	7.16	9.63	169.35	741765.97	-	8.87	
22.03.2022	1.71	5.56	9.60	167.25	701530.65	-	8.85	
23.03.2022	1.30	3.77	9.59	161.51	622328.12	-	9.04	
24.03.2022	2.35	6.82	9.57	160.47	622572.35	-	8.95	
25.03.2022	2.10	5.86	9.55	155.97	585866.23	-	9.18	
26.03.2022	2.06	5.79	9.54	155.90	584361.37	-	9.16	
27.03.2022	1.88	5.16	9.54	155.88	581340.27	-	9.25	
28.03.2022	1.36	3.89	9.54	154.44	586946.76	-	9.15	
29.03.2022	1.16	3.05	9.51	147.09	525764.78	-	9.25	
30.03.2022	0.92	2.41	9.50	146.23	515024.77	-	9.16	
31.03.2022	0.42	1.21	9.54	162.83	612105.08	-	8.72	
<b>PMH</b>	1.24	-	9.78	161.99	-	-	9.14	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

6/9

Veličina	NH3r			CO2r			O2	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	
EL Uhlie	10.00							
EL Zemný plyn	10.00							
I(%)	40		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	
PMH	1.24	-	9.78	161.99	-	-	9.14	
MZLm v t	0.121			20508.231			-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.121			20508.231				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000				
n PHH < 2*EL+I	732/100.00%			732/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PHH	732			732			744	
n neplatných PHH	0			0			0	
n nahradených PHH	0			0			0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%				
n platných PDH	31			31				
n neplatných PDH	0			0				
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%				
EQ	0.00			0.00				
Min PHH	0.07			0.00				
Max PHH	5.11			212.10				
Min PDH	0.40			54.67				
Max PDH	2.35			190.84				

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

7/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm <sup>3</sup> /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2022	50.17	10.00	
02.03.2022	46.72	10.00	
03.03.2022	48.51	10.00	
04.03.2022	48.47	10.00	
05.03.2022	47.31	10.00	
06.03.2022	46.26	10.00	
07.03.2022	50.10	10.00	
08.03.2022	51.95	10.00	
09.03.2022	52.38	10.00	
10.03.2022	47.56	10.00	
11.03.2022	51.11	10.00	
12.03.2022	49.62	10.00	
13.03.2022	47.97	10.00	
14.03.2022	46.17	10.00	
15.03.2022	40.26	10.00	
16.03.2022	51.49	10.00	
17.03.2022	51.89	10.00	
18.03.2022	50.42	10.00	
19.03.2022	51.22	10.00	
20.03.2022	50.70	10.00	
21.03.2022	50.64	10.00	
22.03.2022	48.47	10.00	
23.03.2022	44.49	10.00	
24.03.2022	44.79	10.00	
25.03.2022	43.37	10.00	
26.03.2022	43.25	10.00	
27.03.2022	43.01	10.00	
28.03.2022	43.82	10.00	
29.03.2022	41.28	10.00	
30.03.2022	40.69	10.00	
31.03.2022	43.34	10.00	
<b>PMH</b>	<b>47.34</b>	<b>10.00</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

8/9

Veličina	ObPr	W	
Jednotka	Nm <sup>3</sup> /s	%	
EL Uhlie			
EL Zemný plyn			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	Pozn.
PMH	47.34	10.00	
MZLm v t	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac			
MZLm >EL v t/mesiac			
n PHH < 2*EL+I			
n PHH > 2*EL+I			
n platných PHH	744	744	
n neplatných PHH	0	0	
n nahradených PHH	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I			
n platných PDH			
n neplatných PDH			
podiel F PHH pri UP			
EQ			
Min PHH			
Max PHH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....



## Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s.  
 Statutárny zástupca: JUDr. Erik Štefák  
 Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.04.2022

Zdroj: komin 120m

Kód: 0120  
 Strana : 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2022	00:00	00:00	00:00	18:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2022	00:00	00:00	00:00	18:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	732:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 PRE - Prechodový stav  
 KPO - Kontrola  
 VYP - Výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 SNCR - Výpadok denox  
 FS - Funkčná skúška  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....