

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 31deň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.04.2024 **Strana :** 1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2024	157.96	423.12	180.00	89.80	241.40	227.00	
02.03.2024	165.69	412.23	180.00	60.37	150.46	227.00	
03.03.2024	163.07	393.50	180.00	56.96	137.81	227.00	
04.03.2024	163.72	403.63	178.77	73.69	184.56	225.17	
05.03.2024	171.15	479.94	179.28	80.22	227.14	225.92	
06.03.2024	169.48	487.93	179.47	71.76	210.42	226.22	
07.03.2024	168.06	510.57	179.11	84.68	258.19	225.67	
08.03.2024	169.66	471.83	180.00	69.28	196.36	227.00	
09.03.2024	172.60	419.96	180.00	55.09	134.73	227.00	
10.03.2024	172.78	442.13	180.00	61.45	159.93	227.00	
11.03.2024	167.88	402.41	178.87	55.61	133.57	225.32	
12.03.2024	165.88	406.11	178.78	59.60	145.93	225.18	
13.03.2024	172.41	426.33	178.53	55.35	137.22	224.81	
14.03.2024	173.21	493.90	179.24	83.66	241.26	225.87	
15.03.2024	173.30	479.10	179.32	74.64	211.91	225.99	
16.03.2024	173.88	461.21	180.00	61.57	163.80	227.00	
17.03.2024	173.90	443.07	180.00	55.63	142.37	227.00	
18.03.2024	174.15	552.22	180.00	75.02	236.64	227.00	
19.03.2024	174.14	580.93	180.00	78.90	261.97	227.00	
20.03.2024	173.86	548.63	180.00	61.24	195.57	227.00	
21.03.2024	173.81	517.17	180.00	67.91	206.68	227.00	
22.03.2024	173.94	472.06	180.00	61.98	170.18	227.00	
23.03.2024	173.40	395.87	178.87	50.58	115.58	225.33	
24.03.2024	173.90	466.82	180.00	58.66	158.72	227.00	
25.03.2024	174.05	548.21	180.00	77.24	244.88	227.00	
26.03.2024	174.09	509.53	180.00	65.55	198.73	227.00	
27.03.2024	174.01	433.39	180.00	54.47	137.51	227.00	
28.03.2024	173.92	366.44	180.00	46.03	97.03	227.00	
29.03.2024	174.63	319.53	180.00	85.16	149.94	227.00	
30.03.2024	175.75	268.08	180.00	88.35	140.06	227.00	
31.03.2024	174.88	231.76	180.00	67.47	93.11	227.00	
PMH	171.37	-	179.68	67.35	-	226.53	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.04.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	171.37	-	179.68	67.35	-	226.53	
MZLm v t	13.768			5.484			
MZLm <EL v t/mesiac	13.768			5.484			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	739/100.00%			739/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	739			739			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	109.16			27.23			
Max PHH	190.90			137.35			
Min PDH	157.96			46.03			
Max PDH	175.75			89.80			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO ₂ r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2024	140.41	377.49	227.00	11.53	30.87	22.00	
02.03.2024	152.80	381.01	227.00	12.07	30.03	22.00	
03.03.2024	162.24	392.95	227.00	11.95	28.85	22.00	
04.03.2024	151.36	374.85	224.48	12.28	30.28	21.77	
05.03.2024	171.56	484.73	225.52	12.68	35.55	21.87	
06.03.2024	174.99	495.62	225.92	10.89	32.15	21.90	
07.03.2024	152.05	460.08	225.17	9.34	28.36	21.83	
08.03.2024	81.85	245.82	227.00	10.21	28.30	22.00	
09.03.2024	125.74	310.89	227.00	10.36	25.24	22.00	
10.03.2024	174.32	450.39	227.00	10.44	26.73	22.00	
11.03.2024	144.59	345.21	224.69	10.79	25.85	21.79	
12.03.2024	135.69	332.21	224.50	10.99	26.90	21.77	
13.03.2024	139.91	346.59	223.99	11.09	27.41	21.73	
14.03.2024	131.85	374.06	225.44	11.77	33.52	21.86	
15.03.2024	149.41	410.77	225.60	11.68	32.28	21.87	
16.03.2024	180.97	474.89	227.00	12.25	32.51	22.00	
17.03.2024	137.41	350.21	227.00	12.24	31.17	22.00	
18.03.2024	168.93	532.97	227.00	13.26	42.09	22.00	
19.03.2024	126.74	424.56	227.00	10.66	36.10	22.00	
20.03.2024	105.79	340.60	227.00	9.50	30.26	22.00	
21.03.2024	138.50	416.07	227.00	9.10	27.16	22.00	
22.03.2024	134.36	366.22	227.00	9.35	25.37	22.00	
23.03.2024	138.19	317.00	224.69	9.84	22.47	21.79	
24.03.2024	146.20	391.91	227.00	10.44	28.01	22.00	
25.03.2024	164.45	510.50	227.00	11.17	35.18	22.00	
26.03.2024	158.63	486.02	227.00	9.48	28.46	22.00	
27.03.2024	186.24	468.63	227.00	8.03	19.95	22.00	
28.03.2024	137.83	291.92	227.00	9.74	20.45	22.00	
29.03.2024	99.27	175.36	227.00	10.95	19.89	22.00	
30.03.2024	133.55	205.45	227.00	13.01	19.70	22.00	
31.03.2024	124.95	163.22	227.00	12.17	19.75	22.00	
PMH	144.35	-	226.36	10.94	-	21.94	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.04.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	144.35	-	226.36	10.94	-	21.94	
MZLm v t	11.698			0.881			
MZLm <EL v t/mesiac	11.698			0.881			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	739/100.00%			739/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	739			739			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	1.85			6.91			
Max PHH	462.32			21.98			
Min PDH	81.85			8.03			
Max PDH	186.24			13.26			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

31deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
	Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.03.2024	202.00	656825.95	-	8.65	37.62	15.05	77.72	
02.03.2024	197.41	609557.84	-	8.91	35.74	14.75	72.69	
03.03.2024	197.65	589736.77	-	8.86	34.53	14.69	70.83	
04.03.2024	194.82	595339.54	-	8.88	35.32	14.54	71.74	
05.03.2024	198.30	678341.03	-	8.70	39.55	14.68	81.13	
06.03.2024	197.43	696893.36	-	8.77	40.76	14.47	84.06	
07.03.2024	199.11	733972.89	-	8.64	42.66	14.38	88.34	
08.03.2024	193.86	674611.53	-	9.03	40.20	14.27	81.93	
09.03.2024	186.87	591775.84	-	9.47	36.62	13.78	71.74	
10.03.2024	188.80	623388.56	-	9.37	38.14	14.16	74.19	
11.03.2024	185.68	580407.82	-	9.50	36.15	14.53	68.01	
12.03.2024	187.12	589704.23	-	9.35	36.48	15.49	68.10	
13.03.2024	191.36	598165.08	-	9.14	36.16	15.70	68.64	
14.03.2024	196.14	690929.57	-	8.86	40.74	15.87	79.33	
15.03.2024	192.28	667508.08	-	9.06	40.11	15.05	77.93	
16.03.2024	192.93	643611.44	-	9.07	38.60	14.89	76.19	
17.03.2024	193.36	617961.00	-	9.04	36.98	14.53	74.26	
18.03.2024	197.32	772088.28	-	8.86	45.27	14.32	91.27	
19.03.2024	196.96	810856.66	-	8.85	47.61	14.31	96.62	
20.03.2024	195.06	764078.02	-	8.92	45.21	14.70	90.94	
21.03.2024	194.62	719053.97	-	8.92	42.65	15.49	84.21	
22.03.2024	190.19	654311.92	-	9.17	39.79	15.23	77.46	
23.03.2024	181.11	546283.54	-	9.65	34.90	14.37	64.88	
24.03.2024	189.91	651013.49	-	9.25	39.62	14.44	76.45	
25.03.2024	198.96	770153.49	-	8.80	44.77	14.35	89.87	
26.03.2024	193.99	712420.25	-	9.04	42.33	14.06	83.85	
27.03.2024	187.42	605453.61	-	9.43	37.34	13.88	71.55	
28.03.2024	180.68	510096.18	-	9.81	32.63	13.56	61.37	
29.03.2024	168.01	442212.37	-	10.58	30.50	12.70	55.78	
30.03.2024	165.87	369926.87	-	10.73	25.64	12.24	48.41	
31.03.2024	159.07	321678.89	-	11.16	23.00	11.56	41.79	
PMH	190.35	-	-	9.23	38.09	14.41	75.11	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 31deň 0hod 0min
Tlačené dňa: operator
Kód: 0120
Strana : 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	190.35	-	-	9.23	38.09	14.41	75.11	
MZLm v t	19488.358			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	19488.358							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	739/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	739			739	739	739	739	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	142.95							
Max PHH	207.42							
Min PDH	159.07							
Max PDH	202.00							

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 31deň Ohod Omin
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.04.2024 **Strana :** 7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2024	0.00	69868.50	65557.94	-407.00	
02.03.2024	0.00	66534.78	62118.89	-451.91	
03.03.2024	0.00	62770.59	61538.99	-320.50	
04.03.2024	0.90	64040.45	63110.85	116.03	
05.03.2024	0.72	70601.72	71769.19	-400.97	
06.03.2024	0.45	75780.73	70939.78	-451.81	
07.03.2024	0.88	79408.80	74181.08	-455.27	
08.03.2024	0.00	74825.81	69879.02	-261.26	
09.03.2024	0.00	68433.01	63405.79	1.82	
10.03.2024	0.00	70625.25	66681.33	106.22	
11.03.2024	0.79	67893.60	62256.20	-349.43	
12.03.2024	0.94	68874.68	62436.09	-182.79	
13.03.2024	1.10	69388.50	60796.98	-459.74	
14.03.2024	0.70	76163.64	70511.53	-461.72	
15.03.2024	0.54	74623.56	69791.79	-402.11	
16.03.2024	0.03	73118.19	65857.45	-344.19	
17.03.2024	0.00	70587.24	62527.82	-364.98	
18.03.2024	0.11	81584.96	81386.88	-475.66	
19.03.2024	0.05	83891.05	87498.52	-380.40	
20.03.2024	0.00	80253.73	82506.37	-460.24	
21.03.2024	0.00	76789.96	76762.58	-321.32	
22.03.2024	0.00	72794.74	70448.68	129.39	
23.03.2024	0.73	66421.21	59211.83	488.15	
24.03.2024	0.00	74169.41	68481.84	208.38	
25.03.2024	0.00	80507.92	80657.76	365.76	
26.03.2024	0.00	74714.30	77669.75	-8.87	
27.03.2024	0.00	65898.62	68517.63	588.47	
28.03.2024	0.00	58614.93	58869.00	1447.76	
29.03.2024	0.02	80618.50	29167.67	136.23	
30.03.2024	0.00	85081.87	7236.68	167.73	
31.03.2024	0.00	75263.43	7529.25	175.43	
PMH	0.26	72891.92	64229.60	-99.55	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 31deň 0hod 0min
Tlačené dňa: operator
 01.04.2024 **Kód:** 0120
Strana : 8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	0.26	72891.92	64229.60	-99.55	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	739	739	739	739	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024 Kód: 0120
Strana : 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2024	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	739:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
PRE - Prechodový stav
KPO - Kontrola po oprave
VYP - Výpadok
NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
SNCR - Výpadok denox
NID - Výpadok odsírenia
FS - Funkčná skúška
INY - Iný stav

.....

.....

.....