

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Strana :** 1/11

Veličina	NOx			CO			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
l(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2026	174.26	451.56	180.00	85.73	225.37	227.00	
02.03.2026	174.18	406.99	180.00	77.41	185.70	227.00	
03.03.2026	172.90	347.97	178.71	63.27	127.46	225.08	
04.03.2026	173.69	349.01	180.00	79.85	166.83	227.00	
05.03.2026	172.82	423.26	178.63	81.46	202.88	224.96	
06.03.2026	173.69	456.38	179.38	83.44	223.56	226.08	
07.03.2026	174.13	398.81	180.00	78.67	183.11	227.00	
08.03.2026	174.16	392.74	180.00	77.35	175.81	227.00	
09.03.2026	174.01	403.83	180.00	74.39	171.50	227.00	
10.03.2026	173.94	374.98	180.00	64.10	137.99	227.00	
11.03.2026	171.81	389.62	180.00	67.85	156.69	227.00	
12.03.2026	173.99	356.21	180.00	54.93	112.28	227.00	
13.03.2026	173.94	383.75	180.00	63.00	139.79	227.00	
14.03.2026	174.00	342.83	180.00	56.32	110.63	227.00	
15.03.2026	173.35	373.75	180.00	58.63	126.46	227.00	
16.03.2026	173.94	388.19	180.00	56.67	128.11	227.00	
17.03.2026	174.09	464.58	180.00	84.30	226.44	227.00	
18.03.2026	174.54	410.76	180.00	76.64	182.63	227.00	
19.03.2026	174.70	359.30	180.00	66.33	137.14	227.00	
20.03.2026	174.42	359.17	180.00	49.95	102.55	227.00	
21.03.2026	174.08	410.09	180.00	69.69	166.40	227.00	
22.03.2026	174.74	424.55	180.00	74.20	182.99	227.00	
23.03.2026	174.31	400.06	180.00	69.02	160.07	227.00	
24.03.2026	174.12	353.69	180.00	66.49	134.75	227.00	
25.03.2026	173.94	355.21	180.00	64.43	131.35	227.00	
26.03.2026	173.96	446.59	180.00	78.24	205.60	227.00	
27.03.2026	175.22	437.57	180.00	76.88	197.19	227.00	
28.03.2026	174.31	429.08	180.00	67.79	167.41	227.00	
29.03.2026	175.16	427.13	180.00	77.12	189.25	227.00	
30.03.2026	174.04	434.38	180.00	84.32	212.18	227.00	
31.03.2026	173.60	474.52	180.00	77.02	204.77	227.00	
<b>PMH</b>	174.00	-	179.89	71.07	-	226.84	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2026

Strana :

2/11

Veličina	NOx <sub>r</sub>			CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	174.00	-	179.89	71.07	-	226.84	
MZLm v t	12.427			5.175			
MZLm <EL v t/mesiac	12.427			5.175			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	738/100.00%			738/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	738			738			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	144.33			43.89			
Max PHH	195.55			197.79			
Min PDH	171.81			49.95			
Max PDH	175.22			85.73			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
.....  
.....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2026

Strana :

3/11

Veličina	SO <sub>2</sub> r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.03.2026	89.45	241.22	227.00	2.07	5.36	22.00	
02.03.2026	140.76	362.61	227.00	2.09	4.80	22.00	
03.03.2026	125.57	254.15	224.35	2.17	4.35	21.76	
04.03.2026	136.35	367.61	227.00	2.14	4.45	22.00	
05.03.2026	123.76	308.17	224.19	2.03	4.98	21.75	
06.03.2026	104.28	285.86	225.73	2.04	5.44	21.89	
07.03.2026	132.39	313.17	227.00	2.02	4.69	22.00	
08.03.2026	118.72	279.99	227.00	2.02	4.57	22.00	
09.03.2026	134.13	320.19	227.00	2.02	4.74	22.00	
10.03.2026	125.63	272.48	227.00	1.96	4.28	22.00	
11.03.2026	93.97	219.31	227.00	1.92	4.45	22.00	
12.03.2026	108.57	229.00	227.00	1.99	4.11	22.00	
13.03.2026	143.68	311.12	227.00	1.94	4.33	22.00	
14.03.2026	133.55	260.19	227.00	1.89	3.70	22.00	
15.03.2026	142.07	312.67	227.00	1.71	3.69	22.00	
16.03.2026	152.30	338.13	227.00	2.09	4.69	22.00	
17.03.2026	139.86	380.84	227.00	2.20	5.86	22.00	
18.03.2026	129.86	313.60	227.00	2.12	5.02	22.00	
19.03.2026	93.44	189.75	227.00	2.18	4.53	22.00	
20.03.2026	76.93	165.50	227.00	2.13	4.38	22.00	
21.03.2026	116.18	281.00	227.00	2.12	4.98	22.00	
22.03.2026	132.94	327.47	227.00	2.17	5.26	22.00	
23.03.2026	82.56	203.13	227.00	2.04	4.75	22.00	
24.03.2026	111.89	233.26	227.00	2.10	4.30	22.00	
25.03.2026	124.55	258.37	227.00	2.12	4.35	22.00	
26.03.2026	155.68	403.29	227.00	2.30	5.95	22.00	
27.03.2026	137.51	347.70	227.00	2.45	6.10	22.00	
28.03.2026	138.55	346.27	227.00	2.49	6.12	22.00	
29.03.2026	137.78	341.84	227.00	2.38	5.79	22.00	
30.03.2026	172.37	463.71	227.00	2.23	5.56	22.00	
31.03.2026	139.69	373.71	227.00	2.37	6.30	22.00	
<b>PMH</b>	<b>125.45</b>	<b>-</b>	<b>226.78</b>	<b>2.11</b>	<b>-</b>	<b>21.98</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Strana :** 4/11

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	125.45	-	226.78	2.11	-	21.98	
MZLm v t	9.305			0.152			
MZLm <EL v t/mesiac	9.305			0.152			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	738/100.00%			738/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	738			738			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	2.61			1.19			
Max PHH	371.69			2.66			
Min PDH	76.93			1.71			
Max PDH	172.37			2.49			

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2026

Strana :

5/11

Veličina	CO <sub>2</sub> r			O <sub>2</sub>	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m <sup>3</sup> N	kg/deň	g/m <sup>3</sup> N	%	Nm <sup>3</sup> /s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.03.2026	189.73	620909.00	-	9.12	37.69	87.18	984.62	
02.03.2026	183.20	556707.14	-	9.46	34.83	89.89	984.95	
03.03.2026	177.62	475353.84	-	9.72	30.92	86.32	986.78	
04.03.2026	179.23	474541.95	-	9.68	32.07	86.18	986.12	
05.03.2026	190.54	586548.13	-	9.07	35.53	86.09	985.30	
06.03.2026	192.39	632484.38	-	9.01	37.93	89.73	985.64	
07.03.2026	185.39	551413.35	-	9.44	34.20	90.41	986.58	
08.03.2026	185.78	541518.46	-	9.40	33.66	90.40	987.38	
09.03.2026	187.94	559124.57	-	9.29	34.30	86.93	987.05	
10.03.2026	188.64	518584.78	-	9.24	31.70	88.35	982.42	
11.03.2026	186.79	543251.50	-	9.33	33.42	90.03	980.42	
12.03.2026	188.63	493740.23	-	9.27	30.27	91.66	980.70	
13.03.2026	191.90	535599.70	-	9.14	32.22	90.11	977.09	
14.03.2026	186.89	479253.46	-	9.47	29.55	89.75	967.10	
15.03.2026	191.98	525247.67	-	9.18	31.50	90.97	970.94	
16.03.2026	195.72	544263.14	-	8.96	32.11	89.28	975.18	
17.03.2026	197.55	650265.96	-	8.84	38.06	86.31	980.13	
18.03.2026	192.81	572560.63	-	9.11	34.26	89.17	984.29	
19.03.2026	187.22	497591.53	-	9.39	30.77	87.38	982.17	
20.03.2026	191.44	498939.89	-	9.15	30.13	90.20	977.31	
21.03.2026	189.72	571073.51	-	9.26	34.77	91.90	976.86	
22.03.2026	189.01	587997.21	-	9.29	35.90	87.89	977.75	
23.03.2026	186.71	554962.63	-	9.42	34.31	87.80	977.03	
24.03.2026	183.11	491076.36	-	9.64	31.02	87.38	978.56	
25.03.2026	187.51	494714.19	-	9.39	30.51	86.45	966.54	
26.03.2026	195.56	624498.25	-	8.94	36.90	88.01	963.69	
27.03.2026	191.27	605274.64	-	9.18	36.49	85.64	972.71	
28.03.2026	190.49	594127.31	-	9.16	36.08	81.43	973.50	
29.03.2026	192.67	589225.03	-	9.05	35.34	82.63	977.75	
30.03.2026	194.32	603626.13	-	8.95	35.88	85.94	973.81	
31.03.2026	195.71	645232.59	-	8.90	38.14	86.45	975.72	
<b>PMH</b>	<b>189.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.24</b>	<b>33.88</b>	<b>88.01</b>	<b>978.89</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň 0hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Strana :** 6/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm <sup>3</sup> /s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	189.29	-	-	9.24	33.88	88.01	978.89	
MZLm v t	17219.707			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	17219.707							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	738/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	738			738	738	738	738	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	127.33							
Max PHH	204.18							
Min PDH	177.62							
Max PDH	197.55							

### Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 31deň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Strana :** 7/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2026	13.58	80.57	0.01	982.62	67299.96	983.46	68382.84	
02.03.2026	13.59	72.78	0.00	982.97	63188.64	983.72	62189.32	
03.03.2026	13.34	62.71	0.86	984.71	58290.29	985.37	53035.85	
04.03.2026	13.45	65.75	0.06	983.96	59072.94	984.70	56388.34	
05.03.2026	13.78	75.44	1.06	983.19	64600.20	983.92	63299.90	
06.03.2026	13.42	81.67	0.50	983.74	68192.26	984.68	68349.00	
07.03.2026	13.15	72.00	0.00	984.71	62044.05	985.47	61085.15	
08.03.2026	12.98	71.13	0.00	985.43	61225.66	986.19	59966.95	
09.03.2026	13.48	72.69	0.00	984.95	61158.44	985.73	62324.72	
10.03.2026	13.66	67.81	0.00	979.90	58258.75	980.73	55863.58	
11.03.2026	13.29	71.18	0.00	978.06	60270.20	979.04	60026.82	
12.03.2026	13.45	64.73	0.00	978.40	55971.23	979.28	52995.04	
13.03.2026	13.77	69.04	0.00	974.77	59659.49	975.47	56339.83	
14.03.2026	13.26	62.19	0.00	964.51	53513.44	965.25	52857.52	
15.03.2026	13.56	67.54	0.01	968.46	56649.78	969.19	56751.99	
16.03.2026	13.78	69.63	0.00	972.67	57092.09	973.61	58497.16	
17.03.2026	13.94	82.39	0.00	978.02	68352.10	978.93	68676.09	
18.03.2026	13.93	72.85	0.00	982.17	62626.37	982.93	60718.68	
19.03.2026	13.53	64.68	0.00	979.83	56477.17	980.71	54296.32	
20.03.2026	13.55	64.78	0.00	974.92	54219.10	975.90	54237.12	
21.03.2026	13.47	73.23	0.00	974.47	60790.91	975.57	64387.32	
22.03.2026	13.60	75.21	0.00	975.46	62380.30	976.54	66873.14	
23.03.2026	13.38	71.63	0.00	974.54	60505.37	975.58	63011.21	
24.03.2026	13.12	63.95	0.00	976.04	54531.61	977.05	57127.65	
25.03.2026	13.18	64.37	0.00	964.02	53756.14	964.87	56074.24	
26.03.2026	13.79	78.81	0.00	961.58	64126.61	962.57	68729.93	
27.03.2026	14.00	76.26	0.00	970.54	64126.08	971.57	67255.31	
28.03.2026	14.01	75.72	0.00	971.32	63296.87	972.19	66587.34	
29.03.2026	14.14	75.15	0.00	975.50	63668.93	976.36	63543.32	
30.03.2026	14.05	76.80	0.00	971.64	64174.00	972.47	64987.90	
31.03.2026	14.68	80.24	0.00	973.57	66008.41	974.68	71295.36	
<b>PMH</b>	<b>13.61</b>	<b>71.71</b>	<b>0.08</b>	<b>976.66</b>	<b>60814.47</b>	<b>977.53</b>	<b>61161.63</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.  
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

31deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.04.2026

Strana :

8/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	13.61	71.71	0.08	976.66	60814.47	977.53	61161.63	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	738	738	738	738	738	738	738	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I								
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I								
n platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

**Vysvetlivky:**

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
.....  
.....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Adrián Jenčo		
Celkový čas prevádzky systému:	31deň 0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.04.2026	Strana :	9/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
01.03.2026	2144.83	
02.03.2026	1900.38	
03.03.2026	1492.50	
04.03.2026	1315.23	
05.03.2026	1255.37	
06.03.2026	979.57	
07.03.2026	1190.94	
08.03.2026	1084.78	
09.03.2026	1107.22	
10.03.2026	773.25	
11.03.2026	638.91	
12.03.2026	640.15	
13.03.2026	950.80	
14.03.2026	1089.35	
15.03.2026	460.43	
16.03.2026	1892.78	
17.03.2026	2284.26	
18.03.2026	1828.45	
19.03.2026	1863.51	
20.03.2026	1520.65	
21.03.2026	1492.23	
22.03.2026	1152.21	
23.03.2026	716.05	
24.03.2026	855.69	
25.03.2026	859.42	
26.03.2026	2500.03	
27.03.2026	2496.54	
28.03.2026	2717.64	
29.03.2026	1803.54	
30.03.2026	613.16	
31.03.2026	1068.19	
<b>PMH</b>	<b>1379.77</b>	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s.	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Adrián Jenčo		
Celkový čas prevádzky systému:	31deň 0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.04.2026	Strana :	10/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
PMH	1379.77	
MZLm v t	-	
MZLm <EL v t/mesiac		
MZLm >EL v t/mesiac		
n PHH < 2*EL+I		
n PHH > 2*EL+I		
n platných PHH	738	
n neplatných PHH	0	
n nahradených PHH	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		
n platných PDH	31	
n neplatných PDH	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	
EQ		
Min PHH		
Max PHH		
Min PDH		
Max PDH		

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s.      **Zdroj:** komin 120m  
**Štatutárny zástupca:** závod Žilina  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ing. Adrián Jenčo  
**ID oprávnených osôb:** operator      **Kód:** 0120  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026      **Strana :** 11/11

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	00:00	00:00	01:00	21:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	01:00	738:00	02:00	01:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

.....

.....