

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ: Žilinská teplárenská a.s.
 Štatutárny zástupca: JUDr. Erik Stefák
 Celkový čas prevádzky systému: 13deň 23hod 37min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2022

Zdroj: komin K41m

Kód: 0041
 Strana : 1/3

Veličina	NO _x r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.03.2022	93.12	20.13	5.51	1.52	3.14	5.73	
02.03.2022	84.56	41.60	6.17	2.50	2.95	5.69	
03.03.2022	81.51	38.85	3.45	1.57	2.99	5.52	
04.03.2022	80.56	39.04	4.26	1.95	2.98	5.60	
05.03.2022	81.56	40.69	5.27	2.47	2.98	5.76	
06.03.2022	85.45	49.18	2.03	1.15	2.52	6.48	
07.03.2022	85.81	48.06	3.24	1.77	2.63	6.34	
08.03.2022	85.74	47.90	1.69	0.92	2.69	6.35	
09.03.2022	81.64	34.98	2.68	1.06	3.03	5.68	
10.03.2022	90.21	30.24	11.60	3.35	2.73	6.62	
11.03.2022	83.41	46.55	3.04	1.65	2.67	6.33	
12.03.2022	84.92	48.28	1.64	0.93	2.67	6.46	
13.03.2022	84.90	47.32	1.46	0.80	2.80	6.38	
14.03.2022	86.71	49.37	1.21	0.68	2.85	6.53	
15.03.2022	86.06	45.05	1.00	0.53	3.15	6.11	
16.03.2022	-	-	-	-	-	-	
17.03.2022	-	-	-	-	-	-	
18.03.2022	-	-	-	-	-	-	
19.03.2022	-	-	-	-	-	-	
20.03.2022	-	-	-	-	-	-	
21.03.2022	-	-	-	-	-	-	
22.03.2022	-	-	-	-	-	-	
23.03.2022	-	-	-	-	-	-	
24.03.2022	-	-	-	-	-	-	
25.03.2022	-	-	-	-	-	-	
26.03.2022	-	-	-	-	-	-	
27.03.2022	-	-	-	-	-	-	
28.03.2022	-	-	-	-	-	-	
29.03.2022	-	-	-	-	-	-	
30.03.2022	-	-	-	-	-	-	
31.03.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	84.59	1.88	3.30	0.07	2.84	6.11	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin K41m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

13deň 23hod 37min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

2/3

Veličina	NO _{xr}		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	84.59	1.88	3.30	0.07	2.84	6.11	
MZLm v t	0.627		0.023		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.627		0.023				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	332/100.00%		332/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	332		332		332	332	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	15/100.00%		15/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	15		15				
n neplatných PDH	0		0				
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	77.25		0.39				
Max PHH	119.89		43.65				
Min PDH	80.56		1.00				
Max PDH	93.12		11.60				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo ZL za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo ZL za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.076_RSx 16-08-2021

Verzia protokolu: 18.3.0.1

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2022

Prevádzkovateľ:

Žilinská teplárenská a.s.

Zdroj:

komin K41m

Štatutárny zástupca:

JUDr. Erik Stefák

Celkový čas prevádzky systému:

13deň 23hod 37min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.04.2022

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2022	13:00	02:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2022	03:00	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2022	10:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	410:00	02:00	00:00	332:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - Nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená

70% - do 70% výkonu

MAP - Nastavovanie

KPO - Kontrola

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.076_RSx 16-08-2021

Verzia protokolu: 18.3.0.1