

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 3deň 12hod 8min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0041  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
<b>EL Zemný plyn</b>	100.00		100.00				
<b>l(%)</b>	20		10				
<b>Dátum</b>	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.03.2026	81.85	0.15	1.11	0.01	3.43	0.05	
02.03.2026	76.06	0.26	1.17	0.00	3.65	0.05	
03.03.2026	65.31	0.24	1.24	0.00	4.25	0.05	
04.03.2026	72.48	0.24	1.14	0.00	4.29	0.05	
05.03.2026	-	-	-	-	-	-	
06.03.2026	-	-	-	-	-	-	
07.03.2026	-	-	-	-	-	-	
08.03.2026	-	-	-	-	-	-	
09.03.2026	-	-	-	-	-	-	
10.03.2026	-	-	-	-	-	-	
11.03.2026	-	-	-	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	72.46	0.01	1.18	0.00	4.00	0.05	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

**Prevádzkovateľ:** MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m  
**Statutárny zástupca:** Ing. Adrián Jenčo  
**Celkový čas prevádzky systému:** 3deň 12hod 8min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.04.2026 **Kód:** 0041  
**Strana :** 2/3

Veličina	NOx <sub>r</sub>		CO <sub>r</sub>		O <sub>2</sub>	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	Nm <sup>3</sup> /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	72.46	0.01	1.18	0.00	4.00	0.05	
MZLm v t	0.001		0.000		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.001		0.000				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	81/100.00%		81/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	81		81		81	81	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	4/100.00%		4/100.00%				
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	4		4		4	4	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	61.19		0.88				
Max PHH	122.98		1.44				
Min PDH	65.31		1.11				
Max PDH	81.85		1.24				

### Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Adrián Jenčo		
Celkový čas prevádzky systému:	3deň 12hod 8min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.04.2026	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2026	12:00	03:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	660:00	03:00	00:00	81:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po opravě	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

3.078\_RSx 04-05-2022  
19.0.0.2