

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 13deň 18hod 54min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.12.2022 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.11.2022	107.60	49.15	1.90	0.87	3.29	5.38	
02.11.2022	108.01	49.37	1.75	0.73	3.36	5.40	
03.11.2022	110.73	50.58	1.65	0.73	3.38	5.40	
04.11.2022	108.62	48.63	1.60	0.93	3.28	5.36	
05.11.2022	107.52	49.12	1.45	0.72	3.23	5.35	
06.11.2022	109.10	49.87	1.40	0.72	3.29	5.37	
07.11.2022	106.41	2.03	1.38	0.03	3.16	5.34	
08.11.2022	-	-	-	-	-	-	
09.11.2022	-	-	-	-	-	-	
10.11.2022	-	-	-	-	-	-	
11.11.2022	-	-	-	-	-	-	
12.11.2022	-	-	-	-	-	-	
13.11.2022	-	-	-	-	-	-	
14.11.2022	-	-	-	-	-	-	
15.11.2022	-	-	-	-	-	-	
16.11.2022	-	-	-	-	-	-	
17.11.2022	-	-	-	-	-	-	
18.11.2022	87.82	36.52	2.00	1.39	2.88	5.39	
19.11.2022	83.70	39.35	2.63	1.22	2.76	5.36	
20.11.2022	80.48	37.72	1.80	0.85	2.65	5.32	
21.11.2022	78.19	36.67	1.69	0.75	2.61	5.31	
22.11.2022	78.49	42.08	1.87	0.99	2.59	5.81	
23.11.2022	78.71	36.93	2.37	1.08	2.79	5.36	
24.11.2022	79.75	37.39	2.18	0.98	2.82	5.37	
25.11.2022	79.28	15.45	2.12	0.40	2.76	5.34	
26.11.2022	-	-	-	-	-	-	
27.11.2022	-	-	-	-	-	-	
28.11.2022	-	-	-	-	-	-	
29.11.2022	-	-	-	-	-	-	
30.11.2022	72.61	26.76	2.56	3.65	1.81	8.02	
PMH	92.70	1.83	1.90	0.05	2.94	5.49	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 13deň 18hod 54min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.12.2022 **Strana :** 2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	92.70	1.83	1.90	0.05	2.94	5.49	
MZLm v t	0.608		0.016		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.608		0.016				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	325/100.00%		325/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	325		325		325	325	
n neplatných PHH	3		3		3	3	
n nahradených PHH	0		0		3	3	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	16/100.00%		16/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	16		16		16	16	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.91%		0.91%		0.91%	0.91%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	66.26		1.32				
Max PHH	116.50		4.65				
Min PDH	72.61		1.38				
Max PDH	110.73		2.63				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2022

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin K41m
Statutárny zástupca:	Ing. Marcel Vrátný		
Celkový čas prevádzky systému:	13deň 18hod 54min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0041
Tlačené dňa:	01.12.2022	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2022	01:00	01:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2022	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2022	03:00	02:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2022	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2022	11:00	01:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	388:00	04:00	00:00	328:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2